საექსპერტო კვლევითი ჯგუფი

შ.პ.ს "ექსპერტ დეველოპმენტი"



LTD "expert development"

მტკვრის ქუჩა №6

ტელ: 599 98 05 21/ 558 37 80 90

Mail:expert_development@gmail.com

13/10/2022 წელი

საექსპერტო დასკვნა

ქალაქი თბილისი, მცხეთის II შესახვევი №16; ქალაქი თბილისი, მცხეთის II შესახვევი №16-ის მიმდებარედ საკადასტრო კოდით №01.14.11.039.030 მომიჯნავედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო კოდებით №01.14.11.039.026, №01.14.11.039.027, №01.14.11.039.029, №01.14.11.039.023, №01.14.11.039.020, №01.14.11.041.028, №01.14.11.058.042, №01.14.11.058.045, №01.14.11.058.059 და №01.14.11.039.028 განთავსებული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა ხუთ სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროცესში და მის შემდგომ საექსპლუატაციო პერიოდში ზეგავლენის წარმოქმნის შესაძლებლობის კვლევა

ქალაქი თბილისი, მცხეთის II შესახვევი №16; ქალაქი თბილისი, მცხეთის II შესახვევი №16-ის მიმდებარედ შემოწმებულ იქნა საკ. კოდით №01.14.11.039.030 მიწის ნაკვეთი. კვლევას საფუძვლად დაედო საპროექტო გადაწყვეტილება კერძოდ, საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით გათვალისწინებულია ხუთ სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. კვლევის მიზანს წარმოადგენს განვსაზღვროთ სამშენებლო სამუშაოებისა და მის შემდგომ პერიოდში მოსაზღვრე ნაკვეთებზე განთავსებული შენობების მიმართ ზეგავლენის წარმოქმნის შესაძლებლობა, შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

პროექტის მიხედვით მიხედვით გათვალისწინებული ტერიტორიაზე 5 სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, რომლის კონსრუქციული პროექტი წარმოდგენილია შემდეგი სახით: გეოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით შენობის ფუძე-საძირკვლები განსაზღვრულია და გაანგარიშებული რკინა-ბეტონის საძირკვლის ფილაზე (სისქით 700 მმ), შენობა კარკასული ტიპისაა, სეისმური რკინა-ბეტონის კედლებითა და ორმაგად არმირებული სართულშუა მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილების წყობით, შენობის ორი სართული მარუხის გმირების ქუჩის მხარეს ექცევა გრუნტში, შესაბამისად მოცემულ მონაკვეთზე კონსტრუქციული პროექტის შესაბამისად ეწყობა რკინა-ბეტონის კედლები. შენობის დასაძირკვლება ხორციელდება ძირითად ქანებზე საძირკვლის ფილის მეშვეობით, რის შედეგად გამორიცხულია მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებისა და ტერიტორიების მიმართ რღვევის ნიშნების წარმოქმნის საფრთხე. დაფუძვნების პირობა - ფენა №3 ძირითადი ქვიშაქვები და არგილიტები, საანგარიშო წინაღობა R0-2.30 კგძ/სმ^2.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.14.11.039.026 (ქ.თბილისი, მცხეთის I შესახვევი №17) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ ტერიტორიაზე განთავსებულია ერთ სართულიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი. შენობა მზიდკედლიანი ტიპისაა, რომლის ფუნდამენტი განხორციელებულია წერტილოვა-ლენტურ საძირკველზე. საპროექტო შენობა მომიჯნავე შენობის არეალიდან ყველაზე უახლოეს მონაკვეთზე დაშორებულია დაახლოებით 2,00 მეტრის მანძილით. გეოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით საპროექტო შენობის დასაძირკვლება ხორციელდება ძირითად ქანებზე საძირკვლის ფილაზე, რომლის საანგარიშო წონა და დატვირთვების სქემა ვრცლედება თანარგანაწილებული სახით ფილი კვეთზე. ვიანიდან მომიჯნავე შენობა განთავსებულია ახლო მონაკვეთზე (ასევე რელიეფის აგებულების თვალსაზრისით) საპროექტო შენობის საანგარიშო სქემიდან გამომდინარე საჭიროა მოცემული ტერიტორიის მხარეს მოეწყოს ხიმინჯების ფარდა, რითაც დაცული იქნება მომიჯნავე შენობის მიმართ მდგრადობის პირობა და შეასრულებს დატვირთვების შემაკავებელ

ფუნქციას, შესაბამისად გამოირიცხება უარყოფითი ზემოქმედების წარმოქმნის საფრთხე, როგორც მშენებლობის, ასევე მის შემდგომ საექსპლუატაციო პერიოდში.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.14.11.039.027 (ქ. თბილისი, მცხეთის I შესახვევი №17) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე განთავსებულია ერთ სართულიანი საცხოვრებელი სახლი. ტერიტორიაზე არსებული შენობის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და არ აღენიშნება დეფორმაციებისა და რღვევის ნიშნების კვალი. აღნიშნულ შემთხვევაში შენობა საპროექტო არეალიდან დაცილებული საკმარისი მანძილით, დაახლოებით 13,00 მეტრის მოშორებით და კონსტრუქციული პროექტის შესაბამისად მოცემულ მანძილზე გამოირიცხება ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზეგავლენის გავრცელების შესაძლებლობა.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.14.11.039.029 მიწის ნაკვეთი. აღნიშნული ტერიტორია არის აუთვისებელი, რის საფუძველზეც კონსტრუქციული თვალსაზრისით გამოირიცხება ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმოქმნის პირობა.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.14.11.039.023 (ქ. თბილისი, მცხეთის I შესახვევი №15) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ ტერიტორიაზე განთავსებულია ორ სართულიანი საცხოვრებელი სახლი. ჩატარებული შემოწმების შედეგად საპროექტო შენობა აღნიშნული მომიჯნავე შენობის არეალიდან დაშორებულია დაახლოებით 14,00-15,00 მეტრის მანძილით, რის საფუძველზეც კონსტრუქციული თვალსაზრისით აღნიშნულ მონაკვეთზე გამოირიცხება ყოველგვარი სახის უარყოფითი ძალვების განვითარების შესაძლებლობა.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.14.11.039.020 (ქ. თბილისი, შესახვევი მცხეთის II №14) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნული ტერიტორიაზე განთავსებულია ორი ერთ სართულიანი საცხოვრებელი სახლი. წარმოდგენილი შენობები მზიდკედლიანი ტიპისაა ლენტური საძირკვლით. ჩატარებული შემოწმების შედეგად აღნიშნული შენობების ტექნიკური მდგომარეობა მდგრადობის კუთხით დამაკმაყოფილებელია არ იქნა გამოვლენილი მკვეთრი სახის ავარიული ნიშნების კვალი. მომიჯნავე ტერიტორიაზე არსებული შენობებიდან ყველაზე უახლოეს მონაკვეთზე შენობა საკ. ნუმერაციით 2/1 საპროექტო შენობის ფუძე-საძირკვლების დონიდან დაშორებულია დაახლოებით 4,50-5,00 მეტრის მანძილით. ვინაიდან მომიჯნავე ტერიტორია და მასზე განთავსებული ზემოთ ხსენებული საცხოვრებელი ნაგებობები ხვდება საპროექტო შენობის უკიდურეს დაბალ ნიშნულზე დამატებით ზემოქმედების შეკავების მიზნით რეკომენდირებულია მომიჯნავე შენობა საკ.

ნუმერაციით 2/1 მხარეს მოეწყოს ხიმინჯების ფარდა, რიტაც დაცული იქნება მდგრადობის პირობა და გამოირიცხება ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმოქმნის შესაძლებლობა.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.14.11.041.028 (ქ. თბილისი, მცხეთის II შესახვევი №5; ქალაქი თბილისი, მცხეთის გასასვლელი №15) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნული ტერიტორიაზე განთავსებული ცხრა სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, თუმცა საპროექტო შენობის არეალიდან დაცილებულია საკმარისი მანძილით (ყველაზე უახლოეს მონაკვეთზე დაახლოებით 11,00-12,00 მეტრის მოშორებით), რის საფუძველზეც კონსტრუქციული თვალსაზრისით არ განიხილება და გამოირიცხება ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმოქმნის შესაძლებლობა.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.14.11.058.042 (ქ. თბილისი, ქუჩა მარუხის გმირები №23) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნული ტერიტორიაზე განთავსებული შენობა საპროექტო შენობის არეალიდან დაშორებულია საკმარისი მანძილით და მადებარეობს რელიეფის მაღალ ნიშნულზე (დაახლოებით დაშორებულია 8,00-9,00 მეტრის მოშორებით), აქედან გამომდინარე კონსტრუქციული თვალსაზრისით გამოირიცხება ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმოქმნის საფრთხე.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.14.11.058.045 (ქ. თბილისი, ქუჩა მარუხის გმირები №23) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნული ტერიტორია ფაქტობრივად აუთვისებელია და მასზე არ არის განთავსებული კაპიტალური ტიპის ნაგებობა, შესაბამისად კონსტრუქციული თვალზრისით გამორიცხულია ყოველგვარი სახის ზემოქმედების წარმოქმნის შესაძლებლობა.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.14.11.058.059 (ქ. თბილისი, ქუჩა მარუხის გმირები №23) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნული ტერიტორიაზე განთავსებულია ერთ სართულიანი ნაგებობა, რომელიც საპროექტო შენობის არეალიდან დაშორებულია საკმარისი მანძილით (დაახლოებით დაშორებულია 11,00 მეტრის მოშორებით), აქედან გამომდინარე კონსტრუქციული თვალსაზრისით გამოირიცხება რაიმე სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმოქმნის პირობა.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.14.11.039.028 მიწის ნაკვეთი., რომელიც მდებარეობს საპროექტო მიწის ნაკვეთის გვერდით და აღნიშნული ტერიტორია აუთვისებელია, შესაბამისად საპროექტო სამუშაოების გათვალისწინებით ტერიტორიის მიმართ კონსტრუქციული თვალზრისით გამორიცხულია ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზემოქმედების საფრთხე.

დასკვნითი ნაწილი: ჩვენს მიერ შესწავლილი ქალაქი თბილისი, მცხეთის II შესახვევი №16; ქალაქი თბილისი, მცხეთის II შესახვევი №16-ის მიმდებარედ საკადასტრო კოდით №01.14.11.039.030 ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად არსებულ მიწის ნაკვეთზე წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით გათვალისწინებული ხუთ სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა არ გამოიწვევს არავითარ სახის უარყოფით ზეგავლენას ზემოთ ხსენებული მომიჯნავე სამეზობლო საზღვარში განთავსებული შენობა-ნაგებობებისა და მომიჯნავე ტერიტორიების მიმართ, როგორც მშენებლობის, ასევე მის შემდგომ საექსპლუატაციო პერიოდში.

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: **ა. ყურაშვილი**



სამუშაო გამოცდილება

გვარი, სახელი, მამის სახელი: - ყურაშვილი ალექსანდრე

მისამართი: - ქ.თბილისი, იპ. ხვიჩიას ქუჩა №16, ბინა 11

ტელეფონი: - ტელ: 2 37 55 77
მობ: 5 99 05 70 94
პ/ნ 01024034907

განათლება: - 2002 წელს ჩავაბარე და 2008 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი, სპეციალობით სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა (მაგისტრი)

- მშნებელ-ინჟინერის სამუშაო საქმიანობა და გამოცდილება 2006 წლიდან დღემდე.

-შპს "ვალენტია ინდუსტრია" 2005-2006წწ.

-"სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამსახური" თანამდებობა: ქონების განვითარების სამსახურის სპეციალისტი 2006-2009 წწ. (ავლაბრის ადმინისტრაციული კომპლექსის მშენებლობაზე)

- 2009 წლიდან 2011 წლამდე ვმუშაობდი საპროექტო ორგანიზაცია შპს "დიტრიხ"-ში კონსტრუქტორის პოზიციაზე მის: ქ.თბილისის, ბახტრიონის ქუჩა №28

- 2011 წლიდან შპს "ლილეო"– ს დირექტორი თანამდებობა: ინჟინერ-კონსტრუქტორი
- 2018 წლიდან დღემდე შპს "ექსპერტ დეველოპმენტი"-ს დირექტორი, თანამდებობა : ინჟინერ-ექსპერტი

ენების ცოდნა: - ქართული– მშობლიური
- რუსული-კარგად
- ინგლისური-კარგად

სხვა მონაცემები:

კომპიუტერული პროგრამები:
OS: Auto cad; ArchiCAD; Windows XP; Microsoft Office; Internet Explorer; საინჟინრო-გამოთვლითი პროგრამა Lira

2009 წლიდან - დღემდე, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, შესწავლილი მაქვს 200 ერთეულამდე ავარიული ან/და სარეკონსტრუქციო 1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 კლასის შენობა-ნაგებობა, რაზედაც გაცემულია შესაბამისი ნახაზები, საექსპერტო დასკვნები და რეკომენდაციები. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში დაპროექტებული მაქვს 600-ზე მეტი 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 კლასის შენობების კონსტრუქციული პროექტი. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შესრულებული მაქვს 4000 მეტ ობიექტზე საექსპერტო დასკვნები, სადემონტაჟო-სამშენებლო ობიექტების ექსპერტიზა, შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობების ექსპერტიზა, სარეკონსტრუქციო ნაგებობების ექსპერტიზა, შენობა-ნაგებობებზე ზემოქმედებასა და მე-4 კლასის შენობებისთვის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა კონსტრუქციული ელემენტების საექსპერტო შეფასების შესახებ. ჩემს მიერ, თბილისში მომზადებულია რამოდენიმე ათეული მეოთხე კლასის მრავალბინიანი საცხოვრებელი და მრავალფუნქციური კომპლექსების, საწარმო ტიპის ნაგებობების პროექტის კონსტრუქციული ნაწილები.

Georgia

IDENTITY CARD

მოქალაქის პირადობის მოწმობა

საქართველო

GEO



ბარათის No / CARD No

19IA43611

სახელი / FIRST NAME

ალექსანდრე

ALEKSANDRE

გვარი / LAST NAME

ყურაშვილი

KURASHVILI

მოქ. / CIT	სქესი / SEX	პირადი No / PERSONAL No
GEO	მმ / M	01024034907

დაბადების თარიღი DATE OF BIRTH	მოქმედების ვადა DATE OF EXPIRY
21.02.1985	15.10.2029

ხელმოწერა
SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH

თბილისი

TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE

15.10.2019

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY

იუსტიციის სამინისტრო

MINISTRY OF JUSTICE


დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2019

სფს-ს რეგისტრაციის No 26-3184

IDGE019IA4361130102403490 7<<<<

8502212M2910150GEO<<<<<<<<<<<8

KURASHVILI<<ALEKSANDRE<<<<<<<<<



დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შემსრულებელი: საგამომცემლო პოლიგრაფიული სახლი კაბადონი
ს.ფ.ს. რეგისტრაციის № 7 - 0158

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY



ბაკალავრის დიპლომი

BACHELOR'S DIPLOMA

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

With honours

STU № 000839

This is to certify that Mr./Ms. Alexander
Name, Surname
Kurashvili

was enrolled in 2002 in Georgian Technical University and in 2006

completed the requirements of Faculty of

Civil Engineering

Bachelor's Degree of the University

with major in Industrial and Civil Engineering

By the decision of the State Qualification Commission, September
Month, Day, Year
18, 2006, Mr. Alexander Kurashvili
Name, Surname

was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Civil Engineering

Seal

Rector

Dean

City: Tbilisi

Registration # 06535

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

წარჩინებით

STU № 000839

ეძლევა ალექსანდრე ყურაშვილს

მასზედ, რომ იგი 2002 წელს ჩაირიცხა და 2006

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი სამრეწველო და სამოქალაქო

მშენებლობის

სპეციალობით

საკვალიფიკაციო კომისიის 2006 18. 9
(წელი, რიცხვი, თვე)
გადაწყვეტილებით

ალექსანდრე ყურაშვილს მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მშენებლის

კვალიფიკაცია

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 06535



მაგისტრის
დიპლომი

MASTER'S
DIPLOMA

დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დამამზადებელი: შპს „ფორმა“
სფს რეგისტრაციის № 04-1599

GEORGIA

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA

MASTER'S

DIPLOMA

MA № 000505

This is to certify that by the decision June 26, 2008.

of the Civil Engineering faculty

of the **Technical University of Georgia**

Mr. Alexander Kurashvili

born on February 21, 1985.

was awarded an academic Degree of Master with a Major in

Civil Engineering

seal

Dean of the faculty

Rector

Tbilisi September 18, 2008. Registration No 00504

საქართველო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მაგისტრის

დიპლომი

MA № 000505

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

საინჟინრო

ფაკულტეტის 2008 წლის 26. 6 გადაწყვეტილებით,

ალექსანდრე ყურაშვილს

დაბადებულს 1985 წლის 21 თებერვალს

მიენიჭა მშენებლობის

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბ. ა.

ფაკულტეტის დეკანი

რექტორი

თბილისი 18/09/2008 სარეგისტრაციო # 00504

საქართველო

ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ექვსი დეკემბერს მე, საქართველოს ნოტარიუსს თეა მაღალდაძეს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: თბილისი, ჭუკურის ქ. N6, ცხმმართა: **ალექსანდრე ყურაშვილმა**, რომელმაც წარმოადგინა მის მიერ შედგენილი **სამუშაო გამოცდილების** ერთი ეგზემპლარი და მოითხოვა მასზე მისი ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება.

მე დავადგინე მისი პირადობა წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად **ალექსანდრე ყურაშვილმა (დაბად.21.02.1985წ. პ/ნ 01024034907, პ/მ d1428509)** მომმართა.


მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მაქვს.


მან განაცხადა, რომ მისთვის ცნობილია **სამუშაო გამოცდილების** შინაარსი და მასზე ხელმოწერის სამართლებრივი შედეგი, რომ იგი სრულად გამოხატავს მის ნებასა და სურვილს, რის შემდეგაც მან ჩემი თანდასწრებით, პირადად მოაწერა ხელი **სამუშაო გამოცდილებას**, რომელიც თან ერთვის სანოტარო აქტს.

ნოტარიუსმა მას განუმარტა, რომ იგი ამოწმებს მხოლოდ **სამუშაო გამოცდილებაზე** მისი ხელმოწერის ნამდვილობას და არა **სამუშაო გამოცდილებაში** მოყვანილი ფაქტის სიზუსტეს და ნამდვილობას. მე მას აგრეთვე განუმარტე, რომ ნოტარიუსს არ აკისრება პასუხისმგებლობა კერძო აქტის კანონმდებლობასთან შეუსაბამობის, ან კერძო აქტში ხელმომწერის ნების არაადექვატურად ასახვის გამო და შესაბამისად, პასუხს არ აგებს მის ნამდვილობაზე.

დამოწმებულია ერთი ხელმოწერის ნამდვილობა **სამუშაო გამოცდილების** ერთ ეგზემპლარზე და შესაბამისად გადახდილია სანოტარო საზღაური: "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის #507-ე დადგენილების (29.12.2011 წ.) 31 ე მუხლის საფუძველზე 2.00 ლარი, 39-ე მუხლის საფუძველზე 2.00 ლარი და საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის საფუძველზე დ.ღ.გ. 0.36 ლარი, ჯამში: 4.36 ლარი.

საქართველოს ნოტარიუსი
თეა მაღალდაძე





სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N171419327
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	06.12.2017 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
სრულიად	თეა მაღალდაძე
სანოტარო ბიუროს მისამართი	თბილისი, მტკვრის ქუჩა N6
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	0322931887
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	31278100086917

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18