12 ოქტომბერი 2022 წ.

საექსპერტო დასკვნა შპს „ქაფრინა”-ს (ს/კ 412700625) კუთვნილი მრავლაბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის დარღვევით ნაწარმოებ მშენებლობის შესაბამისობაზე სამშენებლო ნორმებსა და წესებთან, აგრეთვე გამოვლენილი დარღვევების გათვალისწინებით შენობის მდგრადობასა და საიმედოობაზე. მისამართზე: ქ. თბილისი, გოძიაშვილის ქ. №22, გოძიაშვილის ქ. №24, (ნაკვ. 20/52) კოდი: 01.10.10.020.178

საკითხის აღწერა

ვიზუალური და ტექნიკური დათვალიერება ჩაუტარდა არსებულ მშნებარე მრავლაბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის შენობას მდებარე მისამართზე: ქ. თბილისი, გოძიაშვილის ქ. №22, გოძიაშვილის ქ. №24, (ნაკვ. 20/52) კოდი: 01.10.10.020.178, ,

კორექტირების არსი მდგომარეობს შემდეგში:

- პირველ სართულზე კოლონები და კედლები განსხვავებულად დაიფერა;
- მცირდეით შეიცვალა ტერიტორიის კეთილწმოყობა, შეიცვალა პარკინგების რაოდენობა და ნახატი;
- მინუს ნიშნულებზე გაუქმდა დამხმარე ფართები, მოეწყო დამატებითი მონოლითური კედლები და იზოლირებული სათავსები;
- 7-7 და ე-ე ღერძების კვეთაზე კედელში გაჩნდა ღიობი გისოსით;
- მინუს ნიშნულებზე 3-4 მონაკვეთში შეიცვალა ტამბურის კედლები და კარებები;
- ლიფტი არ ემსახურება +45.3 და 63.95 ნიშნულებს;
- შეცვლილია ბინების რაოდენობა;
-„9-9“ ღერძზე მდებარე კოლონებს შეცვლილი აქვს მდებარეობა და გაბარიტი.

შენობის ზოგადი ანალიზი/ შეფასება

შენობა კონსტრუქციული თვალსაზრისით კარკასული ტიპისაა, მაქსიმალური ზომებით გეგმაში 33,27მX35,22მ, (0,00 დონეზე) გააჩნია რკინა-ბეტონის ანაკრები მონოლითური სართულშორისი გადახურვები, რიგელ-კოლონებიანი მზიდი კონსტრუქცია.

შენობას ვიზუალური და ტექნიკური დათვალიერებით არ აღენიშნება საძირკვლის არათანაბარი ჯდენებით ან სხვა რაიმე მიზეზით გამოწვეული დაზიანებები, არსებული მზიდი კოლონა-რიგელები არის სათანადო სისქის 100-50, ნაწილობრივ 80-40სმ, ნაწარმოები მშენებლობა შესაბამისობაშია პროექტისთვის თანდართულ კონსტრუქციულ გადაწყვეტებთან – მუშა დოკუმენტაციასთან, შენობის მშენებლობა სრულად აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებსა და მოთხოვნებს.

დარღვევების ანალიზი/ შეფასება

ზემოაღნიშნული სამუშაოების განხორციელება დასაშვებია, დარღვევები უმნიშვნელო ხასიათისაა და არ წარმოდგენს საფრთხეს შენობის მდგრადობისა და საიმედოობისათვის. ამდენად დასაშვებია მათი არსებობა.

დასკვნა

დარღვევით ნაწარმოები მშენებლობა შეესაბამება სამშენებლო ნორმებსა და წესებს, უზრუნველყოფილია გამოვლენილი დარღვევების გათვალისწინებით შენობის მდგრადობა და საიმედოობა.

ამიტომ ვიძლევი დადებით რეკომენდაციას **მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის** კორექტირების პროექტზე.

მთავარი ინჟინერი

ნუგზარ კირთაძე

დიპლომი

ЗВ № 055172

ეს დიპლომი მიეცა ნიკოლოზ ვასილის ძე ქირთაძეს

მასზე, რომ იგი 1977 წელს შევიდა საქართველოს ვ. ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1982 წელს დაამთავრა ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1982 წ. „30" ივნისის გადაწყვეტილებით ნ. ვ. ქირთაძეს მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

მდივანი

ქალაქი თბილისი 1982 წ. „26" ივნისი

სარეგისტრაციო № 15387

Грузинский аз.

ДИПЛОМ

ЗВ № 055172

Настоящий диплом выдан Киртадзе Нугзару Васильевичу

в том, что он в 1977 году поступил в Грузинский политехнический институт им. В. И. Ленина и в 1982 году окончил полный курс названного института

по специальности промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „30" 06 1982 г. Киртадзе Н. В. присвоена квалификация инженера-строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

м. п.

Город Тбилиси „26" VI 1982 г.

Регистрационный № 15387

Московская типография Гознака. 1980.

შ.პ.ს "ლ ი ლ ე ო"

LTD "L I L E O"

/№959(H)/ 17. 11. 2017 წ.

ფუძე-საძირკვლების საექსპერტო შეფასება

ქ. თბილისი, ქუჩა გოძიაშვილი №22/ ქალაქი თბილისი, ქუჩა გოძიაშვილი №24/ ქალაქი თბილისი, ქუჩა გოძიაშვილი №24 (ნაკვეთი 20/52) საკადასტრო კოდი №01.10.10.020.178 შპს "ულტრა პლიუსი"-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მშენებარე შვიდ სართულიანი ბავშთა გასართობი ცენტრის ფუძე-საძირკვლებისა და ძირითადი კონსტრუქციების მდგომარეობის ექსპერტიზა

თბილისი

2017 წელი

შინაარსი

ქ. თბილისი, ქუჩა გოძიაშვილი №22/ ქალაქი თბილისი, ქუჩა გოძიაშვილი №24/ ქალაქი თბილისი, ქუჩა გოძიაშვილი №24 (ნაკვეთი 20/52) საკ. კოდით №01.10.10.020.178 შპს "ულტრა პლიუსი"-ს წარმომადგენლის თხოვნის საფუძველზე დაგვევალა შემოწმება ჩაგვეტარებინა არსებულ მიწის ნაკვეთზე (2434.00კვ.მ), ვინაიდან პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია ორი ბლოკისაგან შემდგარი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აქედან გამოდინარე საჭიროა შევისწავლოთ პროექტით გათვალისწინებული შენობის კონსტრუქციული ნაწილიდან გამომდინარე ფუძე-საძირკვლების სააგარიშო სქემა და არსებულ ტერიტორიაზე კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით ფუნდამენტების და ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების მდგომარეობა.

პროექტის მიმოხილვა

აღნიშნული პროექტის მიხედვით ხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, სადაც ერთი ბლოკი არის 18 სართულიანი და მეცხრამეტე არასრული სართული, ხოლო მეორე ბლოკი 13 სართულიანია. აღნიშნულ შენობის ორივე ბლოკს გააჩნია მიწისქვეშა ორი სართულის დონე, რომლის მაქსიმალური ცაღმავება აბსოლიტურ ნიშნულთან მიმართებაში შეადგენს -5.40 მეტრს. საპროექტო შენობის კონსტრუქციული მახასიათებლები წარმოდგენილია შემდეგი სახით: შენობის ძირითადი და მზიდი საანგარიშო სქემა სტანდარტული ტიპის მონოლითური რკინა-ბეტონის კარკასული სქემითაა ნაწარმოები და გაანგარიშებული, რომელიც მაღალი სართულიანობისა და ანგარიშის მიხედვით გაძლიერებულია რკინა-ბეტონის დიაფრაგმებში. გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით კონსტრუქციული გადაწყვეტილება წარმოებულია შემდეგი სახით: ფუძე-საძირკვლების მოთხოვნებისა და ძირითადი კონსტრუქციების შესაბამისად და გაანგარიშების მიხედვით შენობის საძირკველი უნდა მოეწყოს მონოლითურ რკინა-ბეტონის ფილაზე. სამშენებლო ნორმატივებისა და ფუძე-საძირკვლების მოთხოვნების შესაბამისად შედგენილ იქნა კონსტრუქციული ნაწილი, სადაც გაანგარიშება ნაწარმოებია გამოთვლით პრორამა LIRA-ზე შეტანილი ცვლილებების ფარგლებში. სირთულის მიხედვით მაღალი კატეგორიისაა არსებული რელიეფისა და გეოლოგიური მონაცემების გათვალისწინებით.

ფუძე-საძირკვლებისა და ძირითადი კონსტრუქციების კვლევა

კვლევის შედეგად შევისწავლეთ მშენებარე შენობის ფუძე-საძირკვლები და ყველა ის ძირითადი კონსტრუქციები, რაც შენობის შემადგენელი ნაწილია. ფუძე-საძირკვლები ძირითადად მოცემულია რკინა-ბეტონის ფილა, სადაც გაძლიერების სახით დამატებით შეკრულია ბადეებით, წარმოდგენილი ფუნდამენტი დაფუძნებულია გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით IV-შრეზე. ფუძე-საძირკვლებში გამოყენებულია D32 A-III კლასის არმირება, რომელიც ანგარიშის მიხედვით განსაზღვრულია გრუნტის საანგარიშო წონაზე და დატვირთვაზე, აღნიშნულ უბანზე გამოვლინდა მცირე რაოდენობით მიწისქვეშა გამდინარე წყლები, რომელიც უმნიშვნელოა და არ განეკუთვნება აგრესიულ წყლებს. კონსტრუქციული გეგმარება ფუძე-საძირკვლებთან და ძირიტად კონსტრუქციებთან მიმართებაში სრულიად ოპტიმალური გადაწყვეტილებაა მოცემულ ლაბორატორიულ შედეგებზე დაყრდნობით, სადაც გაანგარიშებაში დაცულია ჰიდრო-საინჟინრო პირობები და სულფატოვანი ბეტონი საძირკვლებში. წარმოდგენილი ფუნდამენტები მდგრადობის თვალსაზრისით საიმედო და დამაკმაყოფილებელია, კვლევის შედეგად არ არის მოსალოდნელი ფუძე-საძირკვლების გათვალისწინებით არათანაბარი ჯდენითი პროცესები და არათანაბარი ძალვების განვითარება, ვინაიდან გაანგარიშება ნაწარმოებია ფუძე-საძირკვლების მოთხოვნების შესაბამისად შენობის მოცულობისა და კონსტრუქციული სირთულის გათვალისწინებით. საძირკველზე დამ ის შემადგენელ რკინა-ბეტონის საყრდენ ელემენტებზე გამოყენებულია B-30 W8 (სტანდარტი 300 მარკა) მარკიანი სტანდარტით აღებული ბეტონი და გეგმარება ხორციელდება სტანდარტული ტიპის კარკასული დაპროექტების სახით, რაც კონსტრუქციული თვალსაზრისით მოცემულ ანგარიშებში არის წარმოდგენილი. ჩვენს მიერ შესწავლილი ქ. თბილისი, ქუჩა გოძიაშვილი №22/ ქალაქი თბილისი, ქუჩა გოძიაშვილი №24/ ქალაქი თბილისი, ქუჩა გოძიაშვილი №24 (ნაკვეთი 20/52) საკ. კოდით №01.10.10.020.178 ზემოთ ხსენებული შენობის ორივე ბლოკის მზიდი ელემენტების კონსტრუქციული მდგომარეობა, წარმოდგენილ მუშა ნახაზების გათვალისწინებით დამაკმაყოფილებელია და მისაღები. აღნიშნულ შენობას გაანგარიშების მიხედვით არ ემუქრება რღვევის და დეფორმეციების წარმოქმნის საფრთხე, შესაბამისად კვლევის საფუძველზე ფუძე-საძირკვლებსა და ძირითად მზიდ კონსტრუქციულ ელემენტებს ეძლევა დადებითი შეფასება.

დასკვნა:

კვლევის მიზანი, რომელიც წარმოადგენს ფუძე-საძირკვლების მდგომარეობის შესწავლა ნაწარმოებია დღეისათვის მოქმედი სამშენებლო ნორმატივებითა და გაანგარიშების საფუძველზე, რაც კონსტრუქციული გათვლებითა და საანგარიშო სქემის მიხედვით საიმედო და მისღებია. საპროექტო სამუშაოებით არ მოხდება შენობის მზიდუნარიანობის რღვევა და კონსტრუქციული სქემის დაზიანება სამშენებლო ნორმებისა და მოთხოვნების შესაბამისად, ზემოთ ხსენებული ფუძე-საძირკვლებისა და ძირითადი მზიდი კონსტრქციული ელემენტების საანგარიშო სქემის გათვალისწინებით, რასაც მიენიჭა დადებითი შეფასება.

დირექტორი: **ალექსანდრე ყურაშვილი**

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: **ალექსანდრე ყურაშვილი**



საქართველო

მოქალაქის პირადობის მოწმობა



პირადი № 01024034907

სახელი ალექსანდრე

გვარი ყურაშვილი

დაბადების თარიღი 21.02.1985

დაბადების ადგილი თბილისი

№ დ 1428509

პირადი ხელმოწერა

მისამართი თბილისი იპ.ხვიჩიას ქ. N 16 ბ. 11

მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს საბურთალოს სამსახური

გაცემის თარიღი 11.05.2011

მოქმედების ვადა 11.05.2021

რეგისტრაციის თარიღი 23.06.2001

ბ.ა.

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა

დამკვეთი: სსიპ სრს; შემსრულებელი: შპს „კაბადონი +"; სფს რეგისტრაციის № 05-1623



დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შემსრულებელი: საგამომცემლო პოლიგრაფიული სახლი კაბადონი
ს.ფ.ს. რეგისტრაციის № 7 - 0158

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY



ბაკალავრის დიპლომი

BACHELOR'S DIPLOMA

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

With honours

STU № 000839

This is to certify that Mr./Ms. Alexander
Name, Surname
Kurashvili

was enrolled in 2002 in Georgian Technical University and in 2006

completed the requirements of Faculty of

Civil Engineering

Bachelor's Degree of the University

with major in Industrial and Civil Engineering

By the decision of the State Qualification Commission, September
Month, Day, Year
18, 2006, Mr. Alexander Kurashvili
Name, Surname

was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Civil Engineering

Seal

Rector

Dean

City: Tbilisi

Registration # 06535

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

წარჩინებით

STU № 000839

ეძლევა ალექსანდრე ყურაშვილს

მასზედ, რომ იგი 2002 წელს ჩაირიცხა და 2006

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი სამრეწველო და სამოქალაქო

მშენებლობის

სპეციალობით

საკვალიფიკაციო კომისიის 2006 18. 9
(წელი, რიცხვი, თვე)
გადაწყვეტილებით

ალექსანდრე ყურაშვილს მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მშენებლის

კვალიფიკაცია

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 06535



მაგისტრის
დიპლომი

MASTER'S
DIPLOMA

დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დამამზადებელი: შპს „ფორმა“
სფს რეგისტრაციის № 04-1599

GEORGIA

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA

MASTER'S

DIPLOMA

MA № 000505

This is to certify that by the decision June 26, 2008.

of the Civil Engineering faculty

of the **Technical University of Georgia**

Mr. Alexander Kurashvili

born on February 21, 1985.

was awarded an academic Degree of Master with a Major in

Civil Engineering

seal

Dean of the faculty

Rector

Tbilisi September 18, 2008. Registration No 00504

საქართველო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მაგისტრის

დიპლომი

MA № 000505

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

საინჟინრო

ფაკულტეტის 2008 წლის 26. 6 გადაწყვეტილებით,

ალექსანდრე ყურაშვილს

დაბადებულს 1985 წლის 21 თებერვალს

მიენიჭა მშენებლობის

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბ. ა.

ფაკულტეტის დეკანი

რექტორი

თბილისი 18/09/2008 სარეგისტრაციო # 00504

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B16100505, 19/07/2016 16:23:14

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ლილეო
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	404902496
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	29/06/2011
მარეგისტრირებელი ორგანო:	სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, იპ. ხვიჩიას ქ., N 16, ბ. 11

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: lileo.lileo@yahoo.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01024034907, ალექსანდრე ყურაშვილი

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01024034907, ალექსანდრე ყურაშვილი	100.000000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

- საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა**102015093109 03/04/2015 13:20:02**

  შ\პ\ს შპს ლილეო ს/ნ 404902496

  საგანი: **მთელი ქონება, მთელი ქონება**

  საფუძველი: **შეტყობინება, N0069504, 03.04.2015, შემოსავლების სამსახური**

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

სამუშაო გამოცდილება

ექსპერტიზის ჩატარება დაევალა ექსპერტს - **ალექსანდრე ყურაშვილს,** რომელსაც აქვს:

-უმაღლესი ტექნიკური განათლება კვალიფიკაციით - სამოქალაქო სამრეწველო მშენებლობა, ხარისხი - მაგისტრი
- ამ დარგში მუშაობის გამოცდილება - 10 წელი.
-2007-2010 წ. სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამხასური (ავლაბრის ადმინისტრაციული კომპექსის მშენებლობა) თანამდებობა: ქონების განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
-2010-2016 წ. შპს „ლილეო“- საპროექტო-სამშენებლო ორგანიზაცია, სპეციალობა: ინჟინერ-ექსპერტი

ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: ა.ყურაშვილი