ტერიტორიამდე მისასვლელი 6 მ. სიგანის გზა, უსაფრთხოების წორმებთან შესაბამისად

გამწვანებული ზონა

621.0 m²

3.055

24.949

D15.000

კ-3 = 621 კვ.მ / 8 530 კვ.მ = 0.1

6.000

საპროექტო შენობის განთავსების ადგილი

საპროექტო შენობის სიმაღლე არ აღემატება 10 მ - ს

აღნიშნულ საპროექტო ტერიტორიაზე, შენობის განთავსების სქემიდან და მის ირგვლივ არსებული მანძილებიდან გამომდინარე, სახანძრო მანქანას ნებისმიერი მხრიდან შეუძლია შენობამდე მიდგომა

915.7 ქვეთავის მიხედვით ახალი ან არსებული განაშენიანების ტერიტორიაზე სწ ჯგუფის შენობებთან, რომელთა სახანძრო-ტექნიკური სიმაღლე არ აღემატება 10 მეტრს, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის მისასვლელი გზა უნდა მიდიოდეს შენობის მთავარ შესასვლელ კარამდე არა უმეტეს 15 მეტრის დაშორებით. მისასვლელი გზა უნდა მოეწყოს ისე, რომ შენობის პირველი სართულის გარე კედლის ნებისმიერი ნაწილი განთავსებული იყოს სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის მისასვლელი გზიდან არა უმეტეს 45 მეტრის მანძილზე.

915.14 ქვეთვის მიხედვით სწ ჯგუფის შენობას რომლის სიგანე აღემატება 30 მეტრს მთელ სიგრძეზე, სულ მცირე, ორი მხრიდან უნდა ჰქონდეს სახანძრო სამაშველო ტექნიკის მისასვლელი გზა.

საპროექტო შენობას ყველა მხრიდან სახანძრო ავტოკიბ-ეებისათვის მისა-სვლელი გზა და აკმაყოფილებს 915 ქვეთავის მოთხოვნებს.