ქ.თბილისი, დასახლება თემქა, XI მკ-რნი, II კვარტალი, არაშენდას მიმდებარედ.

გვერდზე მდგომი შენობებზე ზეგავლენის კონსტრუქციული დასკვნა-რეკომენდაცია.

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია შ.პ.ს "ჯი-ელექტრონიქსი"-ის მომართვაზე,დამოუკიდებელი ექსპერტის გიორგი სხილაძის /პN 01007008231/.

ქ.თბილისში დასახლება თემქა, XI მკ-რნი, II კვარტალი, არაშენდას მიმდებარედ. არსებული ნაკვეთზე საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის შესაძლებლობის შესახებ.

ტერიტორიის ვიზუალურმა დათვალიერებამ და ასევე მომიჯნავე შენობების საძირკვლებისა და ზოგადი მდგომარეობის შესწავლიდან გამომდინარე.

არს.სიტუაცია /ფოტოები/ 07.08.2018წ და საპროექტო არეალი



განმარტებითი ბარათი

არსებული სიტუაციისა და საპროექტო დავალების გათვალისწინებით, საპროექტო შენობას ჩრდილოეთით ესაზღვრება გზა. დასავლეთით საავტომობილო გზა. აღმოსავლეთით საავტომობილო გზა. ხოლო სამხრეთით სამსართულიანი შენობა, ს/კ 01.12.02.020.020 სარდაფით.

მომიჯნავე შენობა სამსართულიანია კარკასული კონსტრუქციული სიმაღლე /12,50მ/. შენობა დაახლოებით ზომებში / 42x 26.50 მ/. დაცილება მომიჯნავე შენობებთან / 8,30 დან 9,27 მდე/.

იხ გეგმა/





ექპერტს აქვს შემდეგი დასკვნა:

დასკვნა რეკომენდაცია

არსებული სიტუაციისა და საპროექტო დავალების გათვალისწინებით, არსებული დაცილებების საპროექტო შენობიდან მომიჯნავე შენობამდე:

სამშენებლო სამუშაოები არანაირ უარყოფით შედეგებს არ გამოიწვევს მომიჯნავე შენობა ნაგებობაზე. რადგანაც სავარაუდო ქვაბულის ჩაღრმავება / მომიჯნავე შენობის დიტანციიდან გამომდინარე/ იძლევა შემდეგი დასკვნის გაკეთების საშუალებას. საპროექტო ქვაბულის დაცილება მომიჯნავე შენობასთან შესადგენს 9,30 მ.

რეკომენდაცია ეძლევა საპროექტო სამუშაოების დაწყებასა და შესაბამის უწყებაში პროექტის წარსადგენად და დასამტკიცებლად.

დამოუკიდებელი ექსპერტი

საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი /გ.სხილაძე/

ქ.თბილისი 2019წ

დიპლომი

ПВ № 043899

ეს დიპლომი მიეცა გიორგი
იუზეფის ძე სხალაძეს
მასზე, რომ იგი 1981 წელს შევიდა
საქართველოს პ.ი.ლენინის სახელობის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1986 წელს დაამთავრა
ინსტიტუტის
ინჟინერ-
სრული კურსი სპეციალობით
ხიდები და გვირაბები

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1986 წ.
„28" მაისის დადგენილებით
გ.ი. სხალაძეს მიენიჭა ინჟინერ-
მშენებლის
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე
რექტორი
მდივანი

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1987 წ. „20" 01

სარეგისტრაციო № 0102

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

ПВ № 043899

Настоящий диплом выдан Схиладзе
Георгию Юзефовичу
в том, что он в 1981 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1986 году окончил полный курс
названного
института
по специальности мосты
и тоннели

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „28" июня 1986 г.
Схиладзе Г. Ю.
присвоена квалификация инженера-
строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „20" 01 1987 г.

Регистрационный № 0102

Московская типография Гознака. 1986.