პარკინგი №3

დასახელება	დასვენებლობა	დასვენებლობის რაოდენობა	საერთო დასვენებლობის რაოდენობა	მოსახერხებელი მაა-პარის რაოდენობა		მასუსტებლებელი მაა-პარის რაოდენობა	
მ. №7	სპ	9	35	2	0.820 მ.	1	1.000 მ.
მ. №8	სპ	8		2	0.820 მ.	1	1.000 მ.
ას. №5	სპ-2	18		2	0.820 მ.	1	1.000 მ.

პირველი სართულის გეგმა +0.00 ნიშნულზე

+492.00 აბსოლუტური ნიშნული

მ. 1:100

1. სარდაფის სართული მთლიანად აღჭურვება NFA 13-ის 36 საგანგაშოსიგნალიზაციის მეშვეობით სპრინკლერის მიხედვით დამონტაჟებული ავტომატური სისტემით.
2. სპასარო მთლიანად აღჭურვება NFA 14- ის 36 საერთაშორისო აღიარებული სხვა სპეციფიკაციის მეშვეობით.
3. შენობა აღჭურვება ავტომატური სპასარო განგაშის სისტემით.
4. გეგმაზე განთავსება ხელით სამაგრებით სპასარო განგაშის ორლორვები.
5. შენობა აღჭურვება ყვამლიფიკატორებით სისტემით.
6. კარიბი ავამლიფიკატორები განთავსება ერთმანეთისაგან თითოეული სისტემის და პერიმეტრის მიმართ არანაკლებ, ვიდრე ყველა ასეთი სისტემის მისაკარმიდებლობით.
7. შენობა აღჭურვება სპასარო ხმაური განგაშის სისტემით, რომელიც ავტომატურად და დაბრიგადება NFA 72- ის 36 საერთაშორისო აღიარებული სხვა სპეციფიკაციის მეშვეობით
8. ელექტრიფიკაცია და განათება სპასარო სპრინკლერული ინსტალაციის, განათება და ციცხლის ავტომატური ხელმოწერილი მოწყობილობის ელექტრომომარაგება, ელექტრომომარაგების მეორადი წყაროდან და სპასარო სამუშაოების ელექტრომომარაგების მეშვეობით ორ ენაზე, ტაბასოლი წინასწარ და მასალოლი სამუშაოების ტექნიკის, სპასარო განათება, სპასარო ხმაური განგაშის, ელექტრომომარაგების მეშვეობით ავტომატურად აღმოჩენილ ხმაური სისტემის, სპასარო სისტემ