შპს ჯორჯიან კონტემპორარი კონსტრაკშენ

პ. ქავთარაძის №14ა, XXII სართული,

ს/კ 404870724

GEORGIAN CONTEMPORARY CONSTRUCTION LTD.

P. Kavtaradze St. #14a, XXII Floor,

I/C 404870724

01.03.2023 წ.

საექსპერტო დასკვნა

წარმოდგენილია ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის II-III, IV მ/რ-ს მიმდებარედ (ნაკვეთი №60); ელგუჯა ამაშუკელის ქუჩა, I შესახვევი №34-ს მიმდებარედ, (სკადასტრო კოდი: 01.14.16.015.440) მრავალსართულიანი, მრავალფუნქციური კომპლექსის კორექტირებული კონსტრუქციული პროექტი.

წარმოდგენილი პროექტი წარმოადგენს უკვე შესწავლილი პროექტის კორექტირებულ ვარიანტს და ითვალისწინებს განცხადებით AR1946599 მოთხოვნილ ცვლილებებს, კერძოდ:

1. 0.00 ნიშნულზე "ე" ღერძის გასწვრივ პროექტით გათვალისწინებული პანდუსის ნაცვლად, "ე" ღერძის გასწვრივ "2" და "3" ღერძებს შორის ეწყობა ორი პანდუსი, რომლებიც დააკავშირებს +1.00 ნიშნულს და 0.00 ნიშნულზე არსებულ საპარკინგე სივრცეს, ხოლო მეორე პანდუსი კი დააკავშირებს +1.00 ნიშნულსა და +3.00 ნიშნულზე არსებულ საპარკინგე სივრცეს.

შესწავლილ იქნა შენობის კორექტირებული საანგარიშო სქემა და წარმოდგენილი მუშა ნახაზები.

<u>დასკვნა:</u>

წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტი კონსტრუქციული თვალსაზრისიდ უმნიშვნელოდ განსხვავდება პირველადი პროექტისაგან. წარმოდგენილი ცვლილებები გავლენა შენობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე არ არის არსებითი შესაბამისად, შეიძლება გაკეთდეს ცალსახად დადებითი დასკვნა, რომ კორექტირებული პროექტი (ისევე როგორც პირველადი კონსტრუქციული პროექტი) აკმაყოფილებს მდგრადობისა და სიმტკიცის შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებს სრულიად ვარგისია მშენებლობის განხორციელებისთვის.

შპს ,,ჯორჯიან კონტემპორარი კონსტრაკშენ"-ის
მმართველი პარტნიორი/მთავარი ინჟინერი:

გიორგი ჩიკვაიძე
ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში
ევროკოდის ექსპერტ-კონსულტანტი

შპს ,,ჯორჯიან კონტემპორარი კონსტრაკშენ“-ის
კონსტრუქტორი:

გიორგი ჯავახიშვილი
ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში