თბილისი ენერჯი

მიცკევიჩის ქ. №18ა, თბილისი 0194, საქართველო
+995 (32) 237 64 93; info@te.ge; www.te.ge

№ 02-13-100710-21
29 / 12 / 2021

შპს " პერსპექტივას" დირექტორს
ბატონ კირილე მორჩილაძეს

ბატონო კირილე,

თქვენი მიმდინარე წლის 15 დეკემბრის №02-13-100710-21 განცხადების პასუხად, რომელიც ეხება ქ. თბილისი, ზემო ფონიჭალის დასახლება, კორპუსი №20-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკ. კოდი №01.18.13.037.233) დაგეგმილ სამუშაოებთან დაკავშირებით კომპანიის პოზიციას გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ საკადასტრო ერთეულზე განთავსებულია შპს „თბილისი ენერჯის" მოქმედი მიწისზედა D=50 მმ-იანი და D=80 საშუალო წნევის გაზსადენები.

მიწის ნაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების შემთხვევაში, გაზსადენებთან მიმართებაში საჭიროა დაიცვათ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული პირობები კერძოდ, მშენებლობის შედეგად არ უნდა შეიზღუდოს მილსადენების ტექნიკური მონიტორინგის პროცესი, საჭიროების შემთხვევაში მისი შესაბამისი მომსახურების შესაძლებლობა და სამუშაოების წარმოებისას არ უნდა მოხდეს გაზსადენების დაზიანება.

პატივისცემით,

გიგლა თამაზაშვილი
დირექტორი ტექნიკურ საკითხებში