საექსპერტო კვლევითი ჯგუფი

შ.პ.ს "ექსპერტ დეველოპმენტი"



LTD "expert development"

მტკვრის ქუჩა №6

ტელ: 599 98 05 21/ 558 37 80 90

Mail:expert_development@gmail.com

14/09/2023 წელი

საექსპერტო დასკვნა

ქალაქი თბილისი, ჩიხი კრწანისის I, №17 საკადასტრო კოდით №01.18.06.015.224 მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე საკ. კოდით №01.18.06.015.152, №01.18.06.015.256, №01.18.06.015.180, №01.18.06.015.039, №01.18.06.015.103, №01.18.06.015.265, №01.18.06.015.279, №01.18.06.015.234, №01.18.06.015.216, №01.18.06.018.093 და №01.18.06.018.097 განთავსებული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საპროექტო კორექტირებული დოკუმენტაციის მიხედვით განხორციელებული სამი ორბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის შედეგად და მის შემდგომ პერიოდში ზეგავლენის წარმოქმნის შესაძლებლობის კვლევა

ქალაქი თბილისი, ჩიხი კრწანისის I, №17 შემოწმებულ იქნა საკ. კოდით №01.18.06.015.224 მიწის ნაკვეთი. კვლევას საფუძვლად დაედო საპროექტო გადაწყვეტილება კერძოდ, საპროექტო კორექტირებული დოკუმენტაციის მიხედვით განხორციელდა სამი ოთხ სართულიანი ორბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. კვლევის მიზანს წარმოადგენს განვსაზღვროთ განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების შედეგად და მის შემდგომ პერიოდში მოსაზღვრე ნაკვეთებზე განთავსებული შენობების მიმართ ზეგავლენის წარმოქმნის შესაძლებლობა, შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

კორექტირებული პროექტის მიხედვით მიხედვით განხორციელდა სამი ოთხ სართულიანი ორბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, რომლის კონსრუქციული პროექტი წარმოდგენილია შემდეგი სახით: გეოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით შენობის ფუძე-საძირკვლები დაფუძვნებულია და გაანგარიშებული რკინა-ბეტონის გაძლიერებულ საძირკვლის ფილაზე (სისქით 400 მმ). შენობის საანგარიშო სქემა რკინა-ბეტონის კარკასული ტიპისაა, რომლის სართულშუა გადახურვები შესრულებული მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილებით. შენობების საძირკველი - ძირითად ქანებზე საძირკვლის 400 მმ კვეთის ფილა, რის შედეგად გამორიცხულია მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებისა და ტერიტორიების მიმართ რღვევის ნიშნების წარმოქმნის საფრთხე. დაფუძვნების პირობა - ფენა №2 ძირითადი ქანები, საანგარიშო წინაღობა R0-1.80 კგძ/სმ^2.

კორექტირებული პროექტის შესაბამისად შეიცვალა ფასადის იერსახე და მოპირკეთება, კონსტრუქციული საანგარიშო სქემა დარჩა უცვლელი და არ განხორციელებულა ძირიტადი მზიდი ელემენტების ცვლილება. აღნიშნული შენობების უკანა ნაწილში უსაფრთხოების მიზნით განხორციელდა გრუნტის შემაკავებელი კედლის მოწყობა (ჩაანკერების მეთოდით), რაც უზრუნველყოფს გრუნტის ჩამოშლის საფრთხეს და სავალალო შედეგების თავიდან აცილებას.

საპროექტო ნაკვეთს ესაზღვრება საკ. კოდით №01.18.06.015.152 (ქალაქი თბილისი, კრწანისის I ჩიხი №17-ის მიმდებარედ), მიწის ნაკვეთი. საპროექტო შენობები, რომელიც განთავსებულია მომიჯნავე ნაკვეთის მხარეს, საზღვრის მიჯნიდან დაცილებულია სკამარისი მანძილით, ხოლო აღნიშნულ მომიჯნავე ტერიტორია ამჟამინდელი მდგომარეობის მიხედვით აუთვისებელია, რის საფუძველზეც კონსტრუქციული თვალსაზრისით გამორიცხულია ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმოქმნის პირობა.

საპროექტო ნაკვეთს, ასევე ესაზღვრება საკ. კოდით №01.18.06.015.256 (ქალაქი თბილისი, კახაბერ კაციტაძის ქუჩა №8) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე მდებარეობს ერთ სართულიანი საცხოვრებელი სახლები. შესწავლის შედეგად აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობები, მომიჯნავე შენობების არელიდან დაცილებულია

საკმარისად დიდი მანძილით და მდებარეობს რელიეფის უკიდურეს მაღლობ ნიშნულზე (ყველაზე უახლოეს მონაკვეთზე დაშორებულია დაახლოებით 16.00-17.00 მეტრის მანძილით). აღნიშნულის გათვალისწინებით კონსტრუქციული კუთხით არ განიხლება და გამორიცხულია ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმქომნის საფრთხე.

საპროექტო ნაკვეთს, ასევე ესაზღვრება საკ. კოდით №01.18.06.015.180 (ქალაქი თბილისი, ქუჩა კახაბერ კაციტაძე №8-ის მიმდებარე ტერიტორია) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე მდებარეობს ერთ სართულიანი შენობა. საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობები, მომიჯნავე შენობის არელიდან დაცილებულია საკმარისად დიდი მანძილით და აღნიშნული ტერიტორიაც მდებარეობს რელიეფის უკიდურეს მაღლობ ნიშნულზე (ყველაზე უახლოეს მონაკვეთზე დაშორებულია დაახლოებით 15.00 მეტრის მანძილით). აქედან გამომდინარე კონსტრუქციული თვალსაზრისით არ განიხლება და გამორიცხულია ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმქომნის პირობა.

საპროექტო ნაკვეთს, ასევე ესაზღვრება საკ. კოდით №01.18.06.015.039 (ქალაქი თბილისი, ქუჩა კრწანისი №16, კორპუსი №8) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი განთავსებული რელიეფის უკიდურეს მაღლობ ნიშნულზე და მომიჯნავე ტერიტორიაზე არსებული შენობები, საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობებიდან დაცილებულია საკმარისად დიდი მანძილით, შესაბამისად კონსტრუქციული თვაზრისით არ განიხლება და გამორიცხულია ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმოქმნის პირობა.

საპროექტო ნაკვეთს, ასევე ესაზღვრება საკ. კოდით №01.18.06.015.103 (ქალაქი თბილისი, ქუჩა კახაბერ კაციტაძე №10) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობებიდან დაცილებულია საკმარისად დიდი მანძილით და კონსტრუქციული თვაზრისით გამორიცხულია ყოველგვარი სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმოქმნის პირობა (მდებარეობს რელიეფის უკიდურეს მაღლობ ნიშნულზე).

საპროექტო ნაკვეთს, ასევე ესაზღვრება საკ. კოდით №01.18.06.015.265 (ქალაქი თბილისი, კახაბერ კაციტაძის ქუჩა №10-ის მიმდებარედ) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ ტერიტორია საპროექტო ტერიტორიის მხარეს

გამოყოფილია რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლით, კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით აღნიშნული კედლის მიმართ ზეგავლენის წარმომქნის პირობა არ არსებობს, ვინაიდან მდებარეობს რელიეფის უკიდურეს მაღლობ ნიშნულზე და განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ტერიტორიის მიმართ დატვირთვების განვითარება შეუძლებელია.

საპროექტო ნაკვეთს, ასევე ესაზღვრება საკ. კოდით №01.18.06.015.279 (ქალაქი თბილისი, კახაბერ კაციტაძის ქუჩა №12) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ ტერიტორია და მასზე განთავსებული შენობა საპროექტო მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობების არეალიდან დაცილებულია სკმაოდ დიდი მანძილით, აქედან გამომდინარე კონსტრუქციული თვალსაზრისით სრულიად გამოირიცხება ყოველგვარი სახის ზეგავლენის წარმოქმნის შესაძლებლობა, როგორც ტერიტორიის, ასევე შენობის მიმართ.

საპროექტო ნაკვეთს, ასევე ესაზღვრება საკ. კოდით №01.18.06.015.234 (ქალაქი თბილისი, კრწანისის I ჩიხი №23) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე ამჟამინდელი მდგომარეობის მიხედვით მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, თუმცა საპროექტო ტერიტორიისა და შენობა-ნაგებობების არეალიდან დაცილებულია დიდი მანძილით, რის საფუძველზეც კონსტრუქციული თვაზრისით გამოირიცხება ყოველგვარი სახის ზემოქმედების წარმოქმნის შესაძლებლობა.

საპროექტო ნაკვეთს, ასევე ესაზღვრება საკ. კოდით №01.18.06.015.216 (ქალაქი თბილისი, კრწანისის I ჩიხი №19) მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ მიწის ნაკვეთი აუთვისებელია და საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობებიც დაცილებულია საკმარისი მანძილით, რის საფუძველზეც ზეგავლენის წარმოქმნის პირობა სრულიად გამორიცხულია.

საპროექტო ნაკვეთს, ასევე ესაზღვრება საკ. კოდით №01.18.06.018.093 და №01.18.06.018.097 მიწის ნაკვეთები საპროექტო ტერიტორიისა და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობების არელიდან დაცილებულია საკმარისად დიდი მანძილებით, ასევე აღნიშნული ნაკვეთები აუთვისებელია, აქედან გამომდინარე გამორიცხულია ყოველგვარი სახის ზეგავლენის წარმოქმნის ან განვითარების შესაძლებლობა.

რაც შეეხება ტერიტორიის მომიჯნავე გზის ნაწილს და გრუნტის საყრდენ კედელს, კონსტრუქციული პროექტის შესაბამისად დაცულია

შესაბამისი მანძილები და საპროექტო მშენებლობის შედეგად გამორიცხულია იმის საშიშროება, რომ მოხდეს აღნიშნული კედლის დაზიანება ან სხვა სახის უარყოფითი ზეგავლენის წარმოქმნა.

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ საპროექტო ტერიტორიაზე აშენებული სახლების უკან უსაფრთხოების მიზნით განხორციელდა გრუნტის გამაგრების პროექტი და სამუშაოები. წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით შენობა-ნაგებობების უკანა ნაწილში მთლიან ზოლზე გეგმარების მიხედვით ეწყობა საყრდენი კედელი, რომელიც გრუნტის სიღრმეში მაგრდება ანკერების მეშვეობით. აქედან გამომდინარე აღნიშნული საანგარიშო სქემის გათვალისწინებით გამორიცხულია გრუნტის ჩამოშლის საფრხთე და სხვა სახის უარყოფითი გარემო-ფაქტორების წარმოქმნა.

დასკვნითი ნაწილი: ჩვენს მიერ შესწავლილი ქ. თბილისი, ჩიხი კრწანისის I, №17 საკადასტრო კოდით №01.18.06.015.224 არსებულ მიწის ნაკვეთზე წარმოდგენილი კორექტირებული პროექტის მიხედვით განხორციელებული სამი ორბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი არ გამოიწვევს არავითარ სახის უარყოფით ზეგავლენას ზემოთ ხსენებული მომიჯნავე სამეზობლო საზღვარში განთავსებული შენობა-ნაგებობებისა და მომიჯნავე ტერიტორიების მიმართ, ხოლო საპროექტო ტერიტორიის უკანა ნაწილში მთლიან ზოლზე განხორციელებული საყრდენი კედლის მოწყობის შედეგად გამორიცხულია გრუნტის ჩამოშლის საფრტხე და უარყოფითი შედეგები.

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: **ა. ყურაშვილი**



სამუშაო გამოცდილება

გვარი, სახელი, მამის სახელი: - ყურაშვილი ალექსანდრე

მისამართი: - ქ.თბილისი, იპ. ხვიჩიას ქუჩა №16, ბინა 11

ტელეფონი: - ტელ: 2 37 55 77
მობ: 5 99 05 70 94
პ/ნ 01024034907

განათლება: - 2002 წელს ჩავაბარე და 2008 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი, სპეციალობით სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა (მაგისტრი)

- მშნებელ-ინჟინერის სამუშაო საქმიანობა და გამოცდილება 2006 წლიდან დღემდე.

-შპს "ვალენტია ინდუსტრია" 2005-2006წწ.

-"სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამსახური" თანამდებობა: ქონების განვითარების სამსახურის სპეციალისტი 2006-2009 წწ. (ავლაბრის ადმინისტრაციული კომპლექსის მშენებლობაზე)

- 2009 წლიდან 2011 წლამდე ვმუშაობდი საპროექტო ორგანიზაცია შპს "დიტრიხ"-ში კონსტრუქტორის პოზიციაზე მის: ქ.თბილისის, ბახტრიონის ქუჩა №28

- 2011 წლიდან შპს "ლილეო"– ს დირექტორი თანამდებობა: ინჟინერ-კონსტრუქტორი
- 2018 წლიდან დღემდე შპს "ექსპერტ დეველოპმენტი"-ს დირექტორი, თანამდებობა : ინჟინერ-ექსპერტი

ენების ცოდნა: - ქართული– მშობლიური
- რუსული-კარგად
- ინგლისური-კარგად

სხვა მონაცემები:

კომპიუტერული პროგრამები:
OS: Auto cad; ArchiCAD; Windows XP; Microsoft Office; Internet Explorer; საინჟინრო-გამოთვლითი პროგრამა Lira

2009 წლიდან - დღემდე, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, შესწავლილი მაქვს 200 ერთეულამდე ავარიული ან/და სარეკონსტრუქციო 1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 კლასის შენობა-ნაგებობა, რაზედაც გაცემულია შესაბამისი ნახაზები, საექსპერტო დასკვნები და რეკომენდაციები. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში დაპროექტებული მაქვს 600-ზე მეტი 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 კლასის შენობების კონსტრუქციული პროექტი. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შესრულებული მაქვს 4000 მეტ ობიექტზე საექსპერტო დასკვნები, სადემონტაჟო-სამშენებლო ობიექტების ექსპერტიზა, შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობების ექსპერტიზა, სარეკონსტრუქციო ნაგებობების ექსპერტიზა, შენობა-ნაგებობებზე ზემოქმედებასა და მე-4 კლასის შენობებისთვის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა კონსტრუქციული ელემენტების საექსპერტო შეფასების შესახებ. ჩემს მიერ, თბილისში მომზადებულია რამოდენიმე ათეული მეოთხე კლასის მრავალბინიანი საცხოვრებელი და მრავალფუნქციური კომპლექსების, საწარმო ტიპის ნაგებობების პროექტის კონსტრუქციული ნაწილები.

Georgia

IDENTITY CARD

მოქალაქის პირადობის მოწმობა

საქართველო

GEO



ბარათის No / CARD No

19IA43611

სახელი / FIRST NAME

ალექსანდრე

ALEKSANDRE

გვარი / LAST NAME

ყურაშვილი

KURASHVILI

მოქ. / CIT	სქესი / SEX	პირადი No / PERSONAL No
GEO	მმ / M	01024034907

დაბადების თარიღი DATE OF BIRTH	მოქმედების ვადა DATE OF EXPIRY
21.02.1985	15.10.2029

ხელმოწერა
SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH

თბილისი

TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE

15.10.2019

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY

იუსტიციის სამინისტრო

MINISTRY OF JUSTICE

დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2019

სფს-ს რეგისტრაციის No 26-3184

IDGE019IA4361130102403490 7<<<<

8502212M2910150GEO<<<<<<<<<<<8

KURASHVILI<<ALEKSANDRE<<<<<<<<<



დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შემსრულებელი: საგამომცემლო პოლიგრაფიული სახლი კაბადონი
ს.ფ.ს. რეგისტრაციის № 7 - 0158

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY



ბაკალავრის დიპლომი

BACHELOR'S DIPLOMA

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

With honours

STU № 000839

This is to certify that Mr./Ms. Alexander
Name, Surname
Kurashvili

was enrolled in 2002 in Georgian Technical University and in 2006

completed the requirements of Faculty of

Civil Engineering

Bachelor's Degree of the University

with major in Industrial and Civil Engineering

By the decision of the State Qualification Commission, September
Month, Day, Year
18, 2006, Mr. Alexander Kurashvili
Name, Surname

was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Civil Engineering

Seal

Rector

Dean

City: Tbilisi

Registration # 06535

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

წარჩინებით

STU № 000839

ეძლევა ალექსანდრე ყურაშვილს

მასზედ, რომ იგი 2002 წელს ჩაირიცხა და 2006

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი სამრეწველო და სამოქალაქო

მშენებლობის

სპეციალობით

საკვალიფიკაციო კომისიის 2006 18. 9
(წელი, რიცხვი, თვე)
გადაწყვეტილებით

ალექსანდრე ყურაშვილს მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მშენებლის

კვალიფიკაცია

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 06535



მაგისტრის
დიპლომი

MASTER'S
DIPLOMA

დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დამამზადებელი: შპს „ფორმა“
სფს რეგისტრაციის № 04-1599

GEORGIA

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA

MASTER'S

DIPLOMA

MA № 000505

This is to certify that by the decision June 26, 2008.

of the Civil Engineering faculty

of the **Technical University of Georgia**

Mr. Alexander Kurashvili

born on February 21, 1985.

was awarded an academic Degree of Master with a Major in

Civil Engineering

seal

Dean of the faculty

Rector

Tbilisi September 18, 2008. Registration No 00504

საქართველო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მაგისტრის

დიპლომი

MA № 000505

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

საინჟინრო

ფაკულტეტის 2008 წლის 26. 6 გადაწყვეტილებით,

ალექსანდრე ყურაშვილს

დაბადებულს 1985 წლის 21 თებერვალს

მიენიჭა მშენებლობის

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბ. ა.

ფაკულტეტის დეკანი

რექტორი

თბილისი 18/09/2008 სარეგისტრაციო # 00504

საქართველო

ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ექვს დეკემბერს მე, საქართველოს ნოტარიუსს თეა მაღალდაძეს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: თბილისი, მტკვრის ქ. N6, მომმართა: **ალექსანდრე ყურაშვილმა**, რომელმაც წარმოადგინა მის მიერ შედგენილი **სამუშაო გამოცდილების** ერთი ეგზემპლარი და მოითხოვა მასზე მისი ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება.

მე დავადგინე მისი პირადობა წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად **ალექსანდრე ყურაშვილმა (დაბად.21.02.1985წ. პ/ნ 01024034907, პ/მ დ1428509)** მომმართა.

მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მაქვს.

მან განაცხადა, რომ მისთვის ცნობილია **სამუშაო გამოცდილების** შინაარსი და მასზე ხელმოწერის სამართლებრივი შედეგი, რომ იგი სრულად გამოხატავს მის ნებასა და სურვილს, რის შემდეგაც მან ჩემი თანდასწრებით, პირადად მოაწერა ხელი **სამუშაო გამოცდილებას**, რომელიც თან ერთვის სანოტარო აქტს.

ნოტარიუსმა მას განუმარტა, რომ იგი ამოწმებს მხოლოდ **სამუშაო გამოცდილებაზე** მისი ხელმოწერის ნამდვილობას და არა **სამუშაო გამოცდილებაში** მოყვანილი ფაქტის სიზუსტეს და ნამდვილობას. მე მას აგრეთვე განვუმარტე, რომ ნოტარიუსს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა კერძო აქტის კანონმდებლობასთან შეუსაბამობის, ან კერძო აქტში ხელმომწერის ნების არაადეკვატურად ასახვის გამო და შესაბამისად, პასუხს არ აგებს მის ნამდვილობაზე.

დამოწმებულია ერთი ხელმოწერის ნამდვილობა **სამუშაო გამოცდილების** ერთ ეგზემპლარზე და შესაბამისად გადახდილია სანოტარო საზღაური: "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის #507-ე დადგენილების (29.12.2011 წ.) 31-ე მუხლის საფუძველზე 2.00 ლარი, 39-ე მუხლის საფუძველზე 2.00 ლარი და საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის საფუძველზე დ.ღ.გ. 0.36 ლარი, ჯამში: 4.36 ლარი.

საქართველოს ნოტარიუსი
თეა მაღალდაძე



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N171419327
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	06.12.2017 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
სრულიად	თეა მაღალდაძე
სანოტარო ბიუროს მისამართი	თბილისი, მტკვრის ქუჩა N6
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	0322931887
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	31278100086917

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18