გენგეგმა
საპროექტო შენობის განთავსება

საპროექტო შენობასთან სახანძრო ავტომობილების
მისასვლელი გზები და მისი პარამეტრები.
ხანძრის ჩაქრობისათვი გარე წყალგაყვანილობის ქსელი.

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის

ოთარ ლორთქიფანიძის ქუჩა

სკოლა

საპროექტო შენობა

სახანძრო ავტომობილების მოსაცდელი მოედანი (15X15)

ტროტუარი

ავტომობილების საცავი ნანილი

-0.20 -0.90 -1.35 -1.50 -1.10

+0.5=470.0 ±0.00=469.5

171.9 m²

4,200 2,500 100 7,800 3,335 3,046 15,000 7,000 15,100 8,800

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის წყალგაყვანილობის ქსელი (Ø 100)

სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო ჰიდრანტი

ქალაქის ქსელი

5,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800

46,600

უნივერსიტეტის ქუჩა

სააქციო საზოგადოება "სილქნეტი"

საპროექტო შენობის მიმდებარედ არსებული შენობა-ნაგებობების
ფუნქციური დანიშნულება არის:
საცხოვრებელი, სასწავლო, ავტო მომსახურეობის (ბენზინგასამართი, გაზსამართი, სამრეცხაო),
საზოგადოებრივი.
ეს შენობა-ნაგებობები აგებულია ამ საუკუნის დასაწყისში, ნაშენია მყარი სამშენებლო მასალით (რ/ბ
კონსტრუქცია,სამშენებლო ბლოკი, სამშენებლო პანელი, აგური, მეტალის კონსტრუქცია და ა.შ.) შესაბამისად
მათი ხანძარმედეგობის ხარისხი შესაბამისობაშია მოქმედ რეგულაციებთან.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

105.0

მ

25.0

მ

15.0

მ

15.0 მ

120.0

მ

40.0

მ

42.0

მ

42.0 მ

20.0 მ

საპროექტო ტერიტორიის საზღვარი

გაზის რეზერვუარების განლაგება

ბენზინის რეზერვუარები

ჩასასხმელი აპარატები

ჩასასხმელი აპარატები

სკოლა

საცხოვრებელი სახლი

ბენზინგასამრთი
სადგური

გაზგასამრთი
სადგური

ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილები

საპროექტო შენობასა და მეზობლად

მდებარე შენობა-ნაგებობებს შორის

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის

მრავალფუნქციური შენობა

ავტო სამრეცხაო

საპროექტო შენობის მიმდებარედ არსებული შენობა-ნაგებობების
ფუნქციური დანიშნულება არის:
საცხოვრებელი, სასწავლო, ავტო მომსახურეობის (ბენზინგასამართი, გაზსამართი, სამრეცხაო), საზოგადოებრივი.
ეს შენობა-ნაგებობები აგებულია ამ საუკუნის დასაწყისში, ნაშენია მყარი სამშენებლო მასალით (რ/ბ კონსტრუქცია,სამშენებლო ბლოკი, სამშენებლო პანელი, აგური, მეტალის კონსტრუქცია და ა.შ.) შესაბამისად მათი ხანძარმედეგობის ხარისხი შესაბამისობაშია მოქმედ რეგულაციებთან. (СП 156) ბენზინგასამართი სადგურის რეზერვუარები განლაგებულია მიწისქვეშ,
დაშორებულია საპროექტო შენობიდან 120 მ-ით.
გაზგასამართი სადგურის რეზერვუარები განლაგებულია მიწისზედა რკინაბეტონის ნაგებობაში. დაშორებულია საპროექტო შენობიდან 105 მ-ით. გაზის სახეობა: ბუნებრივი და თხევადი.

საშხაპე

სახანძრო ავტოტექნიკის
მოსაბრუნებელი მოედანი
(15X15)

4.2 მ

საპროექტო შენობა

ავტომობილების სავალი ნაწილი