ქალაქ თბილისის მერიის
სსიპ საბანგებო და გადაუდებელი
სიტუაციების მართვის სააგენტო

0160 ქ. თბილისი, ცინცაძის ქ. №28 ტელ: 38-62-20; 38-62-25; ფაქსი 38-62-21

2013 წლის „16“ ივლისი № 04/04/620

შპს „ბიჯი ჯგუფი„-ს დირექტორს
ბატონ რ. ებრალიძეს

თქვენი ა/წ 15 ივლისის განცხადებაზე გაცნობებთ, რომ განხილული იქნა ქ. თბილისში, შეშელიძის ქ. №17-ში არსებული ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის სამშენებლო პროექტი. თანახმად საქ. შსს 1999 წლის №472 ბრძანება ცხრილი 1 პ. 19-ისა, საპროექტო დოკუმენტაციაში გასათვალისწინებელია, სადგურის ადმინისტრაციის შენობის ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაციით აღჭურვა.

უფროსის მოადგილე მ. ყირიმელი

№ 3/156 "17" 07 2013

შპს „ქსანი"–ს დირექტორს,

ბატონ დავით ინაურს

თქვენი 17.07.2013 წლის #39/out წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ სს „ბანკი ქართუ" თანახმაა ქვემოთ ჩამოთვლილ შპს „ქსანის" კუთვნილ ავტო–გასამართ სადგურებზე (აგს) ჩაატაროთ სარეკონსტრუქციო, სადემონტაჟო, სარემონტო, კაპიტალური სამშენებლო სამუშაოები:

#	საკადასტრო კოდი	მისამართი
1	01.19.15.003.006	ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილისა და ცეკავშირის ბაზის კუთხე (ნაკ. 3/6)
2	01.12.08.039.009	ქ. თბილისი, ქსნისა და ფეიქრების ქუჩების გადაკვეთაზე (ნაკ 39/009)
3	01.17.12.001.017	ქ. თბილისი, ქ. წამებულის გამზ. ბაზრობა „ისანის" სამხრეთ შესასვლელის მიმდ. (ნაკ 1/17)
4	01.11.17.001.013	ქ. თბილისი, შეშელიძის ქ. #17 (ნაკვ.1/13)
5	01.11.04.026.018	ქ. თბილისი, მეტრო „სარაჯიშვილის" მოპირდაპირედ

პატივისცემით,

სს „ბანკი ქართუს" გენერალური დირექტორი

ნოდარ ჯავახიშვილი