სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
NATIONAL FORENSICS BUREAU

ექსპერტის დასკვნა

FORENSICS REPORT

თბილისი, 0162, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 84
ქუთაისი 4600, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 2ა
ბათუმი, 6000 პ. მელიქიშვილის ქუჩა 102

84 Chavchavadze Ave., Tbilisi 0162
2a I. Chavchavadze Ave., Kutaisi 4600
102 P. Melikishvili Str., Batumi 6000

+995 32 2 258 484 | info@expertiza.gov.ge | expertiza.gov.ge

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
NATIONAL FORENSICS BUREAU

№ 5006728123

19/10/2023

5006728123

შპს "კოლოსი დიღომის" წარმომადგენელს ბატონ მიხეილ ჯინჭარაძეს

(თბილისი, საბურთალოს რაიონი, სოფელი დიღომი, ფატმანის ქუჩა, N 98)

გატონო მიხეილ,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის (ბიუროს 2023 წლის 5 ოქტომბრის რეგისტრაციის N1008021423) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო ექსპერტიზის N007469723 დასკვნას

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 05 ფურცლად;

საპროექტო დოკუმენტაცია - ერთი ფუთა

პატივისცემით,

მამუკა ჯანგულაშვილი
ბიუროს უფროსი

ბილისი, 0162, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 84
ეთაისი 4600, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 2ა
ათუმი, 6000 პ. მელიქიშვილის ქუჩა 102

84 Chavchavadze Ave., Tbilisi 0162
2a I. Chavchavadze Ave., Kutaisi 4600
102 P. Melikishvili Str., Batumi 6000

+995 32 2 258 484 | info@expertiza.gov.ge | expertiza.gov.ge

5006728123

ელექტრონული დოკუმენტის ასლის მატერიალურ დოკუმენტთან თანაბარ იურიდიულ ძალას ვადასტურებ,
ხელმოწერისთვის პასუხისმგებელი პირი _____

თარიღი 19. 10. 25 (ხელმოწერა) გ.ა



007469723

ექსპერტის დასკვნა № 007469723

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი:

ორგანიზაცია: შპს კოლოსი დიღომი

თანამდებობა: წარმომადგენელი

მისამართი: თბილისი, საბურთალოს რაიონი, სოფელი დიღომი, ფატმანის ქუჩა, N 98

სახელი და გვარი: მიხეილ ჯინჭარაძე

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები:

დათო ფირყულაშვილი / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს სამშენებლო მექანიკისა და ნაგებობათა სეისმომედეგობის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 16 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

ის ნაკვეთზე ს.კ. 01.72.14.300.001 მოხდა კ-2 კოეფიციენტის მომატება, საკადასტრო კოდზე შეთანხმებულია 2 ცალკე მდგომი ობიექტი "A" და "B". გთხოვთ გასცეთ თქვენი დასკვნა ერთი სართულის დამატებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე

ვლის თარიღი: 05/10/2023 წ

გასვლის თარიღი: 19/10/2023 წ

გამოყენებული მასალები

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ფატმანის ქუჩა #98 (საკადასტრო კოდ # 01.72.14.300.001)-ში მშენებარე ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია;

მშენებლობისათვის გამოყოფილ უბანზე ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შედეგები;

შენობის საანგარიშო მოდელი

სსიპ "ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" მიერ გაცემული საინჟინრო ექსპერტიზის #002828623 აქტი დასკვნის შედგენის შეუძლებლობის შესახებ

გამოყენებული ლიტერატურა (სტანდარტი, რეგლამენტები...)

1. ᲡᲜ 01.05-08 - სამშენებლო კლიმატოლოგია;

2. ᲡᲜ 01.01-09 - სეისმომედეგი მშენებლობა;

3. ᲡᲜ 02.01-08 - შენობების და ნაგებობების ფუძეები;

4. ᲡᲜ 03.01-09 - ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები;

5. СНиП 2.01.07-85* - Нагрузки и воздействия, М.: 1987;

6. СНиП 2.03.01-84* - Бетонные и железобетонные конструкции, М.: 1989;

7. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) М.: 1978;

8. Пособие по проектированию бетонных и железобетонные конструкциии из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.01.03-84), М.: 1986

007469723

007469723

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი:

ორგანიზაცია: შპს კოლოსი დიღომი

თანამდებობა: წარმომადგენელი

მისამართი: თბილისი, საბურთალოს რაიონი, სოფელი დიღომი, ფატმანის ქუჩა, N 98

სახელი და გვარი: მიხეილ ჯინჭარაძე

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები:

დათო ფირყულაშვილი / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს სამშენებლო მექანიკისა და ნაგებობათა სეისმომედეგობის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 16 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

მიწის ნაკვეთზე ს.კ. 01.72.14.300.001 მოხდა კ-2 კოეფიციენტის მომატება, საკადასტრო კოდზე შეთანხმებულია 2 ცალკე მდგომი ბლოკი “A” და “B”. გთხოვთ გასცეთ თქვენი დასკვნა ერთი სართულის დამატებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე

შემოსვლის თარიღი: 05/10/2023 წ

გასვლის თარიღი: 19/10/2023 წ

დასკვნა

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ფატმანის ქუჩა #98 (საკადასტრო კოდ # 01.72.14.300.001)-ში მშენებარე ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის შესწავლის საფუძველზე დადგინდა, რომ იგი შეიცავს ხარვეზებს და საჭიროებს კორექტირებას

დათო ფირყულაშვილი

გამოკვლევა

ქალაქ თბილისში, ფატმანის ქუჩა #98 (საკადასტრო კოდ # 01.72.14.300.001)-ში მშენებარე ობიექტზე სართულის დამატების შესაძლებლობის განსაზღვრის შესახებ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ 2023 წლის 28 აპრილს გაცემულია საინჟინრო ექსპერტიზის #006689623 აქტი დასკვნის შედგენის შეუძლებლობის შესახებ, სადაც აღნიშნულია „...წარმოდგენილი კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით საანგარიშო სეისმურობად მიღებულია 8 ბალი