ინსპექტირების ორგანო
შპს „ტექინსპექტგარანტი"
ს/ს 406085490

GAC-IB-0238

ინსპექტირების სერტიფიკატი

№ 009 – 7.1 - 023/1

14. 02. 2024 წ.

გაცემის თარიღი:

ინსპექტირების ობიექტი: სამგზავრო ლიფტი KUZEY / 480 / MR
საქარხნო № 2023 / 2096, პირველადი ინსპექტირება

ობიექტის მფლობელი: შპს „ფროფერთი მენეჯმენტი", ს. კ. 204 513 847
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. № 61 საკ.კოდი 01.16.05.003.069

ლიფტი რეგისტრირებულია უწყებრივ რეესტრში № 5867

ტექნიკური ინსპექტირების შედეგები შეესაბამება ნორმატიულ დოკუმენტების მოთხოვნებს:

1. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის № 289 დადგენილება „ლიფტების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"

2. ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები TIG -7.4 - 023 / 1

სერტიფიკატის გაცემის საფუძველი:

ტექნიკური ინსპექტირების აქტი № 009 – 7.1 - 023/1

ინსპექტორი: /გ. მელიქსეტიანი / _____

ინსპექტირების ორგანოს დირექტორი: _____ ალ. ბეჟანიშვილი

ს.ა.

0137 თბილისი, მოსკოვის გამზირი №24-ა

შპს „ ტექინსპექტგარანტი“
საგამოცდო ლაბორატორია
თბილისი, მოსკოვის გამზირი 24 - ა
საიდენტიფიკაციო კოდი 406085490

დამკვეთი : შპს „ ლიფტ კომპონენტი „
მფლობელი : შპს „ ფროფერტი მენეჯმენტი „
ობიექტი / მისამართი : ლიფტი KUZEY / 480 / MR ; საქ. # 2023 / 2096 ;
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებელის გამზირი # 61
გამოცდები ჩატარდა: საგამოცდო ლაბორატორიის სპეციალისტი ვახტანგ ინაური

- გოსტ. 12.1.030-81 „ელ. უსაფრთხოება. დამცავი დამიწება, დანულება“;
- ტექნიკური რეგლამენტის „ელექტროსადგურების და ქსელების ექსპლუატაციის
- წესები „ საქართველოს მთავრობის დადგენილება (31.12.2013 წ.)
- РД 153-34.0-20.525-00 „მეთოდური მითითებები ელ. დანადგარების დამიწების მოწყობილობის მდგომარეობის კონტროლისათვის“- ის შესაბამისად
- გამოყენებულია გაზომვის წინაღობვის გამზომი ხელსაწყო ГС – 20. 1, დაკალიბრებული 09.10.12; სერტ. 4982

დამიწების კონტურის წინაღობის გამოცდის

ოქმი № LM – 007– 06. 02. 24

1. საწყისი მონაცემები

1.	გამოცდის თარიღი	06. 02. 24
2	ოქმის გაცემის თარიღი	06 .02.24
3	გრუნტის მახასიათებელი (თიხნარი, ქვიშნარი, ღორღიანი ნიადაგი)	თიხნარი
4	ამინდის მდგომარეობა ბოლო 3 დღის განმავლობაში	გარდამავალი
5	ამინდის მდგომარეობა გაზომვის დღეს (მზიანი, ღრუბლიანი, ცვალებადი, წვიმა, თოვლი)	მზიანი
6	ტემპერატურა გაზომვის დღეს	10 c
7	დამიწებული მოწყობილობის გამტარის კვეთი	4 X 40 ზოლოვანი
8	საკონტაქტო შეერთება	შედუღება

„TECHINSPECTGARANTUEE" LTD

ლიფტის მოდელი MR 480

სქარხნო № 2023/2096

სახელმწიფო რეგისტრაციის № 5867

ინსპექტირების ორგანო
შპს „ტექინსპექტგარანტი"

(032) 270-61-27

ინსპექტირების თარიღი 06.02.2024

შემდეგი ინსპექტირება 02.2027