№ 06/20-0468070 D 03.12.2020

შპს „ფლექსო ლეიბელსი“
მისამართი: ქიზიყის ქ. N13
ელ-ფოსტა: lomtatidze74@mail.ru
ტელეფონი: 599 51 53 17; 599 49 10 08

შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა“ (შემდგომში ,,კომპანია“) განიხილა თქვენი განცხადება (,,კომპანიაში“ რეგისტრაციის #IN20-0466116, თარიღი: 24/11/2020წ.) ქიზიყის ქ. N11-ის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.19.21.002.407) გამავალი ქსელის გადატანის შესახებ.

როგორც ჩატარებული შურფირების შედეგად დადგინდა, ზეაღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე ,,კომპანიის“ ბალანსზე რიცხული წყალსადენ-წყალარინების ქსელები არ გაედინება. მითითებულ მიწის ნაკვეთზე ან მიმდებარედ შესაძლებელია გადიოდეს სხვა, მესამე პირთა კერძო საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული წყალსადენ-წყალარინების ქსელები, რომელთა შესახებ „კომპანია“ ინფორმაციას არ ფლობს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე „კომპანია“ მოკლებულია შესაძლებლობას დააკმაყოფილოს თქვენი მოთხოვნა.

პატივისცემით,

გიორგი სვანიშვილი
კომერციული დირექტორი

შემსრულებელი: გ. მურღულია; ჯ. ჩაჩხალია.
ელ-ფოსტა: gmurgulia@gwp.ge; jchachkhalia@gwp.ge

საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ.3
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

Номер: 1113/060/20
Дата: 13/11/2020

მოქ. არჩილ ლომთათიძეს

მის. ბარაკონის ქ#13

თქვენი 05.11.2020წ. #1105/436/20 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ მითითებულ მისამართზე მიწის ნაკვეთს (ს.კ.01.19.21.002.407) კვეთს სს ,,თელასის" კუთვნილი 6კვ-ის საკაბელო ელ.გადამცემი ხაზი.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბერის #366 დადგენილების ,,ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ (მუხლი 3, პუნქტი ბ) თანახმად საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზებისათვის დაცული უნდა იყოს შემდეგი ნორმები :

ბ.ა) მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის გასწვრივ მიწის ნაკვეთი, შემოსაზღვრული ვერტიკალური სიბრტყეებით, რომლებიც ხაზის ორივე მხარეს განაპირა კაბელებიდან დაშორებულია შემდეგი მანძილით:

ბ.ა.ა) 1 კვ-ის ზევით - 1 მეტრი ორივე მხრიდან;

ბ.ა.ბ) 1 კვ-მდე - 1 მეტრი ორივე მხრიდან; თუ საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზი გადის დასახლებათა ტროტუარების ქვეშ, მაშინ - 0,6 მეტრი შენობა-ნაგებობის მხარეს და 1 მეტრი ქუჩის სავალი ნაწილის მხარეს;

სს ,,თელასი" არ არის წინააღმდეგი აწარმოოთ მშენებლობა, თუ დაცული იქნება ზემოთ აღნიშნული ნორმები.

სს ,,თელასის“ გენერალური
დირექტორი ს. კობცევი

შემს.შრომის დაცვისა და სახ. უსაფრთხოების
განყ. უფროსი მ. ჩიღუნაძე
ტელ. 2 77 99 99 1(7959)