GSPublisherVersion 0.0.100.100

F01 - გალვანიზირებული ლითონის მყარი მინერალური ქვა ბამბის კედლის
სენდვიჩ-პანელი. სისქე - 50მმ, ვერტიკალურად დაზოლილი, ფილების
მოდულარული სიგანე - 1000 მმ
პანელის ზედა მეტალი - 0.7 მმ სისქის წინასწარშეღებილი, გალვანიზირებული
ფოლადის ფურცელი, RAL -
პანელის ქვედა მეტალი - 0.5 მმ სისქის წინასწარშეღებილი,
გალვანიზირებული ფოლადის ფურცელი, RAL - 9003
შუაგული - 50 მმ სისქის მყარი მინერალური ქვა ბამბა, სიმკვრივე - (EN 1602)
40 (±2) 110კგ/მ3, TviTCamqrobi დამცავი ფენით, თერმული გამტარობის
მინიმალური მოთხოვნა - (EN 13165) 0,022-0,024 ჭ/mK, გაბარიტული
სტაბილურობის მინიმალური მოთხოვნა (EN 13165) Level DS(TH) 11,
ცეცხლგამძლეობის კლასის მინიმალური მოთხოვნა (EN 13501) - B. შ2. დ0,
წყლის შთანთქმის მინიმალური მოთხოვნა (EN ISO 354) - % 2 (168 სთ), სითბოს
წინააღმდეგობა - 200 / +110 ºჩ
სენდვიჩ-პანელების ვერტიკალური გადაბმა - ჩამალული ტიპის.

D-1 - ლითონის ასაწევი კარი, რუხი, 3.600X2.400 მმ RAL 7004

W-02 -

მინის სისქე 10მმ, ლამექსი, ორმაგი ნაწრთობი მინით.

სამუშაოები განხორციელდეს მწარმოებლის მიერ tixris სისტემისთვის
შემოთავაზებული მასალების საფირმო კომპლექტაციისა და მის მიერ დადგენილი
სამონტაჟო წესებისა და რეკომენდაციების დაცვით, ასევე პროექტში არსებული
მოთხოვნების შესაბამისად.

ლითონპლასტმასის ფანჯარა, გასაღები, თეთრი, 1.500X1.500 RAL 9016

F02 - ბეტონის კედელი, Casxmisas ბეტონის მარკა არ უნდა იყოს M400 (B30) მარკაზ
ნაკლები, ხოლო ფორიანობა - 3%-ზე მეტი.
ბეტონის ნარევი არ უნდა შეიცავდეს qlorian kalciums, მარილიან წყალსა
და მარილებს.
საჭიროა დავიცვათ მოწყობის ოპტიმალური ტემპერატურა +10ºС-დან - +20ºС-მდე.
როდესაც ბეტონის სიმკვრივე მიაღწევს 60%-ს. ასევე, უნდა იყოს დაცული
ტექნოლოგიური პროცესი გაშრობის დროსაც: ტემპერატურული რეჟიმი
არანაკლებ +5ºС. საპროექტო დატვირთვები 28 დღის შემდეგ

ღ01 - სახურავი წარმოადგენს გალვანიზირებული ლითონის მყარი
მინერალური ქვა ბამბის სახურავის სენდვიჩ-პანელის სისტემას,
სისქე - 100მმ, ვერტიკალურად დაზოლილი, ტრაპეციული
გოფრირებით, ფილების მოდულარული სიგანე - 1000 მმ
პანელის ზედა მეტალი - 0.5 მმ სისქის წინასწარშეღებილი,
გალვანიზირებული ფოლადის ფურცელი, RAL - 7035
პანელის ქვედა მეტალი - 0.5 მმ სისქის წინასწარშეღებილი,
გალვანიზირებული ფოლადის ფურცელი, RAL - 9002
შუაგული - 100 მმ სისქის მყარი მინერალური ქვა ბამბას. ქვაბამ

სიმკვრივე - (EN 1602) 40 (±2) 110კგ/მ3, TviTCamqrobi დამცავი
ფენით, თერმული გამტარობის მინიმალური მოთხოვნა -λ (EN
13165) 0,022-0,024 ჭ/mK, გაბარიტული სტაბილურობის მინიმალური
მოთხოვნა (EN 13165) Level DS(TH) 11, ცეცხლგამძლეობის კლასის
მინიმალური მოთხოვნა (EN 13501) - B. შ2. დ0, წყლის შთანთქმის
მინიმალური მოთხოვნა (EN ISO 354) - % 2 (168 სთ), სითბოს
წინააღმდეგობა - -200 / +110 ºჩ
სენდვიჩ-პანელების გადაბმის ტიპი - ჩამკეტით.

8.90

4.20

4.50

D1

RAL 7004

W2
A 1500X1500

D1
RAL 7004

R1
RAL 7045

FO2

FO1
RAL 9003

შეასრულა

სტადია ფურც. ფურც-ბი

g. fancxava

ფოტომონტაჟი
p.

დ. რეხვიაშვილი

2017
დირექტორი

შ.პ.ს. "ბევრილი ჯგუფი"

ავტოსერვისი.

R02 - სახურავის მრავალშრიანი ბურულის ხელახალი მოწყობა წარმოებს პუნ. 1510.1- ის მიხედვით. არს. სახურავზე დამათბუნებელი, მომასწორებელი და ბურულის ფენა არ არის. ანაწყობები ცხ. 1505.1 ა - ს მიხედვით B კლასი, პროექტში გათვალისწინებულია ჰიდროიზოლის (" ლინკრომი") ერთი ფენის მოწყობა.1

F03 - პეტრონის ბლოკის არასაშუალო კედელი, შეთხსმასა ცემენტის ხსნარით

D-4 - ლითონის კარი, რუხი, 3.700X3.600 მმ RAL7004

			შ.პ.ს. "ბევრილი ჯგუფი"	2017
დირექტორი	გ. ფანცხავა			
			ავტოსერვისი.	
შეასრულა	დ. რეხვიაშვილი			
			ფოტომონტაჟი	სტადია / ფურც. / ფურც-ბი
				პ.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

შ1 - ლითონის ანაკრები კიბე

FF3 - ბეტონის იატაკი

D-2 - ლითონპლასტმასის კარი, თეთრი, 0.950X2.150 მმ RAL 9016 ღ02 - სახურავის მრავალშრიანი ბურულის ხელახალი მოწყობა წარმოებს
პუნ. 1510.1- ის მიხედვით. არს. სახურავზე დამათბუნებელი, მომასწორებელი
და ბურულის ფენა არ არის. ანაწყობები ცხ. 1505.1 ა - ს მიხედვით

კლასი, პროექტში გათვალისწინებულია ჰიდროიზოლის (" ლინეკრომი")
ერთი ფენის მოწყობა.1

d.

მ სისქე მ

მოთხოვნების შესაბამისა

სამონტაჟო წესებისა და რეკომენდაციების დაცვით, ასევე პროექტში არსებული

შემოთავაზებული მასალების საფირმო კომპლექტაციისა და მის მიერ დადგენილი

სამუშაოები განხორციელდეს მწარმოებლის მიერ tixris სისტემისთვის

ინის 10 მ, ლამექსი, ორმაგი ნაწრთობი მინით.

ჭ-03 -ლითონის ფანჯარა, გასაღები, თეთრი, 1.000X0.600 RAL 9016

ჭ-04 -ლითონის ფანჯარა, გასაღები, თეთრი, 1.200X1.500 RAL 9016

F03 -

D-4 - ლითონის კარი, რუხი, 3.700X3.600 მმ RAL7004

D-6 - ლითონის კარი, რუხი, 1.000X2.700 მმ RAL7004

5.20

6.40

3.60 2.70

შეასრულა

სტადია ფურც. ფურც-ბი

g. fancxava

ფოტომონტაჟი
p.

დ. რეხვიაშვილი

2017
დირექტორი

შ.პ.ს. "ბევრილი ჯგუფი"

ავტოსერვისი.

ხვრელი ვენტ სისტმისთვის

W4
A 1.200X1.500

D6
A 1.000X2.700

D2
A 0.980X2.400

FO3

FO3

W4
A 1.200X1.500

2.30

ბეტონის ბლოკის არსებული კედელი, შეილესება ცემენტის ხსნარით

D4
A 3.700X3.600