


ДАНАЗЕ ЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬ Д. ЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬ ЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬ
ЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
შპს თბილსერვის ჯგუფი
TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL
TBILSERVICE GROUP LTD

წერილის ნომერი: **62-01220281623**
თარიღი: **28/01/2022**
პინი: **5447**

ადრესატი: გურამ ვანიშვილი
პირადი ნომერი: 59001028002
მისამართი: დ/დიღომი, გიორგი ბრწყინვალის 54

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ბატონო გურამ,
შპს ,,თბილსერვის ჯგუფში" 2022 წლის 18 იანვარს შემოსული თქვენი #19/01220181213-62 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ჩვენი კომპანიის სანიაღვრე დეპარტამენტის წარმომადგენლების მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი შპს ,,ედემის" კუთვნილებაში არსებული მიწის ნაკვეთი (მის: დიდი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქ. #54) ს/კ 01.10.06.001.221. გაირკვა, რომ აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე ნამდვილად გადის მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული სანიაღვრე კოლექტორი კვეთით 4მ X 3მ.
დამატებით გაცნობებთ, რომ ყოველი შენობა-ნაგებობის დაცილება სანიაღვრე კოლექტორის კედლიდან უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 მეტრისა.
სანიაღვრე დეპარტამენტი წინააღმდეგი არ არის ჩაატაროთ სამშენებლო სამუშაოები ჩვენს მიერ შეთანხმებული გეგმის შესაბამისად.

ზაზა ბერიშვილი

შპს "თბილსერვის ჯგუფი"-სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების ექსპლოატაციის დეპარტამენტი-
დეპარტამენტის უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
შპს თბილსერვის ჯგუფი
TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL
TBILSERVICE GROUP LTD

წერილის ნომერი: 62-01192071387
თარიღი: 26/07/2019
პინი: 1154

გადააამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ზღვისუბნის დასახლება , მიკრო/რაიონი III , კვარტალი III , N 41, ბინა N66
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 400212890
ადრესატი: შპს ეი ჯი დეველოპმენტი

შპს ,,ეი ჯი დეველოპმენდი"-ს დირექტორს
ქალბატონ ლატავრა ჩალახეშაშვილს

ქალბატონო ლატავრა,
შპს „თბილსერვის ჯგუფში" ა/წ 22 ივლისს შემოსული თქვენი განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ჩვენი კომპანიის სანიაღვრე სამსახურის წარმომადგენლების მიერ ადგილზე გასვლით შესწავლილი იქნა დიდ დიღომში არსებული მიწის ნაკვეთი ს.კ 01.10.06.001.221. დადგინდა, რომ აღნიშნულ მიწის ნაკვეთში ნამდვილად გადის მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მდინარის კოლექტორი (ე.წ ,,წორწორას ხევი") კვეთით 4,0 * 3,0 მ. აღნიშნული ადგილზე მიეთითა თქვენს წარმომადგენელს ბატონ მამუკა ბარათაშვილს.
დამატებით გაცნობებთ, რომ ყოველი შენობა-ნაგებობის კედლის დაცილება კოლექტორის კედლამდე უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 მეტრისა.

ნოდარ ზარდიაშვილი

შპს "თბილსერვის ჯგუფი"-სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების ექსპლოატაციის სამსახური-სამსახურის უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი