ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: შ.პ.ს. ,,ემბავუდ ჯორჯია" ტელ: 599-78-22-92

საფუძველი: 02.08.2013 წ. №12/13214343-16

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანზე №2ა

საკ.კოდი: №01.72.14.034.708

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – 10.07.2013 წ. №759632 (AR1136363)

ფუნქციური დანიშნულება: სავაჭრო ობიექტი (III კლასი)

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (20.08.2013) დადგინდა:

„1-7" ფასადზე: ,,2-3" და ,,5-6" მონაკვეთში შეცვლილია კარების ნახატი. ,,1-4" მონაკვეთში ვიტრაჟის თავზე დამატებით მოწყობილია სარეკლამო წარწერა.

„ა-ზ" ფასადზე: +0.00 ნიშნულზე ,,გ-ზ" მონაკვეთში შესაღებია კედლის მცირე ნაწილები. +10.75 ნიშნულზე ,,ა-ბ" მონაკვეთში კედელზე საპროექტო სარეკლამო წარწერა მოწყობილია პარაპეტზე. სახურავზე გაზრდილია ლიფტის სამანქანოს სიმაღლე 0.3 მ-ით და ბრტყელის ნაცვლად მოწყობილია ქანობიანი გადახურვა. ფასადზე მოწყობილია კონდიციონერები.

„ზ-ა" ფასადზე: +0.00 ნიშნულზე ნაწილობრივ შესალესი და შესაღებია გარე კიბის გვერდი.

„7-1" ფასადზე: ,,3-3" ღერძთან საპროექტო საჩრდილობელი მოწყობილია ,,3-1" მონაკვეთში კედლის მთელ სიგრძეზე. ,,7-6" მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილი. აღნიშნულ მონაკვეთში შესალესია ცოკოლის ნაწილი. +10.80 ნიშნულზე ,,3-2" მონაკვეთში ლიფტის სამანქანოზე მოწყობილია კარი.

ფასადებზე შეცვლილია კონდიციონერების რაოდენობა და მდებარეობა.

+3.90 ნიშნულზე ,,1-1" ღერძის გარეთ შემცირებულია ბაქნის სიგრძე 0.2 მ-ით. აღნიშნულ ნიშნულზე ,,5-6" მონაკვეთში, ხოლო +7.35 ნიშნულზე ,,4-3" მონაკვეთში დამატებულია შიდა კიბის თითო საფეხური.

შენობის უკან არ არის დასრულებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

შეამოწმა: _____ **დ. მანჯგალაძე**