# შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

| |
|---|
| გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**<br>**ბლოკი N1** |

| **ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება** | |
|---|---|
| **სწ-2 (311.3)** სასაწყობო ჯგუფი, (დახურული ავტოსადგომი და სარდაფი (-1 სართულზე))<br>**დს** - დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის სივრცე) | -1 სართულზე |
| **სც-2 (310.4)** საცხოვრებელი ჯგუფი. (საცხოვრებელი ბინები) | +1, +2, +3, +4, +5 სართულებზე |

| ***კონსტრუქციის ტიპი:*** | |
|---|---|
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | **I-B** ტიპი |

| **სიმაღლის შეზღუდვები**<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები სართულიანობა** | **შემოთავაზებული სართულიანობა** |
| **სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2** | 11 | 1 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** | 11 | 5 |
| | | |
| | **დასაშვები** | **შემოთავაზებული** |
| **საერთო სიმაღლე =** | 48,8 | 16.50 |
| **მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =** | 11 | 5 |

| **ფართობის შეზღუდვები**<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები ფართობი** | **შემოთავაზებული ფართობი** |
| **სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 -1 სართ.** | 7340 | 628 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +1 სართ.** | 7340 | 626 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +2 სართ.** | შეუზღუდავი | 660 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +3 სართ.** | შეუზღუდავი | 660 |

| | | |
|---|---|---|
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +4 სართ.** | შეუზღუდავი | 660 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +5 სართ.** | შეუზღუდავი | 668 |
| **იატაკის საერთო ფართობი =** | 4475 | |
| **იატაკების რაოდენობა =** | მიწის დონის ქვედა 1, 5 მიწისზედა | |
| **შენობის საერთო ფართობი =** | 4809 | |

| **გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები**<br>ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **გარე კედელი** | **ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი) | **ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი) | | **კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %) | | | | | |
| | | **მოთხოვნილი** | **გათვალისწინებული** | **დასაშვები** | | | **გათვალისწინებული** | | |
| | | | | **დაცული** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუცველი** | **დაცული** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუცველი** |
| **6-1** ფასადი | 9< | 1 | 2 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | - | - | - |
| **დ-ა** ფასადი | 6.5-დან 8.2-მდე | 2 | 2 | შეუზღდავი | შეუზღდავი | 45% | - | - | 40% |
| **1-6** ფასადი | 9< | 1 | 2 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | - | - | - |
| **ა-დ** ფასადი | 9< | 1 | 2 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | - | - | - |

| **ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები** | **ავტოსაშხეფი სისტემა** | **ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები** | **სახანძრო განგაშის სისტემები** | **სახანძრო მილდგარების სისტემები** | **კვამლის საკონტროლო სისტემები (დაწნევა)** | **ხელის ცეცხლმაქრები** | **საავარიო განგაშის სისტემები** |
| **სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 ავტოსადგომი დს** - დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის სივრცე) | კი | - | კი | - | - | კი | - |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი** | - | - | კი | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სც-2 | | | | | | | |
| დერეფნები | - | - | კი | - | - | კი | - |
| კიბის უჯრედები | - | - | - | კი | - | - | - |
| ლიფტი | - | - | - | - | კი | - | - |
| სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები | | | | კი | | | |

| განიავების მოთხოვნა | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ბუნებრივი განიავება | ხელოვნური განიავება |
| 1. სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 | კი | |
| 2. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | კი | |
| 3. დერეფნები | | კი |
| 4. კიბის უჯრედები | კი | |
| 5. ლიფტი | | კი |

| თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა | გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი | გასასვლელი საშუალებების სიგანე | | | | | |
| | | | | გზა-კიბეები | | დერაფანი, | | გასასვლელის გზა-კარი | |
| | | | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| -1 სართული სწ-2 | 34 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | - | >1,2 | 0.82 | >0,82 |
| -1 სართული დს | 2 | 1 | 1 | 1,1 | >1,1 | - | >1,2 | 0.82 | >0,82 |
| 1 სართული | 35 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | - | >1,2 | 0.82 | >0,82 |
| 2 სართულები | 37 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |
| 3 სართულები | 37 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 სართულები | **37** | **2** | **2** | **1,1** | **>1,1** | **1,2** | **>1,2** | **0.82** | **>0.82** |
| 5 სართულები | **36** | **2** | **2** | **1,1** | **>1,1** | **1,2** | **>1,2** | **0.82** | **>0.82** |

| **წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც ქვეჯგუფები**<br>ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **სართულები** | **საცხოვრებელი ერთეული** | **ფიქსირებული მოწყობილობები** | | | | | | | | | |
| | | **უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)** | | **ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)** | | **აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)** | | **სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)** | | **ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი** | |
| | | მოთხოვნილებამდე | მოსწრებულ გათვალისწინებით | მოთხოვნილებამდე | მოსწრებულ გათვალისწინებით | მოთხოვნილებამდე | მოსწრებულ გათვალისწინებით | მოთხოვნილებამდე | მოსწრებულ გათვალისწინებით | მოთხოვნილებამდე | მოსწრებულ გათვალისწინებით |
| +1, 2, 3, 4, 5 სართულები | **31** | **1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე ) | **1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე ) | **1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე ) | **1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე ) | **1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე ) | **1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე ) | **1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე ) | **1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე ) | **1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე ) | **1**(ერთ საცხ . ერთ - ზე ) |

## შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

**ბლოკი N2**

| ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულლებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება | |
|---|---|
| **სწ-2 (311.3)** სასაწყობო ჯგუფი, (დახურული ავტოსადგომი და სარდაფი (-1 სართულზე)) დს - დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის სივრცე) | -1 სართული |
| **სც-2 (310.4)** საცხოვრებელი ჯგუფი. (საცხოვრებელი ბინები) | +1, +2, +3, +4, +5, სართულებზე |

| *კონსტრუქციის ტიპი:* | |
|---|---|
| განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | **I-B** ტიპი |

| სიმაღლის შეზღუდვები<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები | დასაშვები სართულიანობა | შემოთავაზებული სართულიანობა |
| სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 | 11 | 1 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | 11 | 5 |
| | | |
| | დასაშვები | შემოთავაზებული |
| საერთო სიმაღლე = | 48,8 | 16.30 |
| მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა = | 11 | 5 |

| ფართობის შეზღუდვები<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | | |
|---|---|---|---|
| დაკავებულობები | | დასაშვები ფართობი | შემოთავაზებული ფართობი |
| სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 | -1 სართ. | 7340 | 556 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სვ | 1 სართ. | შეუზღუდავი | 516 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | 2 სართ. | შეუზღუდავი | 660 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | 3 სართ. | შეუზღუდავი | 660 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | 4 სართ. | შეუზღუდავი | 660 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | 5სართ. | შეუზღუდავი | 652 |
| იატაკის საერთო ფართობი = | | 3548 | |
| იატაკების რაოდენობა = | | მიწის დონის ქვედა 1, 5 მიწისზედა | |
| შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე | | 4622.1 | |

| პერიმეტრებით = | |
|---|---|

| გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები<br>ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| გარე კედელი | ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი) | ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი) | | კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %) | | | | | |
| | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | დასაშვები | | | გათვალისწინებული | | |
| | | | | დაცული | დაუცველი საშხეფებით | დაუცველი | დაცული | დაუცველი საშხეფებით | დაუცველი |
| 1-6 ფასადი | 7.2-დან 8.5-მდე | 2 | 2 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | 70% | - | - | 66% |
| დ-ა ფასადი | 9.0< | 1 | 2 | შეუზღდავი | შეუზღდავი | შეუზღდავი | - | - | - |
| 6-1 ფასადი | 9.0< | 1 | 2 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | - | - | 40% |
| ა-დ ფასადი | 7.3-დან 9.0< | 2 | 2 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | 45% | - | - | 32% |

| ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ავტოსაშხეფი სისტემა | ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები | სახანძრო განგაშის სისტემები | სახანძრო მილდგარების სისტემები | კვამლის საკონტროლო სისტემები (დაწნევა) | ხელის ცეცხლმაქრები | საავარიო განგაშის სისტემები |
| სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 ავტოსადგომი დს - დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ტუმბოს და ავზის სივრცე) | კი | - | კი | - | - | კი | - |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | - | - | კი | - | - | - | - |
| დერეფნები | - | - | კი | - | - | კი | - |
| კიბის უჯრედები | - | - | - | კი | - | - | - |
| ლიფტი | - | - | - | - | კი | - | - |

| | |
|---|---|
| სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები | კი |

| განიავების მოთხოვნა | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ბუნებრივი განიავება | ხელოვნური განიავება |
| 1. სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 | კი | |
| 2. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | კი | |
| 3. დერეფნები | | კი |
| 4. კიბის უჯრედები | კი | |
| 5. ლიფტი | | კი |


| თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა | გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი | გასასვლელი საშუალებების სიგანე | | | | | |
| | | | | გზა-კიბეები | | დერაფანი, | | გასასვლელის გზა-კარი | |
| | | | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| -1 სართული (სწ-2) | 30 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | - | >1,2 | 0.82 | >0,82 |
| -1 სართული (დს) | 1 | 1 | 1 | 1,1 | >1,1 | - | >1,2 | 0.82 | >0,82 |
| 1 სართული (სვ) | 183 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | - | >1,2 | 0.82 | >0,82 |
| 2 სართულები | 37 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |
| 3 სართულები | 37 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |
| 4 სართულები | 37 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |
| 5 სართულები | 35 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |

| წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც ქვეჯგუფები<br>ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | საცხოვრებელი ერთეული | ფიქსირებული მოწყობილობები | | | | | | | | | |
| | | უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი | |
| | | ონკანით გათვალისწინებული | ონკანით გათვალისწინებული | ონკანით გათვალისწინებული | ონკანით გათვალისწინებული | ონკანით გათვალისწინებული | ონკანით გათვალისწინებული | ონკანით გათვალისწინებული | ონკანით გათვალისწინებული | ონკანით გათვალისწინებული | ონკანით გათვალისწინებული |
| 1 (სვ) | **4 (2ქ, 2კ, 4 შშმპ)** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2, 3, 4, 5, სართულები | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) | **1**(ერთ საცხ. ერთ-ზე) |


# გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები





საკადასტრო საზღვარი




ნიშნული გებმაზე, ჭრილზე, ფასადზე




ჭრილის ხაზი



სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის) ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის) ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი



დიაფრაგმა




მისაწვდომი სვლაგეზი





გათბობა-კონდიცირების დანადგარები




ცხაურა ფილები






ბლოკი N1

ავტოსადგომი: 612.0
საზაფხულო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 47.8
დამხმარე: 40.3

ბლოკი N2

ავტოსადგომი: 551.0
საზაფხულო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 45.2
დამხმარე: 37.2

ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ: ᲥᲕᲔᲚᲐ ᲙᲐᲠᲘᲡ ᲛᲘᲜᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲖᲝᲛᲐ - 820 ᲛᲛ.


ძ. თბილისი, ქუჩა ო. კაკაბაძე, N4

| | | |
|---|---|---|
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | გ. ცუცქირიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა -2.80 ნიშნულზე

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 12.2021 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც PAGES | სულ ALL |




# ექსპლიკაცია

## კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 491.8
სახაფხულო: 139.3
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 100.3

## კორპუსი N2

კომერციული: 511.1
სახაფხულო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 67.3

შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

$K_2$-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1292.1


ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაკაბაძე, N4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა ±0.00 ნიშნულზე

| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE | 11.2022 |
|---|---|---|
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE | A1 |
| ფურცელი PAGES | სულ ALL | |





# ექსპლიკაცია

## კორპუსი N1


სახლოვრებელი: 511.7
სახაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4

## კორპუსი N2

სახლოვრებელი: 470.8
სახაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 82.0










შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

წარმოსახვითი საზღვარი




| | |
|---|---|
| $K_2$-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე: | 1336.6 |
| ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ქავთანაძე, N4 | |
| გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | |
| არქიტექტორი: მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| ნახაზის დასახელება | |
| მეორე სართულის გეგმა | |
| მასშტაბი SCALE: 1:100 | თარიღი DATE OF ISSUE: 11.2022 |
| | ფორმატი LAYOUT SIZE: A1 |
| ფურცელი PAGES | სულ ALL |




## ექსპლიკაცია

### კორპუსი N1

სახეობრებელი: 511.7
სახაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4

### კორპუსი N2

სახეობრებელი: 469
სახაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8

წარმოსახვითი საზღვარი








შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

| | |
|---|---|
| $K_2$-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1336.6 | |
| ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ყაყანაძე, N4 | |
| გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | |
| არქიტექტორი: მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| ნახაზის დასახელება | |
| მესამე სართულის გეგმა | |
| მასშტაბი SCALE: 1:100 | თარიღი DATE OF ISSUE: 11.2022 |
| | ფორმატი LAYOUT SIZE: A1 |
| ფურცელი PAGES | სულ ALL |





## ექსპლიკაცია

კორპუსი N1


სახლოვრებელი: 511.7
სახაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4

კორპუსი N2

სახლოვრებელი: 469
სახაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8









შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

წარმოსახვითი საზღვარი




| | | |
|---|---|---|
| $K_2$-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1336.6 | | |
| ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ყავანაძე, N4 | | |
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| ნახაზის დასახელება | | |
| მთოშტე სართულის გეგმა | | |
| მასშტაბი SCALE | 1:100 | თარიღი DATE OF ISSUE 11.2022 |
| ფორმატი LAYOUT SIZE | A1 | |
| ფურცლები PAGES | სულ ALL | |





## ექსპლიკაცია

კორპუსი N1


საცხოვრებელი: 467.7
საზაფხულო: 227.4
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4

კორპუსი N2

საცხოვრებელი: 433.1
საზაფხულო: 211.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8










შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

წარმოსახვითი საზღვარი




| | | |
|---|---|---|
| | ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ქავთანაძე, N4 | |
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| | ნახაზის დასახელება | |
| | მიხუთე სართულის გეგმა | |
| მასშტაბი SCALE | 1:100 | თარიღი DATE OF ISSUE 11.2022 |
| | | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურცელი PAGES | | სულ ALL |




## ექსპლიკაცია


კორპუსი N1

სახაფხულო: 525.6
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 43.7


კორპუსი N2

სახაფხულო: 490.0
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 43.5

წარმოსახვითი საზღვარი




| | | |
|---|---|---|
| ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ქავთანაძე, N4 | | |
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| ნახაზის დასახელება | | |
| სახურავის გეგმა | | |
| მასშტაბი SCALE | 1:100 | თარიღი DATE OF ISSUE 11.2022 |
| ფორმატი LAYOUT SIZE | A1 | |
| ფურცელი PAGES | სულ ALL | |





ძ. თბილისი, ძუძა ო. კაკაბაძე, N4


| | | |
|---|---|---|
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

სახურავის გეგმა

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 12.2021 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურცელი PAGES | სულ ALL |


ბლოკი 1
ბლოკი 2
458.0
457.0
457.36
458.22
391
390
ᲕᲐᲠᲛᲝᲡᲐᲮᲕᲘᲗᲘ ᲡᲐᲖᲦᲕᲐᲠᲘ
ბლოკი N1
ავტოსადგომი: 612.0
საზოგადო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 47.8
დამხმარე: 40.3
ბლოკი N2
ავტოსადგომი: 551.0
საზოგადო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 45.2
დამხმარე: 37.2
ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲣᲚᲘ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲔᲑᲘ
ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ: ᲥᲕᲔᲚᲐ ᲙᲐᲠᲘᲡ ᲛᲘᲜᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲖᲝᲛᲐ - 820 მმ.
ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაკაბაძე, N4
გვარი
ხელმოწერა
დამკვეთი:
არქიტექტორი: გ. ცუცქირიძე
ნახაზის დასახელება
გეგმა -2.80 ნიშნულზე
მასშტაბი SCALE
1:100
თარიღი DATE OF ISSUE
12.2021
ფორმატი LAYOUT SIZE
A1
ფურცელი PAGES
სულ ALL





# ექსპლიკაცია

## კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 491.8
საზაფხულო: 139.3
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 100.3


## კორპუსი N2


კომერციული: 511.1
საზაფხულო:
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 67.3




შენიშვნა: ყველა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

| | | |
|---|---|---|
| $K_2$-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1292.1 | | |
| ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, N4 | | |
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| ნახაზის დასახელება | | |
| გეგმა ±0.00 ნიშნულზე | | |
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE | 11.2022 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE | A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL | |





## ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 511.7
სახაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4


კორპუსი N2

საცხოვრებელი: 470.8
სახაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 82.0




შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

| | | |
|---|---|---|
| $K_2$-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1336.6 | | |
| ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ყაჯანაძე, N4 | | |
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| ნახაზის დასახელება | | |
| მეორე სართულის გეგმა | | |
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE | 11.2022 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE | A1 |
| ფურცელი PAGES | სულ ALL | |





## ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 511.7
სახაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4


კორპუსი N2


საცხოვრებელი: 469
სახაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8




შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

| | | |
|---|---|---|
| $K_2$-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1336.6 | | |
| ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ყაყაბაძე, N4 | | |
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| ნახაზის დასახელება | | |
| მესამე სართულის გეგმა | | |
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE | 11.2022 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE | A1 |
| ფურცელი PAGES | სულ ALL | |




წარმოსახვითი საზღვარი


## ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 511.7
სახაფხულო: 180.8
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4


კორპუსი N2

საცხოვრებელი: 469
სახაფხულო: 175.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8




შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

| | | |
|---|---|---|
| $K_2$-ის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე:1336.6 | | |
| ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ყაჯანაძე, N4 | | |
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| ნახაზის დასახელება | | |
| მთოხე სართულის გეგმა | | |
| მასშტაბი SCALE | 1:100 | თარიღი DATE OF ISSUE 11.2022 |
| ფორმატი LAYOUT SIZE | A1 | |
| ფურცელი PAGES | სულ ALL | |





## ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 467.7
საზაფხულო: 227.4
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.4


კორპუსი N2

საცხოვრებელი: 433.1
საზაფხულო: 211.2
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 81.8





შენიშვნა: ქვედა კარის მინიმალური ზომა - 820 მმ.

წარმოსახვითი საზღვარი




| | | |
|---|---|---|
| ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ყაჯანაძე, N4 | | |
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| ნახაზის დასახელება | | |
| მეხუთე სართულის გეგმა | | |
| მასშტაბი SCALE | 1:100 | თარიღი DATE OF ISSUE 11.2022 |
| ფორმატი LAYOUT SIZE | A1 | |
| ფურცელი PAGES | სულ ALL | |




## ექსპლიკაცია


კორპუსი N1

სახაფხულო: 525.6
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 43.7

კორპუსი N2

სახაფხულო: 490.0
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 43.5

წარმოსახვითი საზღვარი





| | | |
|---|---|---|
| | ქ. თბილისი, ქუჩა ო. ქავთანაძე, N4 | |
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მილენა ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნიკოლოზ გამყრელიძე | |
| | ნახაზის დასახელება | |
| | სახურავის გეგმა | |
| მასშტაბი SCALE | 1:100 | თარიღი DATE OF ISSUE 11.2022 |
| ფორმატი LAYOUT SIZE | A1 | |
| ფურცელი PAGES | სულ ALL | |

# ა ტიპის ბინა

## ბლოკი 1


1:50




# ა ტიპის ბინა


## ბლოკი 2


1:50





## კიბის დეტალი

1:50









## ლიფტის შახტა


1:50




ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან





ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან





ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით
და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან
და გარეთ გამავალ ყველა კართან





განათებული ნიშანი
თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან




## ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან




## ორმხრივი კავშირის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობებთან




## გზა-კიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-კიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი კარის საპეტის მოსაჭიმად




## გასასვლელის განათებული ნიშანი

