საექსპერტო დასკვნა

- *ობიექტი:* ***მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი / A - ბლოკი***
- *მის:* ***ქ.თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი, III და IV მიკრო-რაიონებს შორის***
- ***ს.კ.01.10.07.007.104***
- გამოკვლევა:

დასადგენია ქ.თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი, III და IV მიკრო-რაიონებს შორის ს.კ.01.10.07.007.104-ში საპროექტო შენობის მშენებლობის პერიოდში ზეგავლენის შესაძლებლობა მომიჯნავე ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობების მიმართ და არსებული მომიჯნავე შენობების მდგრადობის პირობის განსაზღვრა.

<u>საპროექტო შენობის აღწერა:</u> საპროექტო შენობა არის 10 სართულიანი, 1 სარდაფით, შენობის ძირითად მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური კარკასი; საძირკვლის ტიპი - ფილა საძირკველი, h=1000 მმ; მონოლითური სვეტები - 700X500 მმ; 500X500 მმ; 400X400 მმ; მონოლითრი ფილა - 160 მმ; მონოლითური რიგელები 400X500 მმ; 300X500 მმ; სიხისტის დიაფრაგმები - 300 მმ; სახურავი - ბრტყელი გადახურვა.

<u>გამოსაკვლევია შემდეგი მომიჯნავე ნაკვეთი:</u>

1. ქ. თბილისი, დასახლება დიდიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი IV, მიმდებარედ (ნაკვეთი 07/018) ს.კ.01.10.07.007.094



მომიჯნავე შენობა #1 - ქ.თბილისი, დასახლება დიდიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი IV, მიმდებარედ (ნაკვეთი 07/018) ს.კ.01.10.07.007.094 - არსებული შენობა არის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი. გეგმაში მართკუთხა მოხაზულობისაა, ეფუძნება მონოლითური რკინაბეტონის ფილა საძირკვლებს. შენობის ძირითად მზიდ კარკას წარმოადგენს მონოლითური კარკასი. სართულშუა გადახურვა განხორციელებულია რკ.ბეტონის ფილებით. კიბის მარშები და ბაქნები მოწყობილია ასევე, რკინაბეტონისაგან. სახურავი არის ბრტყელი გადახურვა. ჩატარებული კვლევისას (ვიზუალური დათვალიერებით) მზიდ კონსტრუქციებში მნიშვნელოვანი სახის დეფორმაციები და დაზიანებები არ გამოვლენილა, რის გამოც შეიძლება ითქვას, რომ მოცემულ ეტაპზე არსებული შენობის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. საპროექტო შენობა (ს.კ.01.10.07.007.104) მომიჯნავე შენობიდან (ს.კ.01.10.07.007.094) დაშორებულია მინიმალური მანძილით 10.0 მეტრით. აქედან გამომდინარე საპროექტო შენობა, მშენებლობის პერიოდში გავლენას არ იქონიებს აღნიშნულ მომიჯნავე შენობაზე.

მიმდებარე შენობების არსებული მდგომარეობა:











2. ქ.თბილისი, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი, კორპუსი 8, მიმდებარედ ს.კ.01.10.08.006.628



მომიჯნავე შენობა #2 - ქ.თბილისი, დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი, კორპუსი 8, მიმდებარედ ს.კ.01.10.08.006.628. არსებული შენობა არის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი. გეგმაში მართკუთხა მოხაზულობისაა, ეფუძნება მონოლითური რკინაბეტონის ფილა საძირკვლებს. შენობის ძირითად მზიდ კარკას წარმოადგენს მონოლითური კარკასი. სართულშუა გადახურვა განხორციელებულია რკ.ბეტონის ფილებით. კიბის მარშები და ბაქნები მოწყობილია ასევე, რკინაბეტონისაგან. სახურავი არის ბრტყელი გადახურვა. ჩატარებული კვლევისას (ვიზუალური დათვალიერებით) მზიდ კონსტრუქციებში მნიშვნელოვანი სახის

დეფორმაციები და დაზიანებები არ გამოვლენილა, რის გამოც შეიძლება ითქვას, რომ მოცემულ ეტაპზე არსებული შენობის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. საპროექტო შენობა (ს.კ.01.10.07.007.104) მომიჯნავე შენობიდან (ს.კ.01.10.08.006.628) დაშორებულია მინიმალური მანძილით 13.00 მეტრით. აქედან გამომდინარე საპროექტო შენობა, მშენებლობის პერიოდში გავლენას არ იქონიებს აღნიშნულ მომიჯნავე შენობაზე.

საპროექტო შენობებისგან ზემოთ აღნიშნული შენობის გარდა, სხვა არსებული შენობები განთავსებულია 20 მეტრზე მეტი მანძილებით. აქედან გამომდინარე არცერთ მომიჯნავე საკადასტროში მდებარე არსებულ შენობებზე არ მოახდენს მდგრადობაზე ზეგავლენას საპროექტო შენობა.

დ ა ს კ ვ ნ ა

- ამრიგად, ქ.თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი, III და IV მიკრო-რაიონებს შორის ს.კ.01.10.07.007.104-ში მდებარე ნაკვეთზე კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ საპროექტო შენობის მომიჯნავე ნაკვეთებზე ს.კ.01.10.07.007.094; ს.კ.01.10.08.006.628 მდებარე შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. საპროექტო შენობა მომიჯნავე ნაკვეთებზე არსებული შენობებისგან დაშორებულია მინიმალური მანძლით 10.00 მ-ით, ამიტომ საპროექტო შენობა მშენებლობის პერიოდში მომიჯნავე შენობებზე კონსტრუქციულად ზეგავლენას არ მოახდენს არსებულ შენობა-ნაგებობობებზე. სამუშაოების წარმოების დროს მკაცრად იქნას დაცული მშენებლობის წარმოების უსაფრთხოების წესები.

გამოყენებული ლიტელატურა (სტანდარტი, რეგლამენტები...)

1. პნ 01.05-08 - სამშენებლო კლიმატოლოგია;
2. პნ 01.01-09 - სეისმომედეგი მშენებლობა;
3. პნ 02.01-08 - შენობების და ნაგებობების ფუძეები;
4. პნ 03.01-09 - ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები;
5. СНиП 2.01.07-85* - Нагрузки и воздействия, М.: 1987;
6. СНиП 2.03.01-84* - Бетонные и железобетонные конструкции, М.: 1989;
7. EMS-98 – European Macroseismic Scale 1998 Volume 15.

ინჟინერ - კონსტრუქტორი: ილია მეხრიშვილი

ქ. თბილისი 2023.11.09

CURRICULUM VITAE (CV)

პროფესია	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
სახელი, გვარი	ილია მეხრიშვილი
დაბადების თარიღი	19 ივლისი 1959
დაბადების ადგილი	ქ. თბილისი
მოქალაქეობა	საქართველოს მოქალაქე

განათლება:

უმაღლესი. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი. სპეციალობა სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა.

სამუშაო გამოცდილება:

პერიოდი	დამსაქმებელი ორგანიზაცია და თქვენი თანამდებობა. საკონტაქტო	ქვეყანა	აღწერეთ თქვენი მოვალეობები
1981-1985	"საქსოფლმშენსახპროექტი" ინჟინერ-კონსტრუქტორი	საქართველო	პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიში და დამუშავება
1985-1989	სახლმშენებელი კომბინატი № 5ტექნიკურ განყოფილების უფროსი	საქართველო	პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.
1989- 1998	"თბილქალაქპროექტი" ინჟინერ- კონსტრუქტორი	საქართველო	პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიში და დამუშავება. მშენებლობაზე საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება.
2008-2015	შპს "არტსტუდიოპროექტი" ინჟინერ-კონსტრუქტორი	საქართველო	პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიში და დამუშავება. მშენებლობაზე საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება. პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.
2015-2017	შპს "CUBICON" ინჟინერ-კონსტრუქტორი	საქართველო	პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიში და დამუშავება. მშენებლობაზე საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება. პროექტის კონსტრუქციულინაწილის ექსპერტიზა.
2017-2020	შპს „ქალაქპროექტი" მთავარი კონსტრუქტორი	საქართველო	პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიში და დამუშავება. მშენებლობაზე საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება. პროექტის კონსტრუქციულინაწილის ექსპერტიზა.
2020- დღემდე	შ.პ.ს. „უნივერსი-81"-ს დამფუძნებელი და დირექტორი	საქართველო	პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ანგარიში და დამუშავება. მშენებლობაზე საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება. პროექტის კონსტრუქციულინაწილის ექსპერტიზა.

ენები (მიუთითეთ მხოლოდ ის ენები, რომელშიც შეგიძლიათ მუშაობა)

ქართული

რუსული

ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამები Word; Excel; PowerPoint; AutoCAD; ArchiCAD; ПК ЛИРА; МОНОМАХ; E-mail; internet;

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ. ობილისი ა.წერეთლის გამზ. N117დ N67,
ტელეფონი: +995 599 14 60 72
E_mail: ilia@universe-81.ge

Georgia
IDENTITY CARD
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
საქართველო

GEO



გარათის No / CARD No
13IF46007

სახელი / FIRST NAME
ილია
ILIA

გვარი / LAST NAME
მეხრიშვილი
MEKHRISHVILI

მოქ. / CIT	სქესი / SEX	პირადი No / PERSONAL No
GEO	მმ / M	01017032002

დაბადების თარიღი DATE OF BIRTH	მოქმედების ვადა DATE OF EXPIRY
19.07.1959	15.08.2024

ხელმოწერა
SIGNATURE



დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
15.08.2014
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2014
სფს-ს რეგისტრაციის No 26-3184

IDGE013IF46007401017032002<<<<
5907193M2408150GE0<<<<<<<<<<<4
MEKHRISHVILI<<ILIA<<<<<<<<<<<<

დიპლომი

ЖВ № 187451

ეს დიპლომი მიეცა ილიე გიორგის ძე
მეხრიშვილს
მასზე, რომ იგი 1976 წელს შევიდა
საქართველოს ვ.ი.ლენინის სახელობის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1981 წელს დაამთავრა
ამავე ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით
სამრეწველო და სამოქალაქო
მშენებლობის
სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1981 წ.
„ 8 “ 07 გადაწყვეტილებით
ა.გ. მეხრიშვილს მიენიჭა
მშენებლის
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

რექტორი
მდივანი

ქალაქი თბილისი 1982 წ. „ 29 “ I

სარეგისტრაციო № 11277

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

ЖВ № 187451

Настоящий диплом выдан Мехришвили
Илье Георгиевичу
в том, что он в 1976 году поступил
в Грузинский политехнический
институт имя В.И. Ленина
и в 1981 году окончил полный курс
названного
института
по специальности промышленное
и гражданское
строительство

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от „ 8 “ 07 1981 г.
Мехришвили И.Г.
присвоена квалификация инженера
строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

м. п.

Город Тбилиси „29“ I 1982 г.

Регистрационный № 11277

Московская типография Гознака. 1979.