უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

პირობითი აღნიშვნები





გასასვლელის აღმნიშვნელი აბრა



ავტოსაშხეპე



კვამლის ან ცეცხლის დეტექტორი



ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა



ხმოვანი და ვიზუალური განგაში



განგაშის ღილაკი



სახანძრო მილდგარი



ცეცხლმაქრი



სახანძრო კარადა



სახანძრო ჰიდრანტი



სახანძრო მისაერთებელი



ავარიული განათება



კვამლგაწოვის სისტემა (კვამლის საკონტროლო სისტემა)



დაწნევის სისტემა




სასმელი წყლის ფანტანი



კედლის ცეცხლმედეგობა 1 სთ.


კედლის ცეცხლმედეგობა 2 სთ.



საქმიანი ჯგუფი (სქ)




სასაწყობო ჯგუფი (სწ-1)







საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი: ნუგზარ კაციტაძე			შესრულა			ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მომავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	I სართულის გეგმა 0.00 ნიშნულზე	მ.	სტადია	შურც.	სულ.
								მ 1-300	მპ	5	14




საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039		
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შესრულა			ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მომავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	II სართულის გეგმა +4.00 ნიშნულზე	მ.	სტადია	შურც.	სულ.
								მ 1-300	მპ	6	14




საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შემსრულა			ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მომავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	III სართულის გეგმა +7.30 ნიშნულზე	მ.	სტადია	შურც.	სულ.
								მ 1-300	მპ	7	14




საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შესრულა			ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	I სართულის გეგმა 0.00 ნიშნულზე	ზ.	სტადია	შურც.	სულ.
								ზ 1-300	მპ	5	14



საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი: ნუგზარ კაციტაძე			შესრულა			ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მომავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	II სართულის გეგმა +4.00 ნიშნულზე	მ.	სტადია	შურც.	სულ.
								მ 1-300	მპ	6	14




საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შესრულა			ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მომავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	III სართულის გეგმა +7.30 ნიშნულზე	ფ.	სტადია	შურც.	სულ.
								ფ 1-300	მპ	7	14



შენობა ნაგებობის საერთო ფართი წარმოადგენს 3621.8 მ2
სასაწყობე ფართი 2817.2 მ2
საოფისე ფართი 804.6 მ2

საოფისე ფართი წარმოადგენს 804.6 მ2 რომელიც შეესაბამება 22.2 %

საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შემსრულა	ვ. ღლონტი		ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	ტერასაზე გასვლელი გეგმა +10.60 ნიშნულზე	მ.	სტადია / ფურც. / სულ.
								მ 1-300	მპ / 7 / 19



შენობა ნაგებობის საერთო ფართი წარმოადგენს 3621.8 მ2
სასაწყობე ფართი 2817.2 მ2
საოფისე ფართი 804.6 მ2

საოფისე ფართი წარმოადგენს 804.6 მ2 რომელიც შეადგენს 22.2 %

საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შემსრულა	ვ. ღლონტი		ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	სახურავის გეგმა +10.60 ნიშნულზე	მ.	სტადია	ფურც.	სულ.
								მ 1-300	მპ	8	19

უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

შენობის დაჯავებულობა და გამოყენებების აღწერა

- სასაწყობო ჯგუფი (სწ2) - საწყობი.

კონსტრუქციის ტიპი:

საპროექტო შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციათ შერჩეულია II-A ტიპის კონსტრუქცია

სიმაღლისა და სართულიანობის შეზღუდვები: (ცხრილი 503)

დაჯავებულობა	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
1.სასაწყობო ჯგუფი (სწ2)	5	3
2.საქმიანი ჯგუფი (სქ)	5	3
შენობის სიმაღლე მეტრში (მ)	19.8	10.60
მიწის ზემოთ სართულების რაოდენობა	3	
მიწის ქვემოთ სართულების რაოდენობა	0	

ფართობის შეზღუდვები: (ცხრილი 503)

დაჯავებულობა	დასაშვები ფართობი (მ²) ითვით სარეთნეზე	შემოთავაზებული ფართობი (მ²) ითვით სარეთნეზე
1.სასაწყობო ჯგუფი (სწ2) ±0.00 ნიშნული	3620	2629.8
2.სასაწყობო ჯგუფი (სწ2) +4.00 ნიშნული	3620	93.70
3.სასაწყობო ჯგუფი (სწ2) +7.30 ნიშნული	3620	93.70
4.საქმიანი ჯგუფი (სქ) ±0.00 ნიშნული	3480	183.80
5.საქმიანი ჯგუფი (სქ) +4.00 ნიშნული	3480	183.80
6.საქმიანი ჯგუფი (სქ) +7.30 ნიშნული	3480	183.80
დაჯავებულობის საერთო ფართი	3368.60	

გარე კედლის ღიობებისადმი მოთხოვნები: (ცხრილი 602 და 705.8)

ფასადის დასახელება	ხანძრსწინააღმდეგობის ზღვრული მაჩვენები (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (სთ)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
				დასაშვები			გათვალისწინებული		
		მოთხ.	ნარჩ.	დაუცველი საზღვის გარეშე	დაცული საშუალით	დაცული	დაუცველი საზღვის გარეშე	დაცული საშუალით	დაცული
ფასადი 1-14 ღერძებში	> 9 მ.ზე	0	0	შეუზ.	შეუზ.	შეუზ.	- - -	- - -	- - -
ფასადი 15-18 ღერძებში	> 9 მ.ზე	0	0	შეუზ.	შეუზ.	შეუზ.	- - -	- - -	- - -
ფასადი ბ-ზ ღერძებში	> 9 მ.ზე	0	0	შეუზ.	შეუზ.	შეუზ.	- - -	- - -	- - -
ფასადი 18-15 ღერძებში	4.7	1	1	25%	75%	75%	აყმ.	- - -	- - -
ფასადი 14-1 ღერძებში	4.7	1	1	25%	75%	75%	აყმ.	- - -	- - -
ფასადი ზ-ა ღერძებში	6.0	1	1	45%	შეუზ.	შეუზ.	აყმ.	- - -	- - -

ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნები შენობის ელემენტებისთვის (ცხრილი 601)

კონსტრუქციის ტიპი II-A	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
ძირითადი სტრუქტურული ჩარჩო	1 სთ	1 სთ
მზიდი კედლები გარე და შიდა	1 სთ	1 სთ
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითა ადი ნაწილები	1 სთ	1 სთ
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილები	1 სთ	1 სთ

სახურავის მინიმალური ბურულების კლასიფიკაცია კონსტრუქციის ჰიტებისთვის (ცხრილი 1505.1)

კონსტრუქციის ტიპი	სახურავის ანაწყობის კლასი	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (სთ) ცხრილი 601
II-A	B	1

დაჯავებულობის დატვირთვა და გასასვლელები ყველა სართულზე,ყველა სივრცის და საერთო დაჯავებულობის განსაზღვრა

ფართი	დაჯავებულობა	ფართობი მ²	დაჯავებულობის დატვირთვის ფაქტორი (ცხრილი 1004.1.2)	დაჯავებულობის დატვირთვა	მოითხოვნილი გასასვლელები ან გასასვლელთან მისაღგომში	წარმოდგენილი გასასვლელები ან გასასვლელთან მისაღგომში
±0.00 ნიშნული	სწ2/სქ	2813.6	46.5/9.3	82	2	11
+4.00 ნიშნული	სწ2/სქ	277.5	46.5/9.3	27	2	2
+7.30 ნიშნული	სწ2/სქ	277.5	46.5/9.3	27	2	2

ხანძრისგან დაცვის სისტემები

გათვალისწინებულია, თუ არა ავტოსაშხეფი სისტემა	ჯი	
გათვალისწინებულია, თუ არა სახანძრო მილდგარების სისტემა	ჯი	
გათვალისწინებულია, თუ არა ჯამლის დეტექტორი	ჯი	
გათვალისწინებულია, თუ არა ხელის ცეცხლმაქრი	ჯი	
გათვალისწინებულია, თუ არა სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი ღილაკი	ჯი	
გათვალისწინებულია, თუ არა ვიზუალური ან ხმოვანი განგაშის სისტემა	ჯი	
გათვალისწინებულია, თუ არა სახანძრო ჰიდრანტი	ჯი	

შენიშვნა:სატუმბი სადგური და წყლის რეზერვუარი მოწყობა გარე ტერიტორიაზე

განიავებისადმი მოთხოვნები

დაჯავებულობა / სივრცეები / გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
1.სასაწყობე ჯგუფი (სწ-2)	ჯი	ჯი
2.საქმიანი ჯგუფი (სქ)	ჯი	- - -
ჯიბის უჯრედი	ჯი	- - -
ლიფტის შახტა	- - -	ჯი

შენობიდან გასასვლელი საშუალებების ცხრილი

სართული	დაჯავებულობა და დაჯავებულობის დატვირთვა	მოითხოვნილი გასასვლელების რაოდენობა	წარმოდგენილი გასასვლელები ან გასასვლელთან მისაღგომში	გასასვლელი საშუალებების მინ.სიგანე (მ.)					
				გზა-ჯიბე		გზა-დერეფანი		გზა-კარი	
				მოთხ.	ნარჩ.	მოთხ.	ნარჩ.	მოთხ.	ნარჩ.
±0.00 ნიშნული	სწ2/სქ (დ.დ.82)	2	11	- - -	- - -	- - -	- - -	0.82	0.82
+4.00 ნიშნული	სწ2/სქ (დ.დ.27)	2	2	1.10	1.40	- - -	- - -	0.82	0.82
+7.30 ნიშნული	სწ2/სქ (დ.დ.27)	2	2	1.10	1.40	- - -	- - -	0.82	0.82


წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა. საცნორებელი ჯგუფი (სც-3) ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით.


სართული	დანიშნულება	უნიტაზი		ტუალეტის ნელსაბანი		აბაზანა / შხაპი		წყდასალევი მილრევანი		სამოშსახურო ნიგარა	
		მოთხ.	ნარჩ.	მოთხ.	ნარჩ.	მოთხ.	ნარჩ.	მოთხ.	ნარჩ.	მოთხ.	ნარჩ.
±0.00; +4.00; +7.30 ნიშნული	სწ2/სქ (დ.დ.136)	9	1	9	1	-	-	1	1	1	1


მისაწვდომობის დეტალიზაცია


დადგენილება №732


მისაწვდომი ტუალეტი
0.00 +4.00 და +7.30 ნიშნულებზე
ჯამში 3




























გასასვლელის განათებული ნიშანი



განათებული ნიშანი
თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან



ნიშანი ამოზნექილი სიმბოლოებით
და გარეთით ბრა–კიბის შესასვლელთან
და გარედან გასაყვანი ყვირა კართან

