თბილისის არქიტექტურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება № 7182764

გაცემის თარიღი: 15/08/2024 გაცნობის თარიღი: -

განცხადების ნომერი: AR11047880
შემოსვლის თარიღი: 18/07/2024
შედეგი: **შუალედური**

მიწის ნაკვეთ(ებ)ი / ობიექტ(ებ)ი:

- საკადასტრო კოდი: 01.18.06.019.096
- მისამართი: ქალაქი თბილისი , კრწანისის ქუჩა N12 / გორგასლის ქ. N71
- ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
- ფართობი: 24214.0 კვ.მ
- მესაკუთრე(ები): შპს "ნიუ ჰოსპიტალს" (205210467)

ნომენკლატურა :

- **საავადმყოფო**
- **IV კლასი**
- **შეთანხმებული პროექტის ცვლილება**
- სტადიები:
  - **პროექტის შეთანხმება**
  - **მშენებლობის ნებართვა**

დამკვეთი - განმცხადებელი:

- ვლადიმერ ჩუჟინოვი პ/ნ 01008044173
- მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი

.მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების (გაპი) რეკვიზიტები.:

- .დადგენილი გაპის ბრძანების ნომერი.: 5768619
- .დადგენილი გაპის ბრძანების თარიღი.: 20.01.2022

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: საავადმყოფო
- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: ვლადიმერ ჩუჟინოვი
- .ორგანიზაცია (არესბობის შემთხვევაში).: შპს"ნიუ ჰოსპიტალს"
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 205210467

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არესბობის შემთხვევაში).: შპს"ნიუ ჰოსპიტალს"
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 205210467
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: გიორგი რამიშვილი
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01024014972

.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:

- .მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 24214.0
- .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 4748.3
- .საერთო ფართობი (კვ.მ).: 2384.2
- .საოფისე ფართობი (კვ.მ).: 170.0
- .კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 865.9
- .სასაწყობე ფართობი (კვ.მ).: 141.2
- .დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 595.7
- .სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 26118.9
- .0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 4653.9
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 21465.0
- .შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 19.2
- .0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 4.5
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 14.7
- .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 943,2
- .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 1984.9
- .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 3913.9 (0.2)
- .სასწავლო აუდიტორიის ფართობი (კვ.მ): 101.5
- .პალატების ფართობი (კვ.მ): 492.5
- .საორდინატორო და საოპერაციო ფარბი (კვ.მ): 17.4

.შეთანხმებული პროექტის რეკვიზიტები.:

- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: 6242405
- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 12.09.2022

.არსებობის შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტები:

- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების ნომერი. : 6242405;6486428
- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების თარიღი. : 27.04.2023

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5, 51-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით დამტკიცებული მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესის და პირობების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების თანახმად.

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენს მიერ ელექტრონულად ატვირთული დოკუმენტაცია და გაცნობებთ, რომ ატვირთულ დოკუმენტაციაში გამოვლინდა გარკვეული სახის ხარვეზები (ხარვეზის შესახებ ინფორმაცია მითითებულია შესაბამისი ველების გასწვრივ), კერძოდ:

ვინდაიდან ხდება არსებულ შენობაზე მიშენება/დაშენება პირველ რიგში საჭიროა პირველი სტადიის გავლა და მიწის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა. შესაბამისად საჭიროა დაარეგისტრიროთ განცხადება.

1.შენობა-ნაგებობის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმები, მასშტაბი 1:100. -> .გეგმების pdf ფაილი.: -13,100 ნიშნულზე დატანილ იქნას ავეჯის განთავსების გეგმა.

წარმოდგენილ იქნას მიწისპირა სართულის განშლა და ნიშნულების შესაბამისად გასწორდეს კოეფიციენტები და ტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლები.

2.შენობა-ნაგებობის მაქსიმალური სიმაღლის განსაზღვრის სქემა. -> .სიმაღლის განმსაზღვრელი სქემის pdf ფაილი.: განსაზღვრეთ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობების მაქსიმალური სიმაღლე, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილების 31-ე მუხლის შესაბამისად.
გაითვალისწინეთ, რომ განაშენიანების სიმაღლის რეგულირების ხაზის ნიშნული გამოითვლება ფორმულით H=L / Y სადაც:
ა) H წარმოადგენს განაშენიანების სიმაღლის რეგულირების ხაზის ნიშნულს (*ხაზის და არა სხივის);
ბ) L წარმოადგენს დაშორებას შენობასა და საზოგადოებრივ სივრცეს ან/და სამეზობლო საზღვარს შორის;(მიწის ნაკვეთის საზოგადოებრივი საზღვრის (ქუჩის) მხარეს: შენობის საანგარიშო ზედაპირის გრუნტის ზედაპირთან შეხების ხაზიდან ქუჩის სიგანის ნახევრის წარმოსახვითი ვერტიკალური სიბრტყის მიმართ უმოკლესი მანძილით.)
გ) Y წარმოადგენს კოეფიციენტს. (0,4)

3.კორექტირებული პროექტის ფოტომონტაჟი და აქსონომეტრიული ხედები. -> .ფოტომონტაჟი და აქსონომეტრიული ხედების pdf ფაილი (ზომების და ნიშნულების ჩვენებით). : დატანილ იქნას მოსაპირკეთებელი მასალების ექსპლიკაციები.

4.საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული CAD ფაილი. -> .საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული ფაილი AutoCad - ის ან ArchiCad - ის სახით. : წარმოდგენილ იქნას საპროექტო შენობა-ნაგებობის საანგარიშო კროკები.

5. წარმოდგენილი იქნას მიწის ნაკვეთის იპოთეკარის თანხმობა.

6.წარმოდგენილ იქნას საინჟინრო კომუნიკაციების ქსელების (ელგაყვანილობის, გაზმომარაგების, გათბობა-ვენტილაციის, წყალმომარაგების და წყალარინების) სქემები.

7.არქიტექტურული ნაწილების შესაბამისობა „ტექნიკური რეგლამენტის – შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე " საქართველოს მთავრობის

2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტთან. -> .საექსპერტო შეფასების pdf ფაილი.:: დასკვნა მოვიდეს პროექტთან შესაბამისობასი, დაკავებულობები განიმარტოს დეტალურად.

8."მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი -> .მოსაკრებელის რიცხვითი მაჩვენებელი: გადახდილ იქნას მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი, საპროექტო კ-2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართის შესაბამისად 1 კვ.მ-ზე 8 ლარის ოდენობით.

9. „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად, სანებართვო პირობებით დადგენილი მორიგი ეტაპის დასრულებამდე, ეტაპის დასრულების შესახებ შედგენილი ოქმი წერილობითი სახით უნდა წარედგინოს შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარებაზე უფლებამოსილ შესაბამის ორგანოს - , რომელიც მხოლოდ ამ ორგანოში რეგისტრაციის შემდეგ არის იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი.
საჭიროა წარმოადგინოთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გაცემული შესაბამისი წერილი, რომლითაც დადასტურდება შეთანხმებული კალენდარული გრაფიკით გათვალისწინებული შესაბამისი ეტაპების დასრულების დამადასტურებელი ოქმ(ებ)ის მუნიციპალურ ინსპექციაში წარდგენის ვალდებულების შესრულება.

10.წარმოდგენილი იქნას განახლებული კონსტრუქციული პროექტი, მისი საექსპერტო შეფასება, განახლებული კონსტრუქციული დასკვნა მდგრადობის და საიმედოობის გათვალისწინებით. განახლებული მომიჯნავე შენობა ნაგებობის კვლევის ანგარიში. 1010

11.არქიტექტურული ნაწილების შესაბამისობა „ტექნიკური რეგლამენტის - შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე " საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტთან -> დამატებით განიმარტოს, ცვლილებების შესახებ ხდება თუ არა სიტუაციის გაუარესება.

გაითვალისწინეთ სამსახურის მიერ მითითებული ხარვეზების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში წინამდებარე განცხადება დარჩება განუხილველი.

თქვენ გეძლევათ 15 დღიანი ვადა განცხადებაში მითითებული ხარვეზების გამოსასწორებლად, თუ დადგენილ ვადაში არ წარმოადგენთ შესაბამის დოკუმენტაციას აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე #4.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულება – საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახური

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF
GEORGIA SUBORDINATED STATE
ENTITY – EMERGENCY
MANAGEMENT SERVICE

07/08/2024

MIA 0 24 02399132

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის-
III-IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების-
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს
(განყოფილების უფროსი) ქალბატონ **თამარ ჩინჩალაძეს**

ქალბატონო თამარ,

თქვენი 2024 წლის 2 აგვისტოს N 60-01242153238 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩა 12-ში/გორგასლის ქუჩა N71-ში მიწის ნაკვეთზე (ს/კ01.18.06.019.096), საავადმყოფოს შენობის კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი (2/1 შენობას დაემატა სართული, მოეწყო საევაკუაციო კიბეები, ფართებს შეეცვალა ფუნქცია), შეესაბამება სახანძრო უსაფრთხოების მარეგულირებელი ნორმების, ტექნიკური რეგლამენტების და სტანდარტების მოთხოვნებს.

პატივისცემით,

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახური /
ზედამხედველობის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
კუჭაშვილი დავითი

საქართველო, 0114, თბილისი, ვ. გორგასლის ქ. №83ა
ტელ: (+995 032) 2 41 44 79
ელ. ფოსტა: info@es.gov.ge

№83a, V. Gorgasali str. Tbilisi, 0114, Georgia
Tel: (+995 032 2 41 44 79
E-mail: info@es.gov.ge