თბილისი ენერჯი

მიცკევიჩის ქ.№18ა, თბილისი, 0194, საქართველო
ს/კ 205129617; +995 (32) 2404004; info@te.ge; www.te.ge

№ 02-13-28839-24
22 / 05 / 2024

შპს „ლიტ ჯეო ინვესტი“-ს წარმომადგენელს
ვალერი გელაშვილს

ბატონო ვალერი,

თქვენი მიმდინარე წლის 10 მაისის №02-13-28839-24 განცხადების პასუხად, რომელიც ეხება ქალაქი თბილისი, ვარკეთილის დასახლება, მასივი III, კვარტალი VIII, კორპუსი №17-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (საკ. კოდი: №01.19.20.025.114) სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენასთან დაკავშირებით პოზიციას და გენგეგმის დამოწმებას გაცნობებთ, რომ კომპანიაში არსებული მონაცემთა ბაზის მიხედვით აღნიშნულ საკადასტრო ერთეულს კვეთს შპს „თბილისი ენერჯი’’-ს კუთვნილი მიწისქვეშა D=50 მმ-იანი, D=78 მმ-იანი და საჰაერო D=50 მმ-იანი დაბალი წნევის გაზსადენები, მიწის ნაკვეთის მიჯნაზე კი ფიქსირდება ასევე მიწისქვეშა D=75 მმ-იანი საშუალო და საჰაერო დაბალი წნევის მილსადენები.

კომპანია არ არის წინააღმდეგი მოიპოვოთ მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობა შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინებით:

- აუცილებელია სამშენებლო სამუშაოების შეთანხმება შპს „თბილისი ენერჯი’’-სთან;
- სამშენებლო სამუშაოების შეთანხმების ეტაპზე დაზუსტდება გაზსადენის ზუსტი ტრაექტორია. იმ შემთხვევაში, თუ გაზსადენი კვეთს მიწის ნაკვეთს აუცილებელია განხორციელდეს მისი საკადასტრო ერთეულის წითელი ხაზებიდან გადატანა/მარშრუტის ცვლილება. საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების თანხების ანაზღაურებას და საჭიროებისამებრ, სამუშაოების წარმოებისთვის აუცილებელი ნებართვების მოპოვებას უზრუნველყოფს დამკვეთი;
- სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს რეკონსტრუირებული გაზსადენის შეზღუდვის არეალი შენობა-ნაგებობის საძირკვლამდე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2010 წლის 14 აპრილის №1-1/525 ბრძანებით დამტკიცებული „გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები“-ს მიხედვით.

აქვე გაცნობებთ, რომ გენგეგმის დამოწმება შპს „თბილისი ენერჯი“-ს მხრიდან მოხდება სამშენებლო სამუშაოების შეთანხმების ეტაპზე.

აღნიშნული შეთანხმება დაუშვებელია გამოყენებულ იქნას სამშენებლო სამუშაოების ნებართვის მიღების მიზნით. წერილში მითითებული პირობების დარღვევა გამოიწვევს შეთანხმების გაუქმებას.

პატივისცემით,



გიგლა თამაზაშვილი
დირექტორი ტექნიკურ საკითხებში

სს 202052580

საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. 3
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

N: 0517/145/24

17/05/2024

შპს ,,ლიტ ჯეო ინვესტი"

ბ-ნ ვალერი გელაშვილს

14.05.2024 #0514/058/24 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ მისამართზე (ს.კ.01.19.20.025.114) ფიქსირდება სს ,,თელასის" კუთვნილი 0,4კვ-ის (8534), 6კვ-ის საკაბელო ქსელი (8534 - 8587) და 0,4კვ-ის საჰაერო ქსელი, ასევე დგას ს/ქ (8534)

ნაკვეთზე გამავალი მიწისქვეშა საკაბელო და საჰაერო ქსელის ოპერატიული და შეუფერხებელი მომსახურებისათვის, უნდა მოხდეს ქსელის გადატანა თქვენი ხარჯით საკადასტრო საზღვრის გარეთ ნორმების დაცვით.

სს ,,თელასის" გენერალური
დირექტორი ს. კობცევი

შემს.შრომის დაცვისა და სახ. უსაფრთხოების
განყ. უფროსის მ.შ. გ. პატარქალიშვილი
ტელ. 2 77 99 99 1(7959)



შპს "მაგთიკომი"
ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №7
ტელ. 032 217 00 00 ან 110011

კომპიუტერული უზრუნველყოფა:
ბიორგი ზაქაშვილი

თარიღი: 5/15/2024

===== მაგთიკომის მიწისქვეშა კომუნიკაცია