სამშენებლო დასკვნა

ქ. თბილისი, სოფ. თხინვალა, (ს.კ. 01.72.58.033.204) ინდივიდუალური ორბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

ქ. თბილის'ში, სოფ. თხინვალა, (ს.კ. 01.72.58.033.204) ინდივიდუალური ორბინიანი საცხოვრებელი სახლი შედგება 2 მიწისზედა სართულისაგან.

სამშენებლო უბანი ხასიათდება შემდეგი ფიზიკურ-მექნიკური მახასიათებლებით:

1. სეისმურობა - 8 ბალი

2. ქარის დატვირთვა 50 კგძ/მ^2

3. თოვლის ნორმატიული დატვირთვა - 70 კგძ/მ^2

საძირკვლის ფუძედ მიღებულია თხელშრეებრივი თიხოვანი ქვიშაქვების და არგილიტების მორიგეობა, საანგარიშო წინაღობით ერთღერძა კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში Rcn=101.0 კგძ/კვ.სმ

საძირკვლის კონსტრუქციას წარმოადგენს რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლები.

შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს რკინაბეტონის მონოლითური კარკასი, სვეტები (30X30, 60X30, 46.5X30, 20X147.5, 20X30, 20X20) სმ, რიგელები - (50X50, 50X30, 50X20, 35.5X20, 20X20) სმ,

რკინაბეტონის მონოლითური ფილა (H=18 სმ).

კიბეები - რკინაბეტონის მონოლითური.

პროექტი შესრულებულია მაღალ-პროფესიულ დონეზე, საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმატივების დაცვით და ეძლევა ცალსახად დადებითი შეფასება.

საკონსტრუქტორო განყოფილების

მთავარი სპეციალისტი გ. რეხვიაშვილი

18.11.2024 წ.