შპს „პონტიკა" ინსპექტირების ორგანო
ს/კ 402073448
მისამართი: ქ. თბილისი.
შ. ნუცუბიძის ქ. N183/185
ტელ.: +995555295558
Email: abuashvili.lala@gmail.com

GAC – IB –0306
სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ქ. თბილისი, ელიზბარ მინდელის ქუჩა N8ა-ში (საკ. კოდი 01.14.05.006.096) დაგეგმილი მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის მომიჯნავე შენობების მდგრადობაზე ზეგავლენის შეფასება/ინსპექტირების ანგარიში

№ TC 1817/15.11.2021

(№ TC 1810/10.11.2021-ის კორექტირება)

მომსახურების სფერო: *ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება*

ინსპექტირების დაწყების თარიღი: *27.10.2021*

ინსპექტირების დასრულების თარიღი: *15.11.2021*

დამკვეთი: *შ.პ.ს. "ინსტა" ს/კ 202057264*

საფუძველი: *ხელშეკრულება N: 470/10-21; განაცხადი*

კორექტირების მიზეზი: ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 11/11/2021-ში მიღებული გადაწყვეტილება N5680321-ის პუნქტი 03.

შემსრულებელი ექსპერტები და შემსრულებლების კვალიფიკაცია:

რამაზ აფხაძე. უმაღლესი განათლებით ინჟინერ–მშენებელი, სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის კვალიფიკაციით. სპეციალობით მუშაობის 47 წლის სტაჟით

სპეციალისტების წინაშე დასმული ამოცანა:

ქ. თბილისი, ელიზბარ მინდელის ქუჩა N8ა-ში (საკ. კოდი 01.14.05.006.096) დაგეგმილი მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის მომიჯნავე შენობების მდგრადობაზე ზეგავლენის შეფასება

წარმოდგენილი მასალები:

- ✓ ქ. თბილისში, ელიზბარ მინდელის ქუჩა N8ა-ში (საკ. კოდი 01.14.05.006.096) მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობისთვის გამოყოფილ უბანზე დამატებით ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები
- ✓ ქ. თბილისში, ელიზბარ მინდელის ქუჩა N8ა-ში (საკ. კოდი 01.14.05.006.096) მრავალფუნქციური შენობის კონსტრუქციული პროექტი

გამოყენებული ლიტერატურა:

- ✓ სამშენებლო ნორმები და წესები – ,, სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01 – 09).
- ✓ ,,საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების გამოკვლევისა და სეისმომედეგობის თვალსაზრისით მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქცია“, დამტკიცებულია საქართველოს რესპუბლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა სამინისტროს მიერ, 1991 წლის 17 ივლისს. თბილისი 1992წ, 140 გვ.
- ✓ СНиП II-22-81* Каменные и Армокаменные Конструкций. (სნ და წ II-22-81* ქვის და არმოქვის კონსტრუქციები).
- ✓ სამშენებლო ნორმები და წესები - „შენობების და ნაგებობების ფუძეები“ (პნ 02.01-08).
- ✓ СП 13-102-2003 ,,ნაგებობების და შენობების მზიდი სამშენებლო კონსტრუქციების გამოკვლევის წესები”
- ✓ PNT/IB/IP-7.1-21-03-A28 ინსპექტირების პროცედურა

გამოყენებული ხელსაწყოები

- ✓ საზომი რულეტი (დაკალიბრების სერტიფიკატი №GMC-CC-00476/2-21\)
- ✓ ლაზერული მანძილმზომი ობიექტის ზომების, ფართისა და მოცულობის აზომვა (დაკალიბრების სერტიფიკატი №GMC-CC-00474/2-21);

გამოკვლევა

შპს „ინსტა“-ს (ID ნომერი: 202057264) დაკვეთით შესწავლილ იქნა ქალაქ თბილისში, ელიზბარ მინდელის ქუჩა N8ა-ში შპს „ინსტა“-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთის (საკ. კოდი 01.14.05.006.096) სამეზობლო მიჯნაზე მდებარე შენობებისა და ნაგებობების კონსტრუქციული ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობა, მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის დროს მათზე უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და მომიჯნავე შენობებისა და ნაგებობების შემდგომი უსაფრთხო ექსპლოატაციის მიზნით.

ქ. თბილისში, ელიზბარ მინდელის ქუჩა N8ა-ში (საკ. კოდი 01.14.05.006.096), შპს „ინსტა“-ს წარმომადგენლობას დაგეგმილი აქვს თვრამეტსართულიანი, თევზმეტი მიწისზედა და ორი მიწისქვეშა (მინდელის ქუჩის მხრიდან გრუნტში ჩაღრმავებულია ორი სართულით, ხოლო ეზოს მხრიდან კი ერთი სართულით) მრავალბინიანი კორპუსის მშენებლობა.

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით (რომელიც შესრულებულია შპს „გეოინჟკომპლექსი“-ს საძიებო ჯგუფის მიერ) ფუძე გრუნტის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობს სამი ფენა (სამი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი): I სგე - ნაყარი გრუნტი (ფენა-1), რომელიც გავრცელებულია რელიეფის ზედაპირიდან 3,00÷5,50 მ. სიღრმემდე; შემდგომი ფენაა II სგე – ძლიერ გამოფიტული ძირითადი ქანები (ფენა 2) წარმოდგენილი თხელშრეებრივი არგილითებისა და ქვიშაქვების შუაშრეებით და ბოლოს III სგე – ნაკლებად გამოფიტული ძირითადი ქანები (ფენა 3) წარმოდგენილი არგილითებისა და თიხოვანი ქვიშაქვების მორიგეობით. უბანი ხასიათდება გრუნტის წყლის არსებობით. ფუძე გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები დეტალურად მოცემულია საინჟინრო-გეოლოგიურ ნაწილში.

საპროექტო შენობის ტერიტორიას ესაზღვრება: **ჩრდილოეთიდან** – სამეზობლო მიჯნაზე მდებარე საზოგადოებრივი სივრცე, ელიზბარ მინდელის ქუჩა; **აღმოსავლეთიდან** – სამეზობლო მიჯნაზე მდებარე საზოგადოებრივი სივრცე, შიგასაკომუნიკაციო გზა და მის

გასწვრივ, თანამესაკუთრეთა სარგებლობაში არსებული # 01.14.05.006.112 საკადასტრო კოდის მქონე ნაკვეთზე მდებარე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი (შენობა 1/2 საკადასტრო გეგმის მიხედვით), რომელიც დაშორებულია საპროექტო ობიექტის წითელი ხაზიდან 20,0 მ-ით და სამეზობლო მიჯნაზე მდებარე, შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“-ს (ID ნომერი: 2030826002) საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი საკადასტრო კოდით # 01.14.05.006.041 (ქალაქი თბილისი, მინდელის ქუჩა #1 მიმდებარედ) და მასზე განთავსებული ერთსართულიანი ნაგებობა – წყალსაქაჩი ტუმბო (შენობა 1/1 საკადასტრო გეგმის მიხედვით), რომელიც დაშორებულია საპროექტო ობიექტის წითელი ხაზიდან 1,0 მ-ით. **სამხრეთიდან** – სამეზობლო მიჯნაზე მდებარე, შპს „დონა გრუპ“-ის (ID ნომერი: 206345454) საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი საკადასტრო კოდი #01.14.05.006.092 (ქალაქი თბილისი, სანდრო ეულის ქუჩა #5ა) მშენებარე ცამეტსართულიანი (თორმეტი მიწისზედა და ერთი მიწისქვეშა სართულებით) საცხოვრებელი სახლით და **დასავლეთიდან** –სამეზობლო მიჯნაზე მდებარე უძრავი ნივთი, მიწის ნაკვეთი საკადასტრო კოდით # 01.14.05.006.095 (ქალაქი თბილისი, ელიზბარ მინდელის ქუჩა #10ა) და მასზე განთავსებული ფერდინანდ თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის (ID ნომერი: 211346444) ოთხსართულიანი შენობა [შენობა 01(4) საკადასტრო გეგმის მიხედვით], რომელიც დაშორებულია საპროექტო შენობის წითელი ხაზიდან 6,0 მ-ით. სიტუაციის გამოკვლევისდროინდელი მდგომარეობა ასახულია ფოტომასალაზე, რომელიც დასკვნას თან ახლავს დანართის სახით.

საპროექტო შენობა თვრამეტსართულიანია, თექვსმეტი მიწისზედა და ორი მიწისქვეშა (მინდელის ქუჩის მხრიდან გრუნტში ჩაღრმავებულია ორი სართულით, ხოლო ეზოს მხრიდან კი ერთი სართულით) სართულებით და მის მზიდ ელემენტებს წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ჩარჩო-კავშირებიანი სისტემა, რომელიც შედგება კარკასის ჩარჩოებისა და ვერტიკალური დიაფრაგმებისაგან. შენობა და მისი ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტები, როგორც ერთიანი სივრცითი სისტემა გაანგარიშებულია სერტიფიცირებული და ლიცენზირებული კომპიუტერული საანგარიშო კომპლექსის „ЛИРА-САПР 2015“-ის გამოყენებით, საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების - „სეისმომედეგი მშენებლობა“-ს მოთხოვნების შესაბამისად. შენობის საძირკველს წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის Ø1200 მმ დიამეტრის ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯები,

რომლებიც ერთ დონეზე შეკრულია მონოლითური რკინაბეტონის 900 მმ სისქის საძირკვლის ფილა-როსტვერკით. იმის გათვალისწინებით, რომ მშენებარე შენობამ სამეზობლო მიჯნაზე მდებარე შენობების, ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების დაზიანება არ გამოიწვიოს, პროექტით გათვალისწინებულია, ქვაბულის კონტურზე გადამღობი ეკრანის, მონოლითური რკინაბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების მესერის მოწყობა, რაც გამორიცხავს სამეზობლო მიჯნაზე მდებარე შენობებზე რაიმე უარყოფით ზემოქმედებას.

საპროექტო ობიექტის წითელი ხაზიდან ყველაზე ახლოს მდებარე შენობა, წყალსაქაჩი ტუმბო, რომელიც მდებარეობს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“-ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდით # 01.14.05.006.041), დაშორებულია საპროექტო ობიექტის წითელი ხაზიდან 1,0 მ-ით, მაგრამ მასზე მშენებლობის პროცესში უარყოფითი ზეგავლენა გამორიცხულია, რადგანაც ქვაბულის კონტურზე, ფერდის მდგრადობის დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია გადამღობი ეკრანის, მონოლითური რკინაბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების მესერის მოწყობა, რაც გამორიცხავს მშენებლობის პროცესში უარყოფით ზემოქმედებას მომიჯნავე შენობებზე.

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ტექნიკა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის #361-ე დადგენილების _ „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

3

ინსპექტორი: რამაზ აფხაძე

კვლევის შედეგების ანალიზი და დასკვნა

ხარისხიანად და უსაფრთხოების მოთხოვნების გათვალისწინებით შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების პირობებში დაცული იქნება ქ. თბილისში, ელიზბარ მინდელის ქუჩა N8ა-ში, შპს „ინსტა“-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთის (საკ. კოდი 01.14.05.006.096), სამეზობლო მიჯნაზე მდებარე შენობებისა და ნაგებობების კონსტრუქციული ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობა და შესაძლებელი იქნება მათი უსაფრთხო ექსპლოატაცია როგორც ახალი მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესში, ასევე მისი დასრულების შემდეგაც.

ინსპექტორი: რამაზ აფხაძე

ტექნიკური მენეჯერი: დავით ჯიბლაძე

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ლალი აბუაშვილი

კვლევის ამსახველი ფოტომასალა











აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი GAC-IB-0255
განკარგულება №06/12
თარიღი: 17.01.2019 წელი

„ვამტკიცებ“
აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორი
ნათია მიქელაძე



სფეროს გაფართოება
აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი GAC-IB-0306
განკარგულება №06/147
თარიღი: 19.06.2019 წელი

მისამართის ცვლილება
აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი GAC-IB-0306
განკარგულება №06/59
თარიღი: 19.03.2021 წელი

A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტაციის სფერო

შპს „პონტიკა“

მისამართი: ქ. თბილისი, შ. ნუცუბიძის №183/185;

ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტაციის სფერო			
N	**ინსპექტირების ობიექტი**	**ინსპექტირების ტიპი და ზღვარი**	**მეთოდები და პროცედურები**
1.	ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის შეფასება დადგენილ მოთხოვნებთან, საშუალო საბაზრო ფასებთან ან/და პროექტთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი IV); 2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები - (ЕНиР); 3. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი - მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ); 4. ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14 იანვრის დადგენილება N55); 5. ВнИР "სამშენებლო სამუშაოების უწყებრივი ნორმები"; 6. ВЗЕР „სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმების კრებული"; 7. ССН «ისტორიული და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციო აღდგენითი სამუშაოების ნორმები და წესები" 8. PNT/IB/IP-7.1-19-01-A19 ინსპექტირების პროცედურა

2.	ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2-ის მიხედვით)	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობის შეფასება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან, შესყიდვების დოკუმენტებთან, მშენებლობის დროისთვის არსებულ საშუალო საბაზრო ფასებთან, ფარულ სამუშაოთა აქტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერებისა (ფოტოფიქსირების ჩათვლით), აზომვების შედეგებთან და შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი IV-82); 2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები - (ЕНиР); 3. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი - მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ); 4. ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14 იანვრის დადგენილება N55); 5. ВниР "სამშენებლო სამუშაოების უწყებრივი ნორმები"; 6. ВЗЕР „სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმების კრებული"; 7. ССН «ისტორიული და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციო აღდგენითი სამუშაოების ნორმები და წესები" 8. PNT/IB/IP-7.1-19-01-A21 ინსპექტირების პროცედურა.
3.	ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: არსებული ობიექტის მდგომარეობის შესაბამისობის შეფასება საპროექტო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან, ფარულ სამუშაოთა აქტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების (ფოტოფიქსირების ჩათვლით) აზომვებისა და გაზომვების შედეგებთან და შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტებთან, მათ შორის ლაბორატორიული, ურღვევი კონტროლის მეთოდებით, გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევების შედეგებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 2); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 3); 3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 15 იანვრის დადგენილება N71); 4. საქართველოს ეროვნული სტანდარტი SST(სსტ) 72:2009 "გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის -გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები); 5. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 6 იანვრის დადგენილება N41); 6. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება N41); 7. PNT/IB/IP-7.1-19-01-A22 ინსპექტირების პროცედურა.

4.	ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: ობიექტის (შენობების, ნაგებობების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, აეროდრომების, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების პროცესზე დასწრება/დაკვირვება და შესაბამისობის შეფასება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან. ობიექტის მშენებლობის ან ექსპლუატაციის დროს უსაფრთხოების წესების დაცვის ინსპექტირება.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი IV); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი 3); 3. ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014წ. 15 იანვრის დადგენილება №71); 4. საქართველოს ეროვნული სტანდარტი (სსტ) 72:2009 „გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“; 5. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 6 იანვრის დადგენილება N41); 6. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება N41); 7. PNT/IB/IP-7.1-19-01-A23 ინსპექტირების პროცედურა;
5.	**სამშენებლო ობიექტის პროექტის** (შენობების, ნაგებობების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, ხიდების, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება /ინსპექტირება. მათ შორის: • საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა; • კონსტრუქციული ნაწილი; • არქიტექტურული ნაწილი; • საინჟინრო ქსელები (ელ. მომარაგების სისტემები, სუსტი დენების სისტემები) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი;	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია; ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП-ნაწილი 1); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП-ნაწილი 2); 3. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП-ნაწილი 3); 4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 5. ტექნიკური რეგლამენტი - „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის 2014წ. 27 ივნისის დადგენილებაში №361); 7. ტექნიკური რეგლამენტი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნები (დადგენილება №477 2017.10.27); 8. საქართველოს ეროვნული სტანდარტი SST(სსტ) 72:2009„გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის - გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“; 9. ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 06 იანვრის დადგენილება №41); 10. ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება №41); 11. ტექნიკური რეგლამენტი: „ელექტრო-სადგურებისა

	• საინჟინრო ქსელები (წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; • საინჟინრო ქსელები (ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა)და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; • შრომის უსაფრთხოების ნაწილი;		და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №434, 2013 წლის 31 დეკემბერი); 14. PNT/IB/IP-7.1-19-01 A26; PNT/IB/IP-7.1-19-01 A27, PNT/IB/IP-7.1-19-01 A28; PNT/IB/IP-7.1-19-01 A44; PNT/IB/IP-7.1-19-01 A45; PNT/IB/IP-7.1-19-01 A47; PNT/IB/IP-7.1-19-01 A54; PNT/IB/IP-7.1-19-01 A55 ინსპექტირების პროცედურები;

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

EA BLA-ის ხელმომწერი

GAC-IB-0306

ადასტურებს, რომ

შპს „პონტიკა“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მისამართი: ქ. თბილისი, შ. სულუბიძის №183/185;

შეფასდა და აკმაყოფილებს საქართველოს სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტაციის სფერო მოცემულია აკრედიტაციის მოწმობის დანართში, რომელიც წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი
19 მარტი 2021 წ.

ძალაშია
17 იანვარი 2023 წ.

ბ.ა.

0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №42ა