ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: შ.პ.ს ,,ზემო-ვაკის აპარტამენტები''

საფუძველი: 12/1322743-16

მისამართი: შატბერაშვილის და კრკელიძის ქუჩების მიმდებარედ, (ნაკვეთი №3/59)

საკ.კოდი: 01.14.12.003.059

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – №280340 26.07.2012 AR166151

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი IV კლასი

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (12.09.13) **დადგინდა:**

ფასადებზე დამატებულია გამწოვი მილები და გამაცხელებლები. ზოგიერთ სვეტებზე დამატებულია დეკორატიული დეტალები. ზოგიერთ კაპიტალურ მოაჯირზე არ არის მოწყობილი ვერტიკალური დეკოტატიული ხაზები. სართულებზე, ზოგიერთ მონაკვეთში კარის გაღება არ ემთხვევა საპროექტოს.

ფასადი W-A ღერძებში: U-T და R-Q ღერძებში -3.30 ნიშნულზე კონსოლის ქვეშ დამატებულია რიგელები. H-B მონაკვეთში დამატებულია ჰორიზონტალური დეკორატიული ხაზი.

ფასადი 1-18 ღერძებში: +6.60 ნიშნულზე 3-3 ღერძთან დამატებულია კონდიციონერი.

სადარბაზოს კარები მუქი ფერის ნაცვლად შეღებილია თეთრ ფერთში და შეცვლილია მათი ნახატი. გარე კიბეებზე დამატებულია პანდუსები.

შენობის შიგნით -9.90 ნიშნულზე N-N ღერძზე 6-6 ღერძის გარეთ დამატებულია სამი კოლონა. 6-6 ღერძზე გაუქმებულია ორი კოლონა. P-P ღერძზე კედლის სიბრტყიდან არ არის გადმოსული კოლონა და კუთხეს მონაცვლებული აქვს ადგილი 20 სმ-ით. 9-8 მონაკვეთში S-S ღერძთან კუთხე გადმოწეულია.

მონოლითური და ბლოკის კედლები არ არის წარმოდგენილი განსხვავებული კონტურით. ჭრილის ნახაზე არ არის ნაჩვენები რიგელები. სახურავზე სამერცხლეები შესავსებია.

შეცვლილია ტერიტორიის მოპირკეთება, ასევე შეცვლილია გარე კიბეები, ორი ადგილას დამატებულია კიბეები. არ რის მოწყობილი ერთი საჩრდილობელი და ერთს მონაცვლებული აქვს ადგილი.

ღობის და დაბალი კედლების ნაწილი გასულია საკადასტრო წითელი საზღვრიდან. დამატებით მოწყობილი ბეტონის ბაქანი და ავზი გასულია საკადასტრო წითელი საზღვრიდან.

ვ.ამისულაშვილი

გ.გეგელაშვილი