შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ბაზისი XXI“ (ID: 202235296)
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№352/24

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI“ (ID: 202235296)
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„28“ დეკემბერი 2024წ

კონსტრუქციული დასკვნა

ქალაქი თბილისი, ლომოურის ქუჩა №3 –ის მიმდებარედ შ.პ.ს. „რივერ ინვესტი“-ის საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.17.01.038.023, მდებარე შენობების: №01/3-ის; №02/3-ის; №03/2-ის; №04/1-ის; №05/1-ის; №06/2-ის; №07/1-ის; №08/1-ის; №09/1-ის; №10/1-ის და 11/1-ის დემონტაჟისათვის გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების წარმოების პროცესში, სადემონტაჟო სამუშაოების მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების შესაძლო ზეგავლენის შესახებ.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის სპეციალისტების მიერ ვიზუალური გამოკვლევა ჩაუტარდა შ.პ.ს. „რივერ ინვესტი“ -ის კუთვნილ ტერიტორიას, მასზე მდებარე სადემონტაჟო შენობებს და მის მომიჯნავე შენობებს, ქალაქი თბილისი, ლომოურის ქუჩა №3-ისმიმდებარედ შ.პ.ს. „რივერ ინვესტი“ -ის საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.17.01.038.023, მდებარე შენობების: №01/3-ის; №02/3-ის; №03/2-ის; №04/1-ის; №05/1-ის; №06/2-ის; №07/1-ის; №08/1-ის; №09/1-ის; №10/1-ის და 11/1-ის დემონტაჟისათვის გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების წარმოების პროცესში, სადემონტაჟო სამუშაოების მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობების შესაძლო ზეგავლენის დასადგენად. ასევე განხილული იქნა დასაშლელი შენობების საპროექტო დოკუმენტაცია: „სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი“ დამუშავებულია ვ.მაისაშვილის მიერ.

სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტით გათვალისწინებულია: ქალაქი თბილისი, ლომოურის ქუჩა №3-ის მიმდებარედ შ.პ.ს. „რივერ ინვესტი“ -ის საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.17.01.038.023, მდებარე შენობების: №01/3-ის; №02/3-ის; №03/2-ის; №04/1-ის; №05/1-ის; №06/2-ის; №07/1-ის; №08/1-ის; №09/1-ის; №10/1-ის და 11/1-ის სრული დემონტაჟი.

სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება:

შენობა №01/3

შენობა წარმოადგენს სამსართულიან ნაგებობას, ნაწილობრივ სარდაფის სართულით.

შენობა გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა, გაბარიტული ზომებით 38,80X10,88მ. შენობის სიმაღლე 13,80მ.

კონსტრუქციული სქემის მიხედვით სამსართულიანი შენობა მზიდკედლებიანი ტიპისაა;
–საძირკველი: ლენტური შესრულებულია მონოლითური ბეტონისაგან მაქსიმალური ჩაღრმავება მიწის ზედაპირიდან 3,50მ;
–იატაკი: ∇ − 2,80 შესრულებულია ბეტონისაგან;
–გადახურვა: ∇ ± 0,00 ÷ ∇ + 9,90 მოწყობილია ხის კოჭებით;
–კედლები: ტუფის და წითელი აგურის წყობით;
–სახურავი და გადახურვა : ქანობიანი, თუნუქით, ხის კონსტრუქციებით;

შენობა №02/3

შენობა წარმოადგენს სამსართულიან ნაგებობას.
შენობა გეგმაში ტრაპეციის ფორმისაა, გაბარიტული ზომებით 10,7X9,70მ.
შენობის სიმაღლე 9,3მ.
კონსტრუქციული სქემის მიხედვით შენობა მზიდკედლებიანი ტიპისაა.
–საძირკველი: მონოლითური რკ/ბეტონის ლენტური საძირკველი მაქსიმალური ჩაღრმავება მიწის ზედაპირიდან 1,0÷ 1.5მ;
–კედლები: მცირეგაბარიტიანი წვრილი ბლოკის წყობით;
–გადახურვები: შესრულებულია ანაკრები გადახურვის ფილებით ∇ + 2,90-ზე,ხოლო ∇ + 6,10 და ∇ + 9,30 მონ. რკ/ბეტონიდ ფილებით;

შენობა №03/2

შენობა წარმოადგენს ორსართულიან ნაგებობას.
შენობა გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა, გაბარიტული ზომებით 7,60X3,70მ.
შენობის სიმაღლე 6,15მ.
კონსტრუქციული სქემის მიხედვით შენობა მზიდკედლებიანი ტიპისაა.
–საძირკველი: მონოლითური ბეტონის ლენტური საძირკველი მაქსიმალური ჩაღრმავება მიწის ზედაპირიდან 1,0მ;
–გადახურვა: ∇ + 2,50 –ზე ანაკრები ფილებით, ხოლო ∇ + 5,35 –ზე მონ.რკ/ბეტონის ფილა;
–კედლები: მცირეგაბარიტიანი წვრილი ბლოკის წყობით;
–სახურავი: ერთქანობიანი, თუნუქით, ხის კონსტრუქციებზე.

შენობა №04/1

შენობა წარმოადგენს ერთსართულიან ნაგებობას,
შენობა გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა, გაბარიტული ზომებით 10,10X5,4მ.
შენობის სიმაღლე 2,50÷ 2,80მ.
კონსტრუქციული სქემის მიხედვით სამსართულიანი შენობა მზიდკედლებიანი ტიპისაა;
–საძირკველი: ლენტური შესრულებულია მონოლითური ბეტონისაგან მაქსიმალური ჩაღრმავება მიწის ზედაპირიდან 0,60მ;
–იატაკი: ∇ ± 0,00 შესრულებულია ბეტონისაგან;
–კედლები: წითელი აგურის წყობით;
–სახურავი და გადახურვა : ქანობიანი, თუნუქით, ხის კონსტრუქციებით;

შენობა №08/1

შენობა წარმოადგენს ერთსართულიან ნაგებობას,
შენობა გეგმაში რთული ფორმისაა, გაბარიტული ზომებით 3,40÷ 4,20X6,0მ.
შენობის სიმაღლე 2,30÷ 2,90მ.
კონსტრუქციული სქემის მიხედვით შენობა მზიდკედლებიანი ტიპისაა;
–საძირკველი: ლენტური შესრულებულია მონოლითური ბეტონისაგან
მაქსიმალური ჩაღრმავება მიწის ზედაპირიდან 0,80მ;
–იატაკი: ∇ ± 0,00 შესრულებულია ბეტონისაგან;
–კედლები: წითელი აგურის წყობით;
–სახურავი და გადახურვა : ქანობიანი, თუნუქით, ხის კონსტრუქციებით;

შენობა №11/1

შენობა წარმოადგენს ერთსართულიან ნაგებობას,
შენობა კონსტრუქციული სქემის მიხედვით მზიდკედლებიანი ტიპისაა
გაბარიტული ზომებით 7,9÷ 8,0X5,6÷6,3მ. სიმაღლით 4,3მ;
–საძირკველი ბეტონის ლენტურის სახით;
–გადახურვები: შესრულებულია ანაკრები რკ/ბეტონისაგან;
–კედლები: წითელი აგურის წყობით;
–სახურავი : ერთქანობიანი, რულონური;

შენობა №05/1; №06/2; №07/1; №09/1 და №10/1; -ყველა შენობა დანგრეულია

სადემონტაჟო შენობა №01/3-ს

აღმოსავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება ნ.ლომოურის ქუჩა;
დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება გზა;
ჩრდილოეთის მხრიდან: ესაზღვრება მ.აბდუშელიშვილის ქუჩა და 16 მეტრ მანძილზე მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.16.06.065.048 არასადემონტაჟო შენობა №01/5;
სამხრეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო და მასზე მდებარე სადემონტაჟო შენობა №02/3;

სადემონტაჟო შენობა №02/3-ს

აღმოსავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო,
დასავლეთის მხრიდან: ; ესაზღვრება გზა;
ჩრდილოეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული სადემონტაჟო შენობა №01/3
სამხრეთის მხრიდან: ესაზღვრება სადემონტაჟო შენობა №03/2;

სადემონტაჟო შენობა №04/1-ს

აღმოსავლეთის მხრიდან: მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო არანაკლებ 1,0 მეტრის მანძილზე, შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია. შემდეგ ესაზღვრება ნ.ლომოურის ქუჩა;
დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო;
ჩრდილოეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო;
სამხრეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო;

სადემონტაჟო შენობა №08/1-ს

აღმოსავლეთის მხრიდან: მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო;
დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო და შემდეგ განთავსებული 2,0 მეტრ მანძილზე სადემონტაჟო შენობა №11/1;
ჩრდილოეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო;
სამხრეთის მხრიდან: მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება მიწის ნაკვეთი საკადასტრო კოდით № 01.17.01.038.013 შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალი ტერიტორია და 6,0 მეტრ მანძილზე შენობა №11/1 ;

სადემონტაჟო შენობა №03/2-ს

აღმოსავლეთის მხრიდან: მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო;
დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება გზა;
ჩრდილოეთის მხრიდან: ესაზღვრება სადემონტაჟო შენობა №02/3;
სამხრეთის მხრიდან: ესაზღვრება 3,0 მეტრ მანძილზე სადემონტაჟო შენობა №11/1;

სადემონტაჟო შენობა №11/1-ს

აღმოსავლეთის მხრიდან: მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო;
დასავლეთის მხრიდან: ესაზღვრება გზა;
ჩრდილოეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული სადემონტაჟო შენობა 03/2;
სამხრეთის მხრიდან: ესაზღვრება ამავე მიწის ნაკვეთის ეზო;

არასადემონტაჟო შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება

არასადემონტაჟო შენობა №01/5 მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.16.06.065.048 წარმოადგენს ექვს სართულიან ნაგებობას, ერთი მიწისქვეშა და ხუთი მიწის ზედა სართულებით. კონსტრუქციული სქემის მიხედვით შენობა კარკასული ტიპისაა.

შენობის გაბარიტული ზომებით 16,8X39,6მ. სიმაღლით 3,2მ;
–საძირკველი ბურღვით დასატენი ხიმინჯები;
–გადახურვები: შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან;
–სვეტები: შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან;
–რიგელები : შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონისაგან;

დღეის მდგომარეობით არასადემონტაჟო ექვს სართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებულია და შენობა კონსტრუქციულად მდგრადია.

იმისათვის, რომ შენობების: №01/3-0ს; №02/3-0ს; №03/2-0ს; №04/1-0ს; №08/1-0ს და №11/1-0ს დემონტაჟის პროცესში არ გაუარესდეს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობის არსებული ტექნიკური მდგომარეობა, საჭიროა შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება:

1. სადემონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ვ.მაისაშვილის მიერ, დამუშავებული „სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი“-ს შესაბამისად.

„სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი“-თ გათვალისწინებულია შემდეგი:

<u>სადემონტაჟო შენობა №01/3</u>
შენობის სრული დაშლა განხორციელდება ხელით და სპეცტექნიკის გამოყენებით.

<u>სადემონტაჟო შენობა №02/3</u>
შენობის დაშლა განხორციელდება ხელით და სპეცტექნიკის გამოყენებით.

<u>სადემონტაჟო შენობა №03/2</u>
შენობის დაშლა განხორციელდება ხელით და მცირე მექანიზაციის საშუალებათა გამოყენებით.

<u>სადემონტაჟო შენობა №04/1</u>
შენობის დაშლა განხორციელდება ხელით და მცირე მექანიზაციის საშუალებათა გამოყენებით.

<u>სადემონტაჟო შენობა №08/1</u>
შენობის დაშლა განხორციელდება ხელით და მცირე მექანიზაციის საშუალებათა გამოყენებით.

<u>სადემონტაჟო შენობა №11/1</u>
შენობის დაშლა განხორციელდება ხელით და სპეცტექნიკის გამოყენებით.



დასკვნა:

შესრულებული გამოკვლევის საფუძველზე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“ ადგენს, რომ ქალაქ თბილისში, ლომოურის ქუჩა №3-ის მიმდებარედ შ.პ.ს. „რივერ ინვესტი“ -ის საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდი № 01.17.01.038.023, მდებარე შენობების: №01/3-ის; №02/3-ის; №03/2-ის; №04/1-ის; №08/1-ის და №11/1-ის სადემონტაჟო სამუშაოები დემონტაჟის პროცესში არ გამოიწვევს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.16.06.065.048) მდებარე შენობის არსებული ტექნიკური მდგომარეობის გაუარესებას, ზემოთჩამოთვლილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით და შესრულებით.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი: /ვახტანგ ჯაფარიძე/

ექსპერტი-კონსტრუქტორი: /ნუგზარ წერეთელაშვილი/



სახელი / FIRST NAME
ნუგზარ
NUGZAR
გვარი / LAST NAME
წერეთელაშვილი
TSERETELASHVILI
მოქ. / CIT: GEO
სქესი / SEX: მ / M
პირადი № / PERSONAL №: 24001011019
დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH: 13.11.1961
მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY: 16.10.2030
ბარათის № / CARD №: 19IC56410
ხელმოწერა / SIGNATURE
GEO

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
კასპი
KASPI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
16.10.2020
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

```
IDGEO19IC56410824001011019<<<<
6111139M3010161GEO<<<<<<<<<<<1
TSERETELASHVILI<<NUGZAR<<<<<<<
```

დიპლომი

КВ № 153037

ეს დიპლომი მიეცა ნუგზარ
ალექსანდრეს ძე წერეთელაშვილს
მასზე, რომ იგი 1981 წელს შევიდა
საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1986 წელს დაამთავრა
აღნიშნული
ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით სამრეწველო
და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1986 წ.
„19" ივნისის გადაწყვეტილებით
ნ.ა.წერეთელაშვილს მიენიჭა
ინჟინერ მშენებლის
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე
რექტორი
მდივანი

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 19 86 „9" X
სარეგისტრაციო № 3046

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

КВ № 153037

Настоящий диплом выдан Церетелашвили
Нугзару Александровичу
в том, что он в 19 81 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 19 86 году окончил полный курс
названного
института
по специальности промышленное
и гражданское
строительство

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от „19" июня 19 86 г.
Церетелашвили Н.А.
присвоена квалификация инженера
строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии
Ректор
Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „9" X 1986 г.

Регистрационный № 3046

Московская типография Гознака. 1982.

შემოთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შემოთავაზებული თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება	შპს „ბაზისი XXI“
გვარი, სახელი	წერეთელაშვილი ნუგზარ
პირადი N	24001011019
დაბადების თარიღი	13.11.1961
საცხოვრებლის მისამართი	ქ. კასპი, მ. კოსტავას N65
ელ. ფოსტა	n.tseretelashvili@mail.ru
პროფესია	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება
განათლება 1981-1986 წ.წ.	უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჯინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფაკაციები 1986 წლიდან დღემდე	შპს „თბილქალაქპროექტის" წამყვანი კონსტრუქტორი, შპს „ბაზისი XXI“ “-ს მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები 1986-2024წ.წ.	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, საწარმო დანიშნულების ობიექტები, შენობების აღდგენა-გაძლიერების პროექტები
თარიღი	28. 12. 2024წ.

ენები	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება

მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი ნუგზარ წერეთელაშვილი

შპს „ბაზისი XXI“ GEORGIA. "BAZISI XXI" LTD 202235296

ინფორმაცია საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოების შესახებ

მე, ნუგზარ წერეთელაშვილი, 1986 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შპს „თბილქალაქპროექტში“; 1998 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს. ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას. 2010 წლიდან ვარ შპს „ბაზისი XXI“ მთავარი კონსტრუქტორი.

ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტები:

- ✓ ფირმა „არაგვი-ბროკერის“ ავტოგასამართი სადგურის პროექტი კახეთის გზატკეცილზე;
- ✓ მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში ღამბაშიძისა ქუჩაზე;
- ✓ მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში მიცკევიჩის ქუჩაზე;
- ✓ ვარკეთილის დასახლების მე-17 კორპუსის აღდგენა-გაძლიერების პროექტი;
- ✓ ქ. თბილისის N43 საშუალო სკოლის აღდგენა-გაძლიერების პროექტი;
- ✓ ქ. თბილისში საქალაქო სასამართლოს შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი;
- ✓ ქ. ონში თეატრის აღდგენა-გაძლიერების პროექტი;
- ✓ ქ. თბილისის N11 საშუალო სკოლის აღდგენა-გაძლიერების პროექტი;
- ✓ ქ. თბილისში, გაბაშვილის ქუჩაზე მდებარე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შენობის (ბაზა 2-ის) გამაგრება-გაძლიერების პროექტი;
- ✓ ქ. ზუგდიდში, დემურიას ქ. N1-ში მდებარე ყოფილი ფაიფურის ქარხნის ადმინისტრაციული შენობის გამაგრების პროექტი;
- ✓ ქ. თბილისში, თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე მდებარე კადეტთა კორპუსი N4-ის აღდგენა-გაძლიერების პროექტი;
- ✓ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, ვაზიანში კორპუსი N3, N4 გაძლიერების პროექტი;
- ✓ ქ. თბილისში, ოსეთის ქ. N23-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი;
- ✓ ქ. თბილისში, აწყურის ქ. N20-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი;
- ✓ ქ. თბილისში, გოძიაშვილის ქ. N40-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი;
- ✓ მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტები.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული სექსპერტო სამუშაოები:

- ✓ ქ. თბილისში, ბაქრაძის ქ. N15-ში მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლის სხვენსი რეკონსტრუქციის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე;
- ✓ ქ. თბილისში, რადიანის ქ. N5-ში შენობის რეკონსტრუქციის პროექტის (დაშენების) კონსტრუქციულ ნაწილზე;
- ✓ ქ. თბილისში, შუამთის ქ. N20-ში შენობის რეკონსტრუქციის პროექტის (დაშენების) კონსტრუქციულ ნაწილზე;
- ✓ ქ. თბილისში, ვარკეთილის ზ/პლატო, II მ/რაიონი, არსებული სკოლის რეკონსტრუქციის პროექტის (დაშენების) კონსტრუქციულ ნაწილზე;
- ✓ ქ. თბილისში, ბათუმის ქ. N7-ში მიშენების ნაწილის მდგრადობის შესახებ;
- ✓ ქ. თბილისში, მესხიშვილის ქ. N5-ში საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის შესაძლებლობაზე და მომიჯნავე შენობის მდგრადობის შესახებ;
- ✓ ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილი N12-ში მიშენებული ნაწილის რეკონსტრუქციის კონსტრუქციულ ნაწილზე;
- ✓ ქ. თბილისში, ნავთლუღის ქ. N1/10-ში მიშენებული ნაწილის დემონტაჟისა და ახალი მიშენების შესაძლებლობის შესახებ;
- ✓ ქ. თბილისში, სანერგო II შესახვევი N26-ში არსებული შენობის წინ მიწისქვეშა ავტოფარეხის მოწყობის შესახებ;
- ✓ ქ. თბილისში, ტაბიძის ქ. N15-ში მესამე სართულზე მიშენება-დაშენების შესაძლებლობის შესახებ;
- ✓ ქ. თბილისში, ყაზბეგის გამზ. N11-ში არსებული შენობის მიშენებული ნაწილის პირველ სართულზე რიობის რეკონსტრუქციის შესახებ;
- ✓ ქ. თბილისში, კალაუბნის ქ. N7-ში, დასახლება აეროდრომი საოფისე შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქციის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე;
- ✓ ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქ. N33-ში, არსებულ შენობაზე დაშენების კონსტრუქციულ ნაწილზე;
- ✓ ქ. თბილისში, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III, კვარტ. VIII, კორპ. N1-ში მდებარე 5 სართულიანი სახლის I სართულზე ბინა N26, N27-ის რეკონსტრუქციის შესახებ.
- ✓ ქ.თბილისში,რამაზ შენგელიას ქ№6-ში მდებარე ავტოგაზგასამართი სადგურის შენობა-ნაგებობების სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზების პროექტზე.
- ✓ ქ.თბილისში,მე-4 საჯარო სკოლის შენობის სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზების პროექტზე.
- ✓ ქ.თბილისში,რკინიგზის ცენტრალური სადგურის ტერიტორიაზე მდებარე ყოფილი სამგზავრო ღია ტიპის ბაქნის დემონტაჟისათვის სამუშაოების,მომიჯნავემიწის ნაკვეთზე მდებარე ოთხსართულიანი შენობაზე შესაძლო ზეგავლენის შესახებ.
- ✓ ქ.თბილისში 102-ე საჯარო სკოლის დამხმარე ორსართულიანი შენობის (გადასასვლელიანად)სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზების პროექტზე

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ
შპს„ბაზისიXXI“-ის აღმასრულებელი /ვახტანგ ჯაფარიძე/



ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე, გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე, , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

სახელმწიფო ლიცენზია

სლს№ 4127

საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებაზე

ეძლევა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას „ბაზისი XXI"

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის № 63-ა

მასზედ, რომ მას აქვს უფლება განახორციელოს საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობა დანართში მოცემულ სახეობებში.

ლიცენზია მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიაზე

განსაკუთრებული პირობები

ლიცენზიის მოქმედების ვადა ლიცენზია გაცემულია 11122004წ.

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე, სპეციალიზებული მუდმივმოქმედი სალიცენზიო-სანებართვო კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ ლეჟავა

GEORGIA "BAZISI XXI" LTD 202235296

საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობაზე
№4177 სახელმწიფო ლიცენზიის
დანართი

ჩამონათვალი

საპროექტო – სამშენებლო საქმიანობის სახეებისა,
რომელთა განხორციელების უფლება ეძლევა
შპს-ს „ბაზისი XXI"

1. *საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (მ.შ. ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და რეკომენდაციების დამუშავება):*
   - საცხოვრებელი შენობები:
   ბ. ხუთსართულიანი (მანსარდის ჩათვლით);
   - საზოგადოებრივი შენობები და ნაგებობები:
   ბ. ხუთ სართულამდე ან 18 მ. სიმაღლის და დახურული საშუალო სირთულის კონსტრუქციის დარბაზები.
2. *სამრეწველო, საწარმოო და სასოფლო-სამეურნეო შენობა-ნაგებობათა დაპროექტება:*
   - საწარმოო შენობა-ნაგებობები;
   - სამრეწველო ობიექტები:
   ა. მცირე სიმძლავრის.
3. *პროექტების ექსპერტიზა:*
   - საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობები.
   - საწარმოო შენობა-ნაგებობები;

გაცემულია 2004 წლის 14 დეკემბერს.

სპეციალიზებული მუდმივმოქმედი
სალიცენზიო-სანებართვო კომისიის
თავმჯდომარის მოადგილე ალბერტ ჯანელიძე

GEORGIA "BAZISI XXI" LTD 202235296