ქ. თბილისში, ცენტრალური ისან-სამგორის რ-ნი
ნაკვეთი 01/124-ში „სადგურ თბილისის საკვანძო საკონტეინერო ტერმინალი“-ს შენობის შიგნით I და II სართულების დამაკავშირებელი კიბის კონსტრუქციული მდგრადობის დასკვნა

მე (საქართველოს კონსტრუქტორთა ასოციაციის წევრი ა. მჭედლიშვილი) ვიმყოფებოდი ახლად აშენებულ ზემოთ ხსენებულ შენობაში. შევამოწმე ლითონის კონსტრუქციაში შესრულებული კიბის კონსტრუქციული მდგრადობა, კიბე რომელიც აკავშირებს I და II სართულებს შესრულებულია კომბინირებული კონსტრუქციით კერძოდ მზიდი ირიბანები და საფეხურების კარკასი ლითონის კონსტრუქციაშია შესრულებულია, საფეხურები კი მოწყობილია რ/ბ-ის მონ. ფილებით რომელიც ჩასხმულია საფეხური ლითონის კარკასში. ლითონ კონსტრუქციების ყველა კვანძი შესრულებულია ნორმების მოთხოვნის შესაბამისად და მისი მიღება ექსპლუატაციაში დასაშვებად მიმაჩნია.

დასკვნა

ლითონის კიბის მზიდუნარიანობა დაკმაყოფილებულია კონსტრუქცია შესრულებულია ხარისხიანად და მისი ექსპლუატაციაში მიღება დასაშვებად მიმაჩნია.

კონსტრუქტორი: ა. მჭედლიშვილი