**დამკვეთი:** შ.პ.ს. „კრონა” (555 999 999)

**საფუძველი:** განცხადება 26.09.2013წ. 12/132693 4-16

**მისამართი:** ქ. თბილისი, გიორგი სააკაძის დალმართი №11

**საკ.კოდი:** №01.10.13.016.116

**პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება –** 11.10.2012წ. №365823 AR178752

**ფუნქციური დანიშნულება:** მრავალფუნქციური კომპლექსი **VI კლასი**

**ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (10.10.2013) დადგინდა:**

შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატები. „ა-გ” ფასადზე შეცვლილია კარის გაბარიტი ადგილმდებარეობა და ტიპი. „4-1” ფასადზე ცხაურის ნაცვლად მოწყობილია ვიტრაჟი. პარაპეტის მოპირკეთება არ შეესაბამება საპროექტოს: სტრუქტურული ფილების ნაცვლად მოპირკეთებულია ალუკობონდით, შეცვლილია გაბარიტი. შეცვლილია ფერმის ნახატი და ლითონის სვეტები არ არის აღნიშნული პროექტში. ტერასაზე შეცვლილია მოაჯირის ნახატი. ნაწილობრივ არ არის მოწყობილი გამწოვი მილები.

**შეამოწმა:** **კ. გიორგობიანმა**