თბილისში, პეტრე ქავთარაძის ქუჩა N22ა და N22ბ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.14.03.040.555) მრავალფუნქციური (ბლოკი ა) შენობის არქიტექტურულ პროექტზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 2025 წლის 09 დეკემბრის N MIA 9 92503812274 წერილის

განმარტებით ბარათი

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 2025 წლის 17 ნოემბრის MIA 92503812274 წერილში მითითებული მოთხოვნა, კერძოდ:

“ 3. შენობის კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაციის სისტემის მოწყობა პარკინის სართულზე გათვალისწინდეს წესებისა და ნორმების შესაბამისად; “

მოცემული მოთხოვნის საპასუხოდ: შენობის კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაციის სისტემა, პარკინგის სართლზე, მოწყობილია შემდეგი სტანდარტების გათვალისწინებით:

- სტანდარტი BS 7346-7:2013-ის თავი 10.1.17-ის საფუძველზე, რომელიც გვეუბმება რომ თუ ანგარიშები ამტკიცებს რომ სისტემა აკმაყოფილებს საპროექტო მოთხოვნებს და ზღუდავს კვამლის გავრცელებას ავტოსადგომის სხვა ზონებში - სისტემა მისაღებია

ა. ქარცივაძე

23.12.2025