მოგახსენებთ რომ თქვენს მიერ ხარვეზში მითითებული შეშბოლავი კიბე არ არის მინის. ფასადზე და ფოტომონტაჟზე რომ შეშბოლავი კიბის უჯრედი მოპირკეთდება მილ კვადრატებით 6X2. დაშორებით 8 სანტიმეტრი ხოლო რაც შეეხება ინვალიდთა პანსუს მითითებული ფასადზეც და ფოტომონტაჯზეც.

მოგახსენებთ რომ შეშბოლავი კიბის შჯრედის. (მასალად გამოყენებულია მილკვადრატი 6X2 დაშორება 8 სმ. შეიღებება თეთრ ფრად. არ არის გამოყენებული თქვენს მიერ ხარვეზად მიჩნეული მინა.



მეტალოპლასტმასის ფანჯარა,
თეთრი ფერის

ფასადის ლესვა ჭვიშა-ცემენტის
ხსნარით, ღებვა ღია სერ ფრად

ინვალიდთა ასასვლელი პანდუსი


ფასადის ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, ღებვა ღია სერ ფრად
მეტალოპლასტმასის ფანჯარა, თეთრი ფერის
მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარა
ფასადი სმოპირკეთება ხის ფაქტურის ქვის მასალით
აივანი მინის მოაჯირით