ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: ი.ბ.ა „დელისი 2007”

საფუძველი: 12/13276663-16 03.10.2013წ.

მისამართი: ქუჩა დელისის, მე-3 ქუჩა №7

საკ.კოდი: 01.14.15.001.119

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – №586627 13.03.2013წ. AR1101477

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალ ბინიანი საცხოვრებელი სახლი IV კლასი

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (06.11.13) დადგინდა:

ფასადი 1-6 ღერძებში: -6.90 ნიშნულზე 2-3 და 4-5 მონაკვეთებში ღიობები შესავსებია ვიტრაჟით და კარით. 5-6 მონაკვეთში კარი შესაღებია. 2-2 და 3-3 ღერძებზეზე კედლის ფრაგმენტები შესალესია. -3.45 ნიშნულზე 1-1 ღერძთან ფანჯრის გარშემო კედელი შესაღებია. +3.30 ნიშნულთან დამატებულია გამწოვი მილი. +13.20 ნიშნულიდან +19.80 ნიშნულის ჩათვლით მოანირზე დამატებულია ლითონისდგარი.

ფასადი 5-1 ღერძებში: 5-1 მონაკვეთში -6.90 ნიშნულიდან +0.00 ნიშნულამდე კედელზე დამატებულია რუსტით ლესვა.

ფასადი ა-დ ღერძებში: -4.60 ნიშნულზე დამატებულია წყლის მილი. კარის გარშემო კედლის ფრაგმენტი შესაღებია. +14.20 ნიშნულზე ბ-გ მონაკვეთში კედელში დამატებულია მცირე ზომის ხვრელი. +22.90 ნიშნულზე ბ-გ მონაკვეთში ერთ ფრამუგაზე არ არის მოწყობილი გისოები.

ფასადი ე-ბ[11] ღერძებში: +0.00 ნიშნულის ქვევით არ არის მოწყობილი ორი კიბე. გ-ბ მონაკვეთში დამატებულია მოაჯირის დეტალი. ე-გ მონაკვეთსი არ არის მოწყობილი მოაჯირი და კარ-ფანჯრების ქვეშ კედელი შესალესი და შესაღებია. +3.30 და +6.60 ნიშნულებზე გ-გ ღერძზე მოაჯირზე დამატებულია ლითონის დგარი. +19.80 ნიშნულზე გ-გ ღერძზე შემცირებულია შუაკედლისის სიგანე.

-9.90 ნიშნულზე არ არის მოწყობილი ავტოფარეხი და პანდუსი. ასევე არ არის მოწყობილი ღობეები და ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ზოგ მონაკვეთში მიწის დონე აე შეესაბამება საპროექტოს.

შენობის შიგნით ლიფტის შახტის კუთხეებში განთავსებულია ლითონის სვეტები.

სახურავზე პარაპეტზე არ არის მოწყობილი სახელურები.

ვ.ამისულაშვილი

გ.გეგელაშვილი