№ 0526-1228896 D 18.05.2026

შპს „დადიანი ინვესტი“-ს (ს/ნ:405766381) დირექტორს
ბატონ ივლიანე წულაიას
მობ: 577613184
Email: s.karchava@archi.ge

ბატონო ივლიანე,

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა“ განიხილა თქვენი განცხადება („კომპანიაში“ რეგისტრაციის ნომერი IN26-1224018; თარიღი 5/5/2026) თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა N32; ქუჩა რკინიგზა N30-ში (ს/კ:01.12.12.011.162) განსახორციელებელი მშენებლობის გენ-გეგმის შეთანხმების თაობაზე.

როგორც თქვენთვის ცნობილია, 01.12.12.011.162 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაზე გაედინება „კომპანიის“ ბალანსზე რიცხული წყალარინების D=250 მმ-ანი ქსელი, რომლითაც მარაგდება თბილისში, ავთანდილ იოსელიანის ქუჩა, N20-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსი და რომელიც დაზიანებულია შპს „დადიანი ინვესტი“-ს მიერ.

შესაბამისად, „კომპანია“ გენ-გეგმას ითანხმებს იმ პირობით, რომ დაზიანებული წყალარინების ქსელი შპს „დადიანი ინვესტი“-ს მიერ სავალდებულოდ აღდგება მშენებლობის პროცესში, „კომპანიასთან“ წინასწარ შეთანხმებული პროექტის შესაბამისად და სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება „კომპანიის“ ზედამხედველობით.

დანართი: სათანადოდ დამოწმებული გენ-გეგმა.

პატივისცემით,

გივი ნადირაძე

ტექნიკური და საოპერაციო მიმართულების დირექტორი

შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი
GEORGIAN WATER AND POWER LTD

0108, ქ.თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის N10.
ტელ: +995 (32) 293 11 11; ფაქსი: +995 (32) 298 26 07
ელ-ფოსტა: info@gwp.ge/www.gwp.ge
საიდენტიფიკაციო კოდი 203826002

10 Medea (Mzia) Jugheli Street, Tbilisi 0108, Georgia
Tel: +995 (32) 293 11 11; Fax: +995 (32) 298 26 07
E-mail: info@gwp.ge/www.gwp.ge
Identification Code 203826002



GWP შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
საოპერაციო ცენტრი №2
შეთანხმებულია
ხელმძღვანელი
რეგ.№ "15" 05 2026წ
სამუშაოების დაწყების წინ გამოძახებულ
იქნას GWP-ს წარმომადგენელი
ტელ: 032 2 93 11 11

ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუერის
ხაზობრივი

თბილისი ენერჯი

მიცკევიჩის ქ.№18ა, თბილისი, 0194, საქართველო
ს/კ 205129617; +995 (32) 2404004; info@te.ge; www.te.ge

№ 02-13-71536-26
26 / 03 / 2026

შპს „დადიანი ინვესტი"-ს დირექტორს ივლიანე წულაიას

ბატონო ივლიანე,

თქვენი მიმდინარე წლის 17 მარტის №02-13-71536-26 განაცხადის პასუხად, რომელიც ეხება ქალაქი თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა 32, რკინიგზის ქუჩა №30-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკ. კოდი №01.12.12.036.001) დაგეგმილ სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით პოზიციას და გენგეგმის დამოწმებას გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ საკადასტრო ერთეულს კვეთს შპს „თბილისი ენერჯი"-ს კუთვნილი მიწისზედა **D=70 მმ-იანი** საშუალო და **D=50 მმ-იანი** დაბალი წნევის გაზსადენები. ხოლო ემიჯნება მიწისზედა და მიწისქვეშა **D=250 მმ-იანი** საშუალო, ასევე მიწისზედა **D=50 მმ-იანი** დაბალი წნევის გაზსადენები.

კომპანია არ არის წინააღმდეგი მოიპოვოთ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ნებართვა შემდეგი მოთხოვნის გათვალისწინებით:

- აღნიშნულ საკადასტრო ერთეულზე სამშენებლო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს თქვენს მიერ წარმოდგენილი და შპს „თბილისი ენერჯი"-ს მიერ შეთანხმებული გენგეგმის შესაბამისად (შეზღუდვა მიწისქვეშა **D=250 მმ-იანი** საშუალო წნევის გაზსადენის ღერძიდან ასაშენებელი შენობა-ნაგებობის საძირკვლამდე **4 (ოთხი)** მეტრი).
- მიწის ნაკვეთზე და მის მიჯნაზე არსებული მიწისზედა საშუალო და დაბალი წნევის გაზსადენებთან მიმართებაში დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ნორმები, არ უნდა შეიზღუდოს გაზსადენის ტექნიკური მონიტორინგის პროცესი და საჭიროების შემთხვევაში მისი შესაბამისი მომსახურების შესაძლებლობა.

აქვე გაცნობებთ, რომ სამუშაოების წარმოების ეტაპზე, გაზსადენის აღმოჩენის შემთხვევაში, საჭიროა შეაჩეროთ სამუშაოები და დაუყოვნებლივ აცნობოთ შპს „თბილისი ენერჯი"-ს.

მოთხოვნის თანახმად გიგზავნით შპს „თბილისი ენერჯი"-ს ბეჭდით დამოწმებულ გენგეგმას.

დანართი: დამოწმებული გენგეგმა-1 ფურცელი.

პატივისცემით,

გიორგი გოგინაშვილი
დირექტორი ტექნიკურ საკითხებში

1037749 / 02-13-71536-26 / 2026-03-17




შეთანხმებულია

შპს თბილისი ენერჯი
TBILISI ENERGY LTD

ტექნიკური დოკუმენტაცია

სარეგისტრაციო № 02-13-71536-26

25 / მარტი 2026წ.

საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. 3
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

სნ 202052580

**N:** 1219/185/25
19/12/2025

შპს ,,დადიანი ინვესტი"

16.12.2025 #1216/416/25 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი პროექტი (გენ.გეგმა ს.კ.01.12.12.036.001) დღევანდელი მდგომარეობით შეესაბამება ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესებსა და ზონებს (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #366 დადგენილება, დანართი ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები), საკადასტრო საზღვრის სიახლოვეს გადის 0,4კვ-ის ელ.სადენი დაზიანების პრევენციის მიზნით სამუშაოების დაწყების წინ უნდა გამოიძახოთ სს ,,თელასის" შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენელი.

სს „თელასის“ გენერალური
დირექტორის მ.შ. ა. ბალჩუგოვი

შემს.შრომის დაცვისა და სახანძრო უსაფრთხოების
სამსახურის უფროსის მ.შ. გ. პატარქალიშვილი
ტელ. 2 77 99 99 1(7959)