სნ 202052580

საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. 3
ელ. ფოსტა: telasi@telasi.ge
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

N: 0414/240/26

14/04/2026

შპს "მ2 მთაწმინდის პარკთან"დირექტორს

ბატონ გურამ ახვლედიანს

საკონტაქტო ტელ: 550 05 95 16

სს "თელასის" ტექნიკური სამსახურის მიერ განხილულ იქნა ა/წ 27 მარტის N8_OPT26 (სს "თელასის" #0330/775/26) წერილი, რომელიც შეეხება ქ. თბილისში, ინოვაციების ქუჩაზე (ს/კ: 01.15.01.004.070) დაგეგმილი სატრანსფორმატორო ქვესადგურის შენობის საკითხს. აღნიშნულთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ #0330/775/26 წერილის დანართით წარმოდგენილი პროექტი მისაღებია 2 მგვტ სიმძლავრის ტრანსფორმატორის განსათავსებლად. გამომდინარე იქიდან, რომ პროექტის მიხედვით ენერგოობიექტი სამი მხრიდან დაფარული იქნება მიწით, ელ.მოწყობილობების სათავსოებში წყლის შეღწევის გამოსარიცხად, მისი კედლები დამუშავებულ უნდა იქნას სათანადო ჰიდროიზოლაციით.

პატივისცემით,

სს "თელასის" ტექნიკური დირექტორი მამუკა ქობალია

მოამზადა:

ტექნიკური დირექტორის მოადგილე საწარმოო საქმიანობაში

თეიმურაზ გამრეკელაშვილი

(ტელ: 2779999 - 1-7882)