№ 5/9 19 სექტემბერი 2013 წ.

კონსტრუქციული დასკვნა

ქ. თბილისში, მეტეხის ქ, №20–ში საპროექტო სასტუმროს შენობის მიმდებარედ არსებული შენობების მდგრადობის შესახებ

ქ. თბილისში, მეტეხის ქ, №20–ში საპროექტო სასტუმროს შენობა დაპროექტებულია არსებული შენობების მიმდებარედ. საპროექტო შენობას სამხრეთიდან ესაზღვრება სამსართულიანი შენობა, რომელსაც გააჩნია სარდაფი და სხვენის სართული. მეორე ორსართულიანი შენობა ესაზღვრება დასავლეთის მხრიდან., რომელსაც სარდაფის არ გააჩნია.

ჩვენს მიერ შეწავლილი იქნა არსებული შენობებს საძირკვლების, კედლების, შენობის გადახურვის მდგომარეობა და ტიპი. შენობის საძირკვლები შესრულებულია ლენტური ტიპის სიგანით, 0,8 მ. მზიდ კედლები შესრულებულია აგურით, სიგანით 0,5 მ და 0,75. სართულშუა და სასხვენო გადახურვები შესრულებულია ხის კოჭებზე. სახურავი შესრულებულია ხის ნივნივებზე, თუნუქის ფენილის მოწყობით.

მიმდებარე შენობების ვიზუალური დათვალიერებისას შეინიშნება საძირკვლებისა და კედლების დეფორმაციისაგან გამოწვეული ბზარები. საპროექტო შენობის მშენებლობის დაწყებამდე აუცილებელია ქვაბულის გამაგრების ღონისძიებების განხორციელება, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მშენებლობის პროცესის უსაფრთხოება.

შპს „გრაალი”-ს დირექტორი: / გ. გეთიაშვილი /