ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია

დ ა ს კ ვ ნ ა

№01/06 17.01.2020

ქ. თბილისი, პეტრიწის ქ. №6 შენობის ტექნიკურ მდგომარეობაზე

თ ბ ი ლ ი ს ი

2020 წ.

ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია

ავარიული შენობების ტექნიკური მდგომარეობის კვლევის განყოფილება

დ ა ს კ ვ ნ ა

№01/06 17.01.2020

ქ. თბილისი, პეტრიწის ქ. №6 შენობის ტექნიკურ მდგომარეობაზე

დირექტორის მოადგილე: თ. შუბითიძე

განყოფილების უფროსი: ო. ფიფილაშვილი

წამყვანი სპეციალისტი: თ. ცერცვაძე

წამყვანი სპეციალისტი: ი. სვანიძე

თ ბ ი ლ ი ს ი

2020 წ.

განმარტებითი ბარათი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაუმთავრებელ მშენებლობებთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი კომისიის №01-01200162681 წერილის საფუძველზე, 2020 წლის 14 იანვარს ვიზუალურად დათვალიერებულ-შესწავლილი იქნა ქ. თბილისი, პეტრიწის ქ., №6 არსებული დაუმთავრებელი შენობა.

შენობა მონოლითური რკინაბეტონის კარკასული ტიპისაა. იგი 9-სართულიანია შსარდაფო, ხუთსადარბაზოიანი, გეგმაში რთული კონფიგურაციის და მდებარეობს სწორ რელიეფზე. მშენებლობა, საკონტაქტო პირის გადმოცემით, დაიწყო 2003 წელს.

შენობის დათვალიერებით გამოვლენილი დეფორმაციები და დაზიანებები:

შენობის მზიდ კონსტრუქციებში დაზიანებები ვიზუალურად არ შეინიშნება.

საკონტაქტო პირის გადმოცემით, შენობის სახურავზე ზოგადგილას ბურვილი დაზიანებულია. შენობის ავტოსადგომის ბეტონის იატაკის ნაწილ ფართზე, გადაჭრილი ლითონის მილების ირგვლივ ბეტონის ორმოებში დგას გაურკვეველი წარმომავლობის წყალი (იხ. გვ.: 12, 13).

ვიზუალური დათვალიერება-შესწავლა ჩატარდა 2020 წლის 14 იანვარს

რაიონი	მასივი	მ/რ	კვარტალი	ჭუჩა	№/კორპ.
საბურთალოს				პეტრიწის	6
საკონტაქტო პირი: შალვა კობახიძე, ტელ:. 599 22 54 55; პაატა სვანიძე 599 45 02 53;					

ცხრილი №1

შენობის ზოგადი აღწერილობა

1	2	3
1	ტიპი	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასული
2	სახე კონფიგურაცია (სადარბაზოები, ბლოკ-სექციები)	გეგმაში რთული კონფიგურაციის, ხუთსადარბაზოიანი, შიგა ეზოთი
3.	აშენების წელი ან საუკუნის მონაკვეთი	მშენებლობა, საკონტაქტო პირის გადმოცემით, დაიწყო 2003 წელს.
4	მდებარეობა	სწორ რელიეფზე
5	სართულების რაოდენობა	9
6	სარდაფის არსებობა	არა აქვს
7	მანსარდის სართული	არა აქვს
8	შენობის სიმაღლე, მ.	30
9	სეისმური პიროებების გათვალისწინება	საკონტაქტო პირის ინფორმაციით შენობის მზიდი კონსტრუქციული სისტემა გაანგარიშებულია 8 ბალზე
10	ვერტიკალური გეგმარება	არ არის დაზიანებული

ცხრილი №2

შენობის ამგები კონსტრუქციების აღწერილობა

1	2	3
1	საძირკვლები	არ არის ცნობილი
2	კედლები (გარე, შიგა, მზიდი, თვითმზიდი) და ტიხრები	წვრილი ბეტონის ბლოკის წყობით
3	კარკასის შემადგენელი ელემენტები	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტები, რიგელები, დიაფრაგმები
4	გადახურვები სართულშუა და სხვენის	მონოლითური რკინაბეტონის
5	კიბის კონსტრუქციები	მონოლითური რკინაბეტონის მარშები და მოედნები, ანაკრები მოპირკეთების ელემენტებით
6	სახურავის კონსტრუქციები	მონოლითური რკინაბეტონის
7	სახურავის სისტემა	შეთავსებული ბოლო სართულის გადახურვასთან
8	ბურული (საფარი)	ბრტყელი რულონური (დაზიანებული)

ცხრილი №3

შენობის ექსპლუატაციის პერიოდში მომხდარი ცვლილებების აღწერილობა

1	2	3
1	არათანაბარი ჯდენები	არ აღინიშნება
2	შენობაში მომხდარი ცვლილება-გადაკეთებანი (მიშენება-დაშენებები, აივნების ამოშენება-გადაკეთებები და სხვ.)	არ არის ცნობილი
3	არასწორი და არასრულფასოვანი საექსპლუატაციო პირობები	არ არის ცნობილი
4	შენობისთვის განხორციელებული გამაბრების სამუშაოები	არ არის ჩატარებული
5	შენიშვნა	

თუ არ არსებობს მონაცემები ცხრილებში მითითებულ რომელიმე პუნქტზე, აღინიშნოს: “არ არის ცნობილი”.

დასკვნა-რეკომენდაციები

14.01.2020წ.-ს ვიზუალურად გამოკვლეული, ქ. თბილისში, პეტრიწის ქ., №6 დაუმთავრებელი შენობის მზიდ კონსტრუქციებში დაზიანებები არ შეინიშნება.

განყოფილების უფროსი _____(ო. წიწილაშვილი)

წამყვანი სპეციალისტი _____ (თ. ცერცვაძე)

წამყვანი სპეციალისტი _____ (ი. სვანიძე)

(დანართი: ფოტომასალა)

შენიშვნა. განთავსებული სურათების ნუმერაცია თითოეულ გვერდზე (ან/და განმარტებითი ბარათის შესაბამის ტექსტში), განსაზღვრულია №1-დან მათი უწყვეტი რიგითობით - მარცხნიდან მარჯვნივ (ჰორიზონტალური მწკრივის დამთავრების შემდეგ იმგვარადვე ქვედა მომდევნო მწკრივში და ა.შ. რამდენიმე რიგის შემთხვევაში), დაწყებული ზედა მარცხენა კუთხიდან

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია", ავარიული შენობების ტექნიკური მდგომარეობის. კვლევის განყოფილება



პეტრიწის ქ. N6.





პეტრიწის ქ. N6.





პეტრიწის ქ. N6.





პეტრიწის ქ. N6.





პეტრიწის ქ. N6.





პეტრიწის ქ. N6.