შპს“საინჟინრონაგებობათაპროექტირების,კვლევისდაექსპე რტიზისსამეცნიეროცენტრი”
LTD“THESCIENTIFICCENTEROFENGINEERINGBUILDINGDESIGNI NGRESEARCHANDEXPERTISE”
t:577588218599179823;(032)2227704
E-mail:d.tabatadze@gtu.ge

ვამტკიცებ,
დირექტორი:

“28.07.2026-2026-411 – ______________________დემურიტაბატაძ

/xe mowera.b.a/ /saxe igvari/

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, გია გულუას ქუჩა,№3 (ცოლიკაურის II შესახვევი №01.18.05.003.018 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ, მიწის ნაკვეთზე შპს „ალიანს კონსტრაქშენ "-ს და ამხანაგობა "ხეივანის მიერ განხორციელდა IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობა- ნაგებობის მუშა პროექტის კორექტირებული პროექტის მიხედვით მშენებლობისას თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურის მიერ გამოვლენილ დარღვევით შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით

ექსპერტი: დ.ტაბატაძე 28.07.2026წ.

თბილისი 2026

საექსპერტო დასკვნა

. ქ. თბილისში, გია გულუას ქუჩა,№3 (ცოლიკაურის II შესახვევი №01.18.05.003.018 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ, მიწის ნაკვეთზე შპს „ალიანს კონსტრაქშენ "-ს და ამხანაგობა "ხეივანის მიერ განხორციელდა IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობა- ნაგებობის მუშა პროექტის კორექტირებული პროექტის მიხედვით მშენებლობისას თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურის მიერ გამოვლენილ დარღვევით შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით

დამკვეთის მოთხოვნის საფუძველზე შესაფასებელია ქ. თბილისში, გია გულუას ქუჩა,№3 (ცოლიკაურის II შესახვევი №01.18.05.003.018 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ, მიწის ნაკვეთზე შპს „ალიანს კონსტრაქშენ "-ს და ამხანაგობა "ხეივანის მიერ განხორციელდა IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობა- ნაგებობის მუშა პროექტის კორექტირებული პროექტის მიხედვით მშენებლობისას თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურის მიერ გამოვლენილ დარღვევით შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით კომპიუტერული საანგარიშო სივრცითი მოდელის საფუძველზე მიღებული გაანგარიშებათა შედეგების შესაბამისობა ქვეყანაში მოქმედ ნორმატიულ დოკუმენტებთან მიმართებაში.

ინსპექტირების შემსრულებელი

დემური ტაბატაძე – განათლება უმაღლესი, კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი, ტექნ. მეცნ. კანდიდატი მშენებლობის დარგში, სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კათედრის პროფესორი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, საინჟინრო აკადემიიის აკადემიკოსი, მუშაობის სტაჟი – 50 წელი.



გამოყენებული ნორმატიული ლიტერატურა

1. საქართველოს მთავრობის №71 დადგენილება – „საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები“:

– ტექნიკური რეგლამენტი – „ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები“ (დანართი 1);

– ტექნიკური რეგლამენტი – „შენობებისა და ნაგებობების ფუძეები“ (დანართი 2);

– ტექნიკური რეგლამენტი – „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (დანართი 3);

– ტექნიკური რეგლამენტი – „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (დანართი 5).

2. СНиП 2.02.01-83 основания зданий и сооружений, 1983 г.;

3. М. 1985 г;

4. СНиП II-23-81 „Стальные конструкции. Нормы проектирования“;

5. СниП 3.03.01-87 „Правила производства и приемки работ“;

6. СНиП III-4-80 „Техника безопасности строительства“;

საექსპერტო დასკვნა ქ. თბილისში, გია გულუას ქუჩა,№3 (ცოლიკაურის II შესახვევი №01.18.05.003.018 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ, მიწის ნაკვეთზე შპს „ალიანს კონსტრაქშენ "-ს და ამხანაგობა "ხეივანის მიერ განხორციელდა IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობა- ნაგებობის მუშა პროექტის კორექტირებული პროექტის მიხედვით მშენებლობისას თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურის მიერ გამოვლენილ დარღვევით შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურის მიერ 2026 წლის 6 მარტის №003767 შემოწმების აქტებში მოყვანილ დარღვევით შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით, ექსპერტის მიერ შემოწმდა ქ. თბილისში, გია გულუას ქუჩა,№3 (ცოლიკაურის II შესახვევი №01.18.05.003.018 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ, მიწის ნაკვეთზე IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობა- ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაცია და ადგილზე განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების ვიზუალური დათვალიერება.

შემოწმებულია ზემოთ ჩამოთვლილი შემოწმების აქტებში მოყვანილი მხოლოდ ის ცვლილებები, რომლებიც გარკვეულწილად დაკავშირებულია შენობების კონსტრუქციულ ნაწილთან, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს შენობის სიხისტის, სიმტკიცისა და მდგრადობის პირობებზე.

ცვლილება №1

ქ. თბილისში, გია გულუას ქუჩა,№3 (ცოლიკაურის II შესახვევი №01.18.05.003.018 საკადასტრო

კოდით რეგისტრირებულ,

მიწის ნაკვეთზე შპს „ალიანს კონსტრაქშენ "-ს და ამხანაგობა "ხეივანის მიერ

განხორციელდა IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობა-

ნაგებობის მშენებლობა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ს.ს.ი.პ.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 24.07.2024წ. №7148155

ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის სანებართვო პირობების დარღვევით. კერძოდ:

ფასადებზე დამატებით მოწყობილია გათბობა- კონდიცირების სისტემები და საკომუნიკაციო მილები.

ფასადებზე ნაწილობრივ შეცვლილია ვიტრაჟების ვიზუალი, გაბარიტი და რაოდენობა.

ფასადებზე სამანქანე პანდუსის კედლებზე დამატებით მოწყობილია ლითონის მოაჯირი.

ფასადი 12-1: შემცირებულია სამანქანე პანდუსის კედლის სიგრძე და შეცვლილია სიმაღლე.

8-2 მონაკვეთში + 3.00 ნიშნულთან შეცვლილია კედლის მოპირკეთება.

+ 6.00 ნიშნულის დაბლა 2-1 მონაკვეთში ღიობი შემინულია.

„4“ღეძთან +76.20 ნიშნულის დაბლა შეცვლილია კედლის მოპირკეთება.

11-10 მონაკვეთში +10.20 ნიშნულის დაბლა კედლის სიბრტყეზე არ ფიქსირდება რიგელები.

ფასადი ი-ა: „ბ“ ღერძის მარჯვნივ შენობის ძირში კედლის სიბრტყეზე არ ფიქსირდება რიგელები.

ა-ბ მონაკვეთში + 0.00 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ფილა.

„ზ“ ღერძთან + 56.40 ნიშნულზე აივანი შემინულია.

ფასადი 12-1: +6.00 ნიშნულზე 2-3 მონაკვეთში შეცვლილია აივნის მოაჯირის ფერი.

დამატებით მოწყობილია სარეკლამო აბრა.

+ 10.20 ნიშნულზე 11-12 მონაკვეთში შეცვლილია აივნის მოაჯირის მასალა.

ტერიტორიაზე ბავშვთა სათამაშო მოედანს მონაცვლებული აქვს მდებარეობა და აუზის გარშემო დამატებით მოწყობილია მოაჯირები.

ტერიტორიაზე დამატებით მოწყობილია საკომუნიკაციო ჭები და განათების სვეტები.

შემცირებულია ლიფტების კაბინების გაბარიტი.

ნაწილობრივ შეცვლილია აივნების გაბარიტი.

ორივე ბლოკის სახურავზე დამატებით მოწყობილია მეხამრიდი.

შენობის შიდა ავტოსადგომებზე შეცვლილია გასასვლელი საშვალებების (კარების) მოწყობა. და

„დ-ა“ მონაკვეთში შეცვლილია პერიმეტრის კედლების კომფიგურაცია.

. ამავე სართულზე „ზ-ე“ მონაკვეთში 10 ღერძთან შეცვლილია კოლონების და მონოლითური კედლის ურთიერთმდებარეობა.

გეგმა - 2.80 ნიშნულზე: ბ-გ მონაკვეთში გაუქმებულია ლიფტები და ტამბური.

სატუმბო სადგურის გარეთ დამატებით მოწყობილია აგრეგატები.

გეგმა +3.00 ნიშნულზე: ტექნიკური სათავსოს ოთახში დამატებით მოწყობილია ტიხრები.

„დ” და „8” ღერძების კვეთასთან გაუქმებულია კიბე.

„ბ” და „5” ღერძების კვეთასთან დამატებით მოწყობილია კოლონა.

გეგმა + 6.00 ნიშნულზე: ნაწილობრივ შეცვლილია ბლოკის კედლების კომფიგურაცია და გასასვლელი საშვალებების (კარების) მოწყობა.

კომერციული ფართების წინ შენობის გარეთ შეცვლილია ფილის და

საფეხურების მოწყობა.

ბლოკი ა:+10.20 ნიშნულზე შემცირებულია დერეფნის სიგრძე და დერეფანში გაზრდილია კარების რაოდენობა (+1).

სართულებზე დამხმარე ოთახში დამატებით მოწყობილია ტიხარი და კარი.

სართულებზე „გ" და „2"ღერძების კვეთასთან შეცვლილია ტამბურის ფორმა.

სახურავზე გაზრდილია შახტების რაოდენობა და კიბის უჯრედში გაზრდილია სართულის სიმაღლე.

ბლოკი ბ: „10" და „თ" ღერძების კვეთასთან შემცირებულია ტამბურის გაბარიტი,ფორმა და კარს მონაცვლებული აქვს მდებარეობა.

სახურავზე გაზრდილია შახტებისრაოდენობა და კიბის უჯრედში გაზრდილია სართულის სიმაღლე.

(2026 წლის 6 მარტის №003767 შემოწმების აქტი)

.

ექსპერტის მიერ გადამოწმებული იქნა საპროექტო დუკუმენტაცია და ადგილზე შეფასებული იქნა რეალური სიტუაციური მდგომარეობა. გადამოწმებული იქნა შენობის კომპიუტერული საანგარიშო მოდელი; საანგარიშო მოდელში შეყვანილი იქნა დარღვევების რეალური მდგომარეობის შესაბამისად; გაანგარიშებათა შედეგების მიხედვით შენობის მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების სიხისტის, სიმტკიცისა და მდგრადობის პირობები დაკმაყოფილებულია. კორექტირებულ კონსტრუქციულ ნახაზებში ნაჩვენები მზიდი ელემენტების არმირებები შესაბამისობაშია გაანგარიშებით მიღებულ არმირებების მნიშვნელობებთან

2026 წლის 6 მარტის №003767შემოწმების აქტი

ექსპერტის მიერ გადამოწმებული იქნა საპროექტო დუკუმენტაცია და ადგილზე შეფასებული იქნა რეალური სიტუაციური მდგომარეობა. ჩამოთვლილი ცვლილებები ეხება შენობის არამზიდ ელემენტებს. ყველა არამზიდი ელემენტების წონა კი კომპიუტერულ საანგარიშო მოდელში გათვალისწინებულია ხაზოვანი და თანაბრადგანაწილებული სტატიკური დატვირთვების სახით. წარმოდგენილი ცვლილებები გავლენას არ ახდენს შენობის სიხისტის, სიმტკიცისა და მდგრადობის პირობებზე

დასკვნა

გამოვლენილი ცვლილებები რომლებიც მოყვანილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურის მიერ 2026 წლის6მარტის №003767 შემოწმების აქტებში მოყვანილ დარღვევით შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით, ექსპერტის მიერ შემოწმდა . თბილისში, [illegible]გია ბულას ქუჩა,№3 (ცოლიკაურის II შესახვევი №01.18.05.003.018 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ, მიწის ნაკვეთზე IV კლასის მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობა- ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაცია და ადგილზე განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების ვიზუალური დათვალიერება. დარღვევით ნაწარმოები მშენებლობა შეესაბამება სამშენებლო ნორმებსა და წესებს, გამოვლენილი

დარღვევების არ ახდენს გავლენას შენობის სიხისტის, სიმტკიცისა და მდგრადობის პირობებზე.

ექსპერტი: დ.ტაბატაძე





სრული პროფესორი

დემური ტაბატაძე

(CV)

სტუ-ს საინჟინრო მექანიკის დეპარტამენტის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი	კოსტავას ქ. № 68, სტუ-ს I სასწავლო კორპუსი, IV სართული, ოთახი ბ-430
ეროვნება	ქართველი
დაბადების თარიღი	1949 წლის 23 ივლისი
ოჯახური მდგომარეობა	ცოლშვილიანი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქვეყანა, ქალაქი		საქართველო, ქ. თბილისი
მისამართი		ქ. თბილისი, აბაშიძის 41, ბ. 17
PHONE/FAX	**სამ.**	60-30 36-35-06
	ბინა	+(99532) **22-77-04**
	მობ.	899 17-98-23
E-mail:		demuritabatadze@yahoo.com; demuri 10@ mail.ru.

კვალიფიკაცია

- ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, „სამშენებლო მექანიკა“, საქართველოს ენერგეტიკის ინსტიტუტი. 28 ოქტომბერი 1983 წ. დისერტაცია „ანაკრები გუმბათოვანი კონსტრუქციების გამოკვლევა დრეკადი და პლასტიკური საანგარიშო მოდელების გამოყენებით“. ხელმძღვანელი პროფესორი მ. მიქელაძე.
- ინჟინერ მშენებელი, ვ.ი. ლენინის სახელობის საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1971 წლის ივნისი. თემა: „ანაკრები გუმბათის გაანგარიშების შესახებ“. ხელმძღვანელი დოც. ჟ. კომპანიონი.

განათლება

- 1974-1978 წწ. ასპირანტურა, საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი. გამოყენებითი მექანიკის განყოფილება.
- 1966-1971 წწ. ვ.ი. ლენინის სახ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი.

პედაგოგიური აქტივობა: (სალექციო კურსები)

- სამშენებლო მექანიკა (ბაკალავრიატი),
- სეისმომედეგობა (ბაკალავრიატი).
- თხელკედლიანი სივრცითი სისტემები (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
- სამშენებლო მექანიკის სპეცკურსი (მაგისტრატურა).

სამეცნიერო აქტივობა:

- ფილებისა და გარსების ოპტიმალური დაგეგმარება.
- დრეკად-პლასტიკური სისტემების და ანაკრები კონსტრუქციების ზიდვის უნარის საკითხები.
- ფილებისა და გარსების გაანგარიშების საკითხები მათი გეომეტრიული და ფიზიკური მახასიათებლების ნახტომისებური ცვლილებების გათვალისწინებით.
- სამფენოვანი ფირფიტებისა და გარსების გაანგარიშება მასალის დრეკად-პლასტიკური თვისებების გათვალისწინებით.
- შენობების, როგორც დისკრეტულ-კონტინუალური სისტემების გამოკვლევა, მიწისძვრისას აღძრული იმპულსურ ზემოქმედებაში.

რჩეული სამეცნიერო შრომები

1. დ. ტაბატაძე. მერიდიანულ კვეთებში შეპირაპირებული ელემენტების მქონე ანაკრები გუმბათის გაანგარიშებისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“ 91 №2, 1978.
2. დ. ტაბატაძე, ი. კაკუტაშვილი. ანაკრები ბრუნვითი გარსების გაანგარიშება მასალის მყიფე-პლასტიკური თვისებების გათვალისწინებით. საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის შრომების კრებული №9(291), 1985.
3. დ. ტაბატაძე. დრეკად გარემოში დეფორმაციული ანაკრები ცილინდრული რეზერვუარის გაანგარიშება. საქ. მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“ 120 №3, 1985.
4. დ. ტაბატაძე. ანაკრები ორთოტროპიული ბრუნვითი გარსების რაციონალური სისქის შერჩევა. საქ. მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“ 124 №3, 1986.
5. დ. ტაბატაძე. იდეალური ფენოვანი კონსტრუქციის ანაკრები სფერული გარსის გაანგარიშება. საქ. მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“ 124 №2, 1986.
6. დ. ტაბატაძე, ნ. მამათელაშვილი, თ. ჯავახიშვილი. ორი კონცენტრული წრიული რკალითა და ორი რადიუსით შემოსაზღვრული ფილის დრეკად-პლასტიკური წონასწორობის შესახებ. საქ. მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“ 134 №П, 1986.
7. დ. ტაბატაძე. ანაკრები ორთოტროპული ბრუნვითი გარსების ზიდვის უნარისა და ოპტიმალური დაგეგმარების შესახებ. „ხის და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციების სრულყოფა და ანგარიში“ შრომების კრებული, პეტერბურგი, 1996.
8. დ. ტაბატაძე, ვ. თარხნიშვილი, მ. მშვენიერაძე. ხვრეტებით შესუსტებული ანიზოტროპული ფილების გაანგარიშების შესახებ. ჟურნალი „საშენი მასალები და ნაკეთობები“, №3, 1998.
9. დ. ტაბატაძე, ვ. თარხნიშვილი, თ. ბაციკაძე. ხვრეტებით შესუსტებული ფირფიტის გაანგარიშებისათვის, ბრტყელი ამოცანის დაყვანა ჩვეულებრივ დიფერენციალური განტოლებებში. საქ. მეცნ. აკადემია „მოამბე„ 158 №1, 1998 (ინგლისურად).
10. დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. გეომეტრიულად არაწრფივი დამრეცი გარსების რაციონალური სისქის შერჩევის შესახებ. სტუ, შრომების კრებული №1(427), 1999.
11. დ. ტაბატაძე. სწორკუთხედის ფორმის განივკვეთიან დახრილ არხში სითხის ლამინირებულ დინებაზე ამოცანის ზუსტი გადაწყვეტა. ჟურნალი „ენერგია“ №1(13), 2000.
12. დ. ტაბატაძე, ი. ღუდუშაური, მ. ყალაბეგაშვილი. მართკუთხა ფორმის დახრილ არხებში

სითხის ლამინირებული დინების შესახებ. საქ. მეცნ. აკადემია „მოამბე“ 162 №2, 2000.
13. დ. ტაბატაძე, ვ. თარხნიშვილი. სამკუთხა პრიზმის სახით დატვირთული კონტურით დაყრდნობილი მართკუთხა ფირფიტის გაანგარიშების პრაქტიკული მეთოდი. მეცნიერება და ტექნოლოგია №4-6 2001.
14. დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. მართკუთხა ფილების და დამრეცი გარსების გაანგარიშება დიდი გადაადგილებისა და საყრდენთა ჯდენის გათვალისწინებით წრფეთა მეთოდის ინტეგრალური ვარიანტის გამოყენებით. პროფესორ მ. მიქელაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომების კრებული, 2001.
15. დ. ტაბატაძე, ზ. მაძაღუა, დ. დანელია, რ. ცხვედაძე. ზოგიერთი საინჟინრო ამოცანის გადაწყვეტა წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის შეცვლით ექვივალენტურ ალგებრულ განტოლებათა სისტემით. ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები №1-3, 2002.
16. დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება მიწისძვრისას კარკასული ნაგებობის სვეტებზე დარტყმის ეფექტის გათვალისწინებისათვის. სამშ. მექ. და სეისმ. ინსტ. შრომები, თბილისი, 2003.
17. დ. ტაბატაძე რ. ცხვედაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, რ. გიორგაძე სქელი ფილის ღუნვის სივრცითი ამოცანის გადაწყვეტა ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში. სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები, 2003.
18. დ. ტაბატაძე, ი. მელაშვილი, გ. ქორქია. ღრუ ღეროს კრიტიკული ძალის ექსპერიმენტალური გამოკვლევა მჭიმი დიაფრაგმის გამოყენებით. ჟურნალი „მშენებლობა“, №2, 2006.
19. დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, ლ. კახიშვილი. შენობის, როგორც დისკრეტულ-კონტინუალური სისტემის გრძივი რხევები გამოწვეული მიწისძვრისას აღძრული იმპულსური ზემოქმედებით. ჟურნალი „მშენებლობა“ №4(4), 2008.
20. დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, მ. ჩხიტუნიძე. შენობის როგორც დისკრეტულ-კონტინუალური სისტემის გრეხითი რხევები გამოწვეული მიწისძვრისას აღძრულ იმპულსურ ზემოქმედებაში. ჟურნალი „ინტელექტი“ №1(33) თბილისი 2009.
21. რ. ცხვედაძე, ზ. მაძაღუა, დ. ტაბატაძე, დ. ჯანყარაშვილი. უჭრი კოჭების გაანგარიშების გამარტივებული მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებელი“, № 1(16). 2010. გვ. 17-20.
22. Калабегашвили М.Г., Табатадзе Д.В., Кахишвили Л.И., Купарадзе Л.П., Чхитунидзе С.Г. О нелинейных колебаниях здания. работающего в пределах каждого этажа на сдвиг, при импульсном перемещении грунта. Научно-технический журнал «Строительство» № 2(17), 2010.
23. მ. ყალაბეგაშვილი, დ. ტაბატაძე. გრუნტის იმპულსური გადაადგილებებით გამოწვეული ორი შეყურსული მასის არაწრფივი რხევების შესახებ ღეროების მხოლოდ ძვრაზე მუშაობისას. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, № 1-3, 2010.
24. R. Tskhvedadze, G. Kipiani, D. Tabatadze. Calculation of shills and plated constructed from composite materials. Conference, Experimental, Applied Mechanics; Experimental Mechanics of High performance Systems. June 7-10. Indianapolis, IN USA. 2010. pp. 28-29.
25. Guduchauri, R. Tskhvedadze, A. Sokhadze, D. Tabatadze. Solution of spatial tasks of rods with cross-sections of different forms using the double trigonometric series. Georgian international Journal of Science and Technology. ISSN 1939-5825. Volume 2, Number 1, Nova Science Publishers, Inc. 2010, pp. 63-71.

სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები

1. დ. ტაბატაძე, რ. ცხვედაძე. მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად ფილების ღუნვის თეორიაში. თბილისი, სპი 1985.
2. რ. ცხვედაძე, დ. ტაბატაძე ჩარჩოების გაანგარიშების მიახლოებითი მეთოდები

(დამხმარე სახელმძღვანელო) სტუ-ს გამომცემლობა, 1997.
3. რ. ცხვედაძე, დ. ტაბატაძე. ღეროვანი სისტემების მდგრადობა. სახელმძღვანელო. სტუ-ს გამომცემლობა, 1997.
4. რ. ცხვედაძე, დ. დანელია, ზ. მაძაღუა, დ. ტაბატაძე ღეროებისა და მართკუთხა ფირფიტების ღუნვაზე გაანგარიშების პრაქტიკული მეთოდი. „სტუ“-ს გამომცემლობა, თბილისი, 2000, მონოგრაფია.
5. რ. ცხვედაძე, ი. ღუდუშაური, დ. ტაბატაძე. დრეკადობის თეორია. სახელმძღვანელო. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2005.
6. რ. ცხვედაძე, დ. ტაბატაძე, ს. კაკუტაშვილი. სამშენებლო მექანიკა. I ნაწილი. სახელმძღვანელო. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006.
7. დ. ტაბატაძე, რ. გიორგაძე, რ. ლორთქიფანიძე. ლითონის წამწისა და ჰიდროტექნიკური საკეტის გაანგარიშება-კონსტრუირება. მეთოდური მითითებები. თბილისი „მეცნიერება“ 1985.
8. დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, რ. ცხვედაძე. მეთოდური მითითებები თხელკედლიანი სივრცული სისტემის გაანგარიშების თეორიაში. „ტექნიკური უნივესიტეტი“, თბილისი, 2004.

სამეცნიერო კონფერენციები

1. დ. ტაბატაძე, რ. ცხვედაძე. დრეკადი და პლასტიური წრიული ელემენტების შედგენილი ანაკრები წრიული ფილებისა და სფერული გუმბათის გაანგარიშებისათვის. XXIII რესპუბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. სპი, 1981.
2. დ. ტაბატაძე. ანაკრები გუმბათის დრეკადი ელემენტების გაანგარიშება. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1984.
3. დ. ტაბატაძე, გ. ბაზღაძე, ნ. მამათელაშვილი. პლასტიკურობის წარმოქმნის პროგნოზირება ფილებსა და გარსებში. საქ. მეცნ. აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის რესპუბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1990.
4. დ. ტაბატაძე. წყვეტილმახასიათებლიანი მრუდწირული ფილების პლასტიკური დეფორმაციების გავრცელების პროგნოზირების შესახებ. სტუ პროფ. ა. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები, 1997.
5. დ. ტაბატაძე. ანაკრები დრეკადი ფილების გაანგარიშებისათვის. სტუ პროფ. ა. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები, 1997.
6. დ. ტაბატაძე, რ. ცხვედაძე, ვ. თარხნიშვილი. წყვეტილმახასიათებლიანი გარსებისა და ფილების გაანგარიშების შესახებ. სტუ საერთაშორისო სიმპუზიუმის მოხსენებათა თეზისები, 1998.
7. დ. ტაბატაძე, ი. ჭურაძე, ვ. თარზნიშვილი. ნებისმიერი მოხაზულობის გვირაბის გაანგარიშების შესახებ. სტუ საერთაშორისო სიმპუზიუმის მოხსენებათა თეზისები, 1998.
8. დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. წყვეტილმახასიათებლიანი დამრეცი გეომეტრიულად არაწრფივი გარსის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე საყრდენების ჯდენის გავლენის შესახებ. გარსების მექანიკის აქტუალ. პრობლემები, საერთ. კონფერენციის შრომები, ყაზანი, 1998.
9. დ. ტაბატაძე, ვ. თარხნიშვილი. ხვრეტებით შესუსტებული თხელი დრეკადი გარსების შესახებ. გარსების მექანიკის აქტუალ. პრობლემები, საერთ. კონფერენციის შრომები, ყაზანი, 1998.
10. დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, ი. ღუდუშაური. გარსების მექანიკის შესახებ ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში. კაზანის საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები, 2000.

11. დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, ი. ღუდუშაური. ანიზოტროპული დამრეცი გარსების წყვეტილი ამონახსნების შესახებ, ძვრის დეფორმაციების და სასრული ჩაღუნვების გათვალისწინებით. კაზანის საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები, 2000.
12. დ. ტაბატაძე, რ. ცხვედაძე. დრეკად ფუძეზე მდებარე ფილების ანგარიში ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში. პროფესორ მ. მიქელაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომების კრებული, 2001.
13. დ. ტაბატაძე, თ. შუკაკიძე. Об одном методе расчёта нелинейно-упругих круглых пластинок при больших деформациях. საერთაშორისო კონფერენცია უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები, შრომები, 2007.
14. დ. ტაბატაძე, ზ. ზივზივაძე. ანიზოტროპული პრიზმული ძელის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა არათანაბარი ტემპერატურული ზემოქმედების შემთხვევაში. საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი. 2007.
15. დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, ლ. კახიშვილი. On Framework Building Columns seismic Impact Effect. საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 2008.

საზოგადოებრივი საქმიანობა

- პროფბიუროს მდივანი.
- ფაკულტეტის სასწავლო-მეთოდური კომისიის წევრი.
- ფაკულტეტის საბჭოს წევრი,
- ფაკულტეტის დიპლომების დაცვის სახელმწიფო კომისიის წევრი.
- დისერტაციის დაცვის კომისიის წევრი.
- საქართველოს სოციალურ ურთიერთობათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.
- საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ კორესპოდენტი

სამუშაო გამოცდილება

1971-75 – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი ინჟინერი.

1975-83 – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი ტექნიკური სექტორის ხელმძღვანელი.

1992-2009 – ს.ს.ი.პ კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

2009 – ს.ს.ი.პ კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

1992-2006 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სამშენებლო და სეისმომედეგობის კათედრის დოცენტი.

2006-2009 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

2009-2012 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სამშენებლო მექანიკისდა სეისმომედეგობის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

2012-დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სამშე-ნებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

გამოცდილება	პროექტი 249. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. თემა „მიწისძვრისას კარკასულ შენობების

	სვეტებში დარტყმის ეფექტის გათვალისწინება“ 2007-2008 წ. ძირითადი შემსრულებელი. პროექტი 5526. „ნავთობის ნათელი ფრაქციების გამოსავლიანობის გაზრდა და მათი გაკეთილშობილება“. 2.1. თეორიული მკვლევარი. გაგზავნილია MHTC. პროექტი 5486. „მინერალური ზეთების წარმოება და ნამუშევარი მოტორული ზეთის რეგენერაცია“. თეორიული მკვლევარი. გაგზავნილია MHTC. პროექტი 5464. „ექსტრემალური ჰიდროდინამიკური მოქმედებების პროგნოზირება ჰიდროსისტემებში და გარემის დაცვა“. თეორიული მკვლევარი. გაგზავნილია MHTC. 2002-2014 წლების განმავლობაში მრავალი შენობა-ნაგებობის ექსპერტიზა.მდგრადობის გამოკვლევა, ნაგებობათა ურთიერთ გავლენის გამოკვლევა მშენებლობის პროცესში. პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა
ენები	ქართული – მშობლიური რუსული – კარგად გერმანული – ლექსიკონის დახმარებით
კომპიუტერული პროგრამები	Windows Ms Word Ms Excel Internet Explorer AutoCAD Лира.
2014 წლის 17 ნოემბრის მდგომარეობით	

ასოცირებული პროფესორი დემური ტაბატაძე