თბილისი ენერჯი

მიცკევიჩის ქ.№18ა, თბილისი, 0194, საქართველო
ს/კ 205129617; +995 (32) 2404004; info@te.ge; www.te.ge

№ 02-13-142012-26
10 / 06 / 2026

შპს „კეიქონსთრაქშენ“-ის წარმომადგენელს
სალომე ხოფერიას

ქალბატონო სალომე,

თქვენი მიმდინარე წლის 29 მაისის №02-13-142012-26 განცხადების პასუხად, რომელიც ეხება ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №30ვ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკ. კოდი: №01.72.14.019.382) დაგეგმილ სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით პოზიციას და გენგეგმის დამოწმებას გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ საკადასტრო ერთეულს კვეთს შპს „თბილისი ენერჯი“-ს კუთვნილი მიწისქვეშა მაღალი წნევის **D=500 მმ-იანი**, **D=400 მმ-იანი** და მიწისზედა დაბალი წნევის **D=70 მმ-იანი** გაზსადენები, ხოლო სიახლოვეს ფიქსირდება საშუალო წნევის მიწისზედა **D=70 მმ-იანი** და მიწისქვეშა გაზსადენები. აგრეთვე, ნაკვეთის მიჯნაზე მდებარეობს გაზმარეგულირებელი პუნქტი.

კომპანია არ არის წინააღმდეგი მოიპოვოთ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ნებართვა შემდეგი მოთხოვნის გათვალისწინებით:

- აღნიშნულ საკადასტრო ერთეულზე სამშენებლო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს თქვენს მიერ წარმოდგენილი და შპს „თბილისი ენერჯი“-ს მიერ შეთანხმებული გენგეგმის შესაბამისად (შეზღუდვა გაზმარეგულირებელი პუნქტიდან და მიწისქვეშა **D=500 მმ-იანი, D=400 მმ-იანი** მაღალი წნევის გაზსადენის ღერძიდან ასაშენებელი შენობა-ნაგებობის საძირკვლამდე **10 (ათი)** მეტრი);
- მიწის ნაკვეთზე და მის სიახლოვეს არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა გაზსადენებთან მიმართებაში დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ნორმები, არ უნდა შეიზღუდოს გაზსადენის ტექნიკური მონიტორინგის პროცესი და საჭიროების შემთხვევაში მისი შესაბამისი მომსახურების შესაძლებლობა.

სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ეტაპზე, გაზსადენის აღმოჩენის შემთხვევაში, საჭიროა შეაჩეროთ სამუშაოები და დაუყოვნებლივ აცნობოთ შპს „თბილისი ენერჯი“-ს.

მოთხოვნის თანახმად გიგზავნით შპს „თბილისი ენერჯი“-ს ბეჭდით დამოწმებულ გენგეგმას.

დანართი: დამოწმებული გენგეგმა - 1 ფურცელი.

პატივისცემით,

გიორგი გოგინაშვილი
დირექტორი ტექნიკურ საკითხებში



პირობითი აღნიშვნები

შპს "თბილისი ენერჯი"-ს საკუთრებაში არსებული მიწისზედა გაზსადენი

შპს "თბილისი ენერჯი"-ს საკუთრებაში არსებული მიწისქვეშა გაზსადენი

მიწის ნაკვეთი

10 მეტრიანი შეზღუდვის ზონა

გაზმარეგულირებელი პუნქტი

შპს თბილისი ენერჯი
TBILISI ENERGY LTD

ᲓᲔᲙᲐᲜᲘᲖᲔᲑᲣᲚᲘᲐ

ტექნიკური დოკუმენტაცია

სარეგისტრაციო № 02-13-142012-26

09 | 06 2026

პირობითი ნიშნები

	მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
+0.00	არსებული/ნორმული ნიშნული
	ჭრილის ხაზი
	ღერძის ხაზი
	არსებული ობიექტის ნიშანი
	ბეტონის ბლოკის ღობე
	რკინის ბადეში, ხორკლიანი ლულებიანი: სპეც. ლოკი, ტიპიურობის, ფილე 2 ცალ-ანი ცემენტბეტონით.
	ღობის ფილები
	მისაბმელი ასლებზე
	მასასვლელამდე სავალი მანძილი
	საცხოვრო დაკავებულობის ჯგუფი - ს6-2
	სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - ს3
	საგანმანათლებლო დაკავებულობის ჯგუფი - ს6-2
	საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - ს4
	დასახლება დაკავებულობის ჯგუფი - ს5
	ხანძრის საშიშროებისგან ეკრანირებული
	ხანძრის საშიშროებისგან ეკრანირებული
	ნარჩენების ხაზი
	საბრძოლო ხელის ყუარები

0.88 / 2.20 D2 / 90	ჯარის ტიპიური სამანე ჯარის ნორმალი სანორმალებლად (მეტ) ჯარის ტიპიური სამანეთა

სპეც. ფარები	ოპერატიური ფარების დასახელება
№1 / 87.2 82	ოპერატიური საველო ფარები
83.582 / 3.782	საბრძოლო ფარები
ს6-2	დაკავებულობის ჯგუფი (ტიპიური)
ტ.ტ - 5	დაკავებულობის დანიშნულება
	ოპერატიური ფარები მიწა პოზიციაზე
	ოპერატიური ნორმალი

	სიმბოლოს საბაჟოდროდება
	საბაჟარო მილსადენი
	საბაჟარო-საბამავლო საბაჟარის მიერ გამოსაყენებელი მილსადენები
	საბაჟარო გაბაჟის ტიპები
	ავტომის ახალშიანი ელმოწყობი
	ავტომის მორეგანირე მეთოდები
	საბაჟარო ხარისი მანძილის საკომისიონო ოთახი
	ხელის საშიშროები
	საბაჟარო სამანლიზაცია
	ორმაგირეი ავტომის, სისტემა: საბაჟარო-საბამავლო დანიშნულების ავტომის სისტემა
	საბამავლო მანაკლების მოწყობილობი

დამკვეთი CLIENT	შპს "ელექტრონტრანსმენ"
პროექტი PROJECT	პირველადი მომსახურების საქონლის მაღაზია
მისამართი ADDRESS	ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი,დავით აღმაშენებლის ქ. N30ე ს.კ. 01.72.14.019.382

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
პრ. ავტორები	ს.ხოფერია		
ფორმატი	A3		
მასშტაბი	1:150		
თარიღი			

გეგმა -4.70 ნიშნულზე

ს ტ ა დ ი ა	ფურცლების	ფურცელი
პ რ ო ე ქ ტ ი		