ტექნიკური რეგლამენტი
„მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს საფუძველზე შეფასდა:

**მისაწვდომი სვლაგეზი:**

სვლაგეზი

კარი

**წყალსადინარი ელემენტები და მოწყობილობები:**

ტუალეტები

უნიტაზები

ხელსაბანები

**საკომუნიკაციო ელემენტები და ფუნქციები:**

ნიშნები

**ჩაშენებული ავეჯი და მოწყობილობები**

სალაროს დახლი

**ქ. თბილისი, შუშის ქუჩა #16ა-ს მიმდებარედ, # 01.11.04.017.371 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე პავილიონის (სავაჭრო ან/და საგამოფენო) პროექტის შესაბამისობა ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სატანდარტები“-ს მოთხოვნებთან.**

❖ მისაწვდომი სვლაგეზი:

**საპროექტო მიწის ნაკვეთსა და შენობაში მისაწვდომი სვლაგეზები შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს მე-4 თავის დებულებებს. მისაწვდომი სვლაგეზი მოიცავს არაუმეტეს 1:20 დახრილ სავალ ზედაპირებს და კარებს, რაც შეესაბამება 402.2 ქვეთავის მოთხოვნებს.**

1. **მისაწვდომი სვლაგეზის სავალი ზედაპირები შეესაბამება 403 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:**

- საზოგადოებრივი სივრციდან საპროექტო მიწის ნაკვეთის გავლით მოწყობილი სავალი ზედაპირის დახრილი სვლა არ არის 1:20-ზე მეტად დახრილი, ხოლო სავალი ზედაპირის განივი დახრა არ აღემატება 1:48-ს, თანახმად 403.3 ქვეთავისა.

- მისაწვდომი სვლაგეზის მინიმალური თავისუფალი სიგანე შენობის გარეთ შეადგენს სულ მცირე - 1200 მმ-ს, რაც შეესაბამება 403.5.1 ქვეთავის მოთხოვნას.

- მისაწვდომი სვლაგეზის მინიმალური თავისუფალი სიგანე შენობაში უტოლდება არანაკლებ 900 მმ-ს, რაც აკმაყოფილებს 403.5.1 ქვეთავის მოთხოვნას.

- სადაც მისაწვდომი სვლაგეზი აკეთებს 180 გრადუსიან ბრუნს, თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახლოებისას და მოსატრიალებლიდან მოშორებისას აკმაყოფილებს 403.5.2.1 ქვეთავით განსაზღვრულ ყველა კრიტერიუმს.

- სადაც მისაწვდომი სვლაგეზი აკეთებს 90 გრადუსიან ბრუნს, თავისუფალი სიგანე მოსატრიალებელთან მიახლოებისას და მოსატრიალებლიდან მოშორებისას აკმაყოფილებს 403.5.3.1 ქვეთავით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.

- როგორც გარე, ასევე შიგა სივრცეში, მისაწვდომ სვლაგეზზე გათვალისწინებულია გვერდასავლელი სივრცეები, რაც შეესაბამება 403.5.4.1 ქვეთავის მოთხოვნას.

2. **კარები, რომლებიც მისაწვდომი სვლაგეზის ნაწილია შეესაბამება 404 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:**

- მისაწვდომ სვლაგეზზე არსებული ყველა გზა-კარის თავისუფალი სიგანე არ არის 820 მმ-ზე ნაკლები, რაც შეესაბამება 404.2.2 ქვეთავის მოთხოვნას.

- მისაწვდომ სვლაგეზზე არსებულ ყველა კართან და გზა-კართან უზრუნველყოფილია მანევრირებისათვის თავისუფალი სივრცე 404.2.3.2 ცხრილის შესაბამისად. მანევრირებისთვის აუცილებელ თავისუფალ სივრცეში, იატაკის ზედაპირი შეესაბამება 302-ე ქვეთავს და მათი ზედაპირი არ არის 1:48-ზე მეტად დახრილი. ყოველივე აღნიშნული შეესაბამება 404.2.3 და 404.2.3.1 ქვეთავების მოთხოვნებს.

- კარის კავეულის სიმაღლე მდებარეობს 1100 მმ სიმაღლეზე, რაც შეესაბამება 404.2.6.1 ქვეთავის მოთხოვნას.

❖ წყალსადენის ელემენტები და მოწყობილობები:

1. შენობაში განთავსებული მისაწვდომი ტუალეტი შეესაბამება 603 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:

- ტუალეტის ოთახში უზრუნველყოფილია T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე, რაც შეესაბამება 603.2.1 და 304.3.2.1 ქვეთავების მოთხოვნას.

- ტუალეტის ოთახში კარი არ იჭრება მოწყობილობებისათვის განკუთვნილ იატაკის თავისუფალ სივრცეებში, რაც შეესაბამება 603.2.2 ქვეთავს.

- მისაწვდომ ტუალეტთან განთავსებულია 703.6.3.1 ქვეთავის შესაბამისი მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო.

2. ტუალეტის ოთახში განთავსებული უნიტაზი შეესაბამება 604 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:

- უნიტაზი განთავსებულია კედელთან ახლოს და უნიტაზის ცენტრიდან კედლის ზედაპირამდე მანძილი განსაზღვრულია 450 მმ-ით, რაც შეესაბამება 604.2 ქვეთავის მოთხოვნას.

- შენობაში მოწყობილ მისაწვდომ ტუალეტებში განთავსებულ უნიტაზთან მოწყობილია იატაკის თავისუფალი სივრცე 1400 მმ სიღრმისა და 1500 მმ სიგანის სახით, სადაც არ იჭრება რაიმე სახის დეტალი, რაც აკმაყოფილებს 604.3 ქვეთავის მოთხოვნას.

- უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე განთავსებულია 430 მმ-ზე იატაკის ზედაპირიდან, რაც შეესაბამება 604.4 ქვეთავს.

- მისაწვდომ ტუალეტში განთავსებული უნიტაზისთვის მოწყობილია ხელმოსაჭიდი ძელები, რაც აკმაყოფილებს 604.5 ქვეთავების მოთხოვნებს.

3. ტუალეტის ოთახში განთავსებული ხელსაბანი შეესაბამება 606 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:

- ხელსაბანთან მოწყობილია იატაკის თავისუფალი სივრცე, 606.2 და 305.3.1 ქვეთავების შესაბამისად.

- ხელსაბანის განთავსების სიმაღლე შესაბამისობაშია 606.3 ქვეთავის მოთხოვნასთან.

❖ საკომუნიკაციო ელემენტები და ფუნქციები:

1. შენობაში განთავსებული ნიშნები შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“-ს მოთხოვნებს, კერძოდ ნიშნები მოწყობილია ქვემოთ ჩამოთვლილ ადგილებში:

- მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო მოწყობილია მისაწვდომ ერთადგილიანი ტუალეტის ოთახთან. ნიშანი შეესაბამება 703.6.3, 703.3 და 703.4 ქვეთავებს.

- ამოწეული სიმბოლოებითა და ბრაილის ასოებით შექმნილი, ნიშანი, წარწერით - „გასასვლელი/EXIT“ გასასვლელის კართან არის განთავსებული. აღნიშნული ნიშანი შეესაბამება 703.3 და 703.4 ქვეთავების მოთხოვნებს.

- **ზემოაღნიშნულ ნიშნებში გამოყენებული ამობურცული სიმბოლოები შეესაბამება 703.3 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:**

  - ამობურცული სიმბოლოები უკანა სიბრტყიდან ამობურცულია 703.3.2 ქვეთავის შესაბამისად.

  - ლათინური სიმბოლოები ასახულია დიდი ასოზგერებით, თანახმად 703.3.3 ქვეთავისა.

  - ლათინური სიმბოლოებისთვის გამოყენებულია „SANS SERIF“-ის ტიპის შრიფტი. სიმბოლოები არ არის შესრულებული იტალიკით, დახრილად, ხელნაწერის სახით, მეტისმეტად დეკორატიულად ან სხვა უჩვეულო ფორმით, თანახმად 703.3.4 ქვეთავისა.

  - შრიფტის ყველა სიმბოლოს დასაშვები სიმაღლე, სიგანე, სიმბოლოებს შორის დაშორება, სტრიქონებს შორის დაშორება განსაზღვრულია 703.3.5 – 703.3.9 ქვეთავების შესაბამისად.

  - სიმბოლოების იატაკის დონიდან განთავსების სიმაღლე შეესაბამება 703.3.10 ქვეთავის მოთხოვნას.

  - ამობურცული სიმბოლოების და ბრაილის შემცველი ნიშანების განთავსების არეალები შეესაბამება 703.3.11 ქვეთავის მოთხოვნებს.

  - სიმბოლოები ფონისგან განირჩევა (მუქი ფერის სიმბოლოებს ღია ფერის ფონი აქვთ), თანახმად 703.3.12 ქვეთავისა.

- **ზემოაღნიშნულ ნიშნებში გამოყენებული ბრაილი შეესაბამება 703.4 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:**

  - ნიშნებზე გამოყენებულია მე-2 ხარისხის ბრაილი, თანახმად 703.4.1 ქვეთავისა.

  - ბრაილის წერტილებს აქვს გუმბათისებური ფორმა და ისინი უნდა შეესაბამება 703.4.3 ცხრილს.

  - ბრაილის განთავსების პოზიცია შეესაბამება 703.4.4 ქვეთავს.

  - ბრაილის იატაკიდან განთავსების სიმაღლე შეესაბამება 703.4.5 ქვეთავს.

- **ზემოაღნიშნულ ნიშნებში გამოყენებული მისაწვდომობის სიმბოლო შეესაბამება 703.6 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:**

  - მისაწვდომობის სიმბოლოები მკვეთრად განირჩევა ფონისგან, ანუ მუქი ფერის სიმბოლო მოწყობილია ღია ფერის ფონზე, თანახმად 703.6.2 ქვეთავისა.

  - მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო შეესაბამება 703.6.3.1 სურათს.

  - მისაწვდომობის სიმბოლოები და მათი ფონები არ არის ამრეკლავი.

❖ სავაჭრო მომსახურეობისთვის განკუთვნილი დახლები და ვიტრინები:

- სალაროს დახლი შეესაბამება 904.4 ქვეთავის მოთხოვნებს, კერძოდ:

  - სალაროს დახლთან მოწყობილი გასავლელი შეესაბამება 904.4.1 ქვეთავს.

  - სალაროს დახლის სიმაღლე შეესაბამება 904.4.2 ქვეთავის მოთხოვნებს.

## შეფასება

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმაჩნია, რომ ქ. თბილისი, ვაშლიჯვარის დასახლება, კორპუსი #8-ის მიმდებარედ, # 01.10.18.006.446 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე პირველადი მოხმარების საქონლის მაღაზიის პროექტის შესაბამისობაშია ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სატანდარტები“-ს მოთხოვნებთან.

ასევე ვადასტურებ, რომ მისაწვდომობის პროექტი შედგენილია კარგ ტექნიკურ დონეზე.

მისაწვდომობის პროექტს ეძლევა დადებითი შეფასება.

ექსპერტი:

მ. გიორგაძე

ხელმოწერა:



საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

თბილისი-0175, კოსტავას ქ. №77; სტუ-ს I კორპუსი; ქალაქის ტელ.: 2-33-71-63; შიდა ტელ.: 62-60
E-mail: gochamikia@yahoo.com ; g.mikiashvili@gtu.ge www.gtu.ge

28/10/2014

ცნობა

ეძლევა მარიამ გიორგაძეს (პირ.№01009018474), მასზედ, რომ მან 2007 წლის 20 წელს (ოქმი№42) დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სრული კურსი, დაიცვა საკვალიფიკაციო ნაშრომი და მიენიჭა არქიტექტურის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი (ბრძანების№8/05).

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის
ფაკულტეტის დეკანი გ. მიქიაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

თბილისი-0175, კოსტავას ქ. №77; სტუ-ს I კორპუსი; ქალაქის ტელ.: 2-33-71-63; შიდა ტელ.: 62-60
E-mail: gochamikia@yahoo.com ; g.mikiashvili@gtu.ge www.gtu.ge

28/10/2014

ცნობა

ეძლევა მარიამ გიორგაძეს (პირ№01009018474) მასზედ, რომ მან 2009 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სრული კურსი, დაიცვა საკვალიფიკაციო ნაშრომი და მიენიჭა ინჟინერინგის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში (ბრძანების №361/05).

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის
ფაკულტეტის დეკანი გ. მიქიაშვილი

ა(ა)იპ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ასლი

ბრძანება
22.02.13 № 361/05

თბილისი

სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ " საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის საკვალიფიკაციო კომისიის 2009 წლის 24 დეკემბრის გადაწყვეტილებით (ოქმი №25) მარიამ გიორგაძეს, პირადი ნომერი 01009018474, რომელიც 2007 წელს ჩაირიცხა სტუ-ში მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ,,ქალაქების სივრცით გეგმარებითი ორგანიზაცია" და დაამთავრა სწავლების სრული კურსი, მიენიჭოს ინჟინერინგის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში და მიეცეს მაგისტრის დიპლომი.

რექტორი ა. ფრანგიშვილი

ვიზები:
რექტორის მოადგილე
სასწავლო დარგში ლ. კლიმიაშვილი

სწავლების დეპარტამენტის
უფროსი ი. ლომიძე

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის
ფაკულტეტის დეკანი გ.მიქიაშვილი

იურიდიული დეპარტამენტის
უფროსი ბ. მაისურაძე

სწორია: ი.

შ პ ს „ადმ“ არქიტექტურა-დიზაინი-მშენებლობა

LTD “ADM” Architecture-Design-Building

ქ. თბილისი, შიო მღვიმელის ქუჩა N13, ტ. 557 413-408
N13, Shio Mghvimeli str. Tbilisi, T. 557 413-408

27.10.2014წ.

# ცნობა

ეძლევა მარიამ გიორგაძეს, მასზედ, რომ იგი მუშაობდა ჩვენს ორგანიზაციაში არქიტექტორად 2007-2013წლებში.

ცნობა ეძლევა დანიშნულებისამებრ წარსადგენად.

ფირმის დირექტორი /თ. გიორგაძე/

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
არქიტექტურის სამსახური

აქტი:**ა60.01202331**
თარიღი:**20/08/2020**
პინი:**9471**
გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

**ცნობა**

ეძლევა მარიამ გიორგაძეს (პ/ნ 01009018474) მასზედ, რომ იგი 2013 წლის 15 ივლისიდან 2013 წლის 17 ნოემბრის ჩათვლით და 2014 წლის 20 იანვრიდან 2014 წლის 21 ივლისის ჩათვლით მუშაობდა ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურში სანებართვო დეპარტამენტის I და II კლასის შენობა–ნაგებობების სანებართვო განყოფილების სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებლად, 2014 წლის 10 ოქტომბრიდან 2015 წლის 21 აპრილამდე - I და II კლასის შენობა–ნაგებობების სანებართვო განყოფილების დამხმარე ტექნიკური პერსონალის თანამდებობაზე, 2015 წლის 21 აპრილიდან 2018 წლის 26 იანვრამდე - I და II კლასის შენობა–ნაგებობების სანებართვო განყოფილების სპეციალისტის თანამდებობაზე, ხოლო, 2018 წლის 26 იანვრიდან 2018 წლის 24 აგვისტომდე იკავებდა I და II კლასის შენობა–ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობას.

ამასთან, 2017 წლის 14 დეკემბრიდან 2018 წლის 29 მაისამდე დაკისრებული ქონდა ამავე სამსახურის I და II კლასის შენობა–ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსის მოვალეობის შესრულება.

ცნობა ეძლევა საჭიროებისამებრ წარსადგენად.

თამარ გვიჩიანი

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური-სამსახურის უფროსის მოადგილე
(სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ საკითხებში)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი

საქართველო, ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგისქ.N47ბ
მობ: 599 55 30 49
e-mail mariegiorgadze@gmail.com

# მ ა რ ი ა მ  გ ი ო რ გ ა ძ ე

## განათლება

- როტერდამის არქიტექტურისა და ურბანული დიზაინის აკადემია 2010 როტერდამი, ნიდერლანდები
  საერთაშორისო არქიტექტურული კურსები
- საქართველოს ტექნიკურიუნი უნერსიტეტი 2007-2009 თბილისი, საქართველო
  მაგისტრის ხარისხი არქიტექტურასა და ურბანულ დაგეგმარებაში
- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2003-2007 თბილისი, საქართველო
  ბაკალავრიატის ხარისხი არქიტექტურაში
- სახვითი ხელოვნებისა და არქიტექტურის სკოლა 2001-2003 თბილისი, საქართველო

## პროფესიონალური გამოცდილება

- არქიტექტორი კომპანია **ADM** 2007-2012/13
  -პროექტების დაგეგმარება კომპანიის მთავარი არქიტექტორის ზედამხედველობით
  -პროექტის საბოლოო ეტაპი, ალბომის გამზადება/დასრულება მთავარი არქიტექტორის ზედამხედველობით
  -ადგილობრივ და უცხოელ პარტნიორებსა და კლიენტებთან ურთიერთობა
  -კომპანიის დოკუმენტაციის გაკონტროლება და მოწესრიგება
- ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური, I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების სპეციალისტი 2013-2018
- ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ- ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურ I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი 12.2017 – 05.2018
- არქიტექტურული კომპანია **„არქიტექტორები+“** 2018-დღემდე
  -წინასაპროექტო კვლევა ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობების შესაბამისად.
  -არქიტექტურული პროექტის შემუშავება ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობების შესაბამისად (მათ შორის საქართველოს მთავრობის 41 დადგენილების მიხედვით).
  -კონსულტაციების/რეკომენდაციების გაცემა მშენებლობის ნებართვის მისაღებად ყველა ეტაპისთვის.
  -ნებართვის მოპოვებისთვის საჭირო სხვა პროექტების და ექსპერტიზების მენეჯმენტი.
  -მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში ცვლილების შეტანისა და სხვა ქმედებებისთვის კვლევა-დასაბუთების მომზადება.
  -შესაბამისი ნებართვების მოპოსაპოვებლად დოკუმენტაციის/პროექტების მომზადება და შუამდგომლობა ნებართვის გამცემ ორგანოსთან.
- არქიტექტორი - თვითდასაქმებით 2018-დღემდე
  -არქიტექტურული პროექტის შემუშავება და მენეჯმენტი
- „Building Standard Consulting” 2018-დღემდე
  -შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების უმცროსი ექსპერტი
  -მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის ექსპერტი

## გამოფენები და კონფერენციები

- მონაწილე ექსპოზიციაში Florence World Festival “*Life beyondTourism*” 2011 ფლორენცია, იტალია
- არქიტექტურის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სადიპლომო ნამუშევრის გამოფენა, 2007
  თბილისი, საქართველო

## არქიტექტურულის პროექტების არასრული ჩამონათვალი

- “**DefiningDokhaven**” -ძველი Dokhaven პორტისა და ნავსაშენის განხილვა, შესწავლა, განახლება. პროექტი შესრულდა როტერდამის არქიტექტურულ კურსებზე საერთაშორისო ჯგუფის მიერ, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ახალგაზრდა არქიტექტორები.
- “**SeasideCityGonio**” - ზღვისპირა ქალაქისა და პორტის შექმნის იდეა, დაგეგმარება გონიოს ისტორიულ საფუძველზე დაყრდნობით, წარმოდგენილი Florence WorldFestival– “*Life beyond Tourism”*-ზე.
- ვაშლიჯვარში, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქცია და სასტუმროთ

გადაკეთება. პროექტი დამტკიცებულია თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ (შპს ADM).

- წავკისში, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტირება და მშენებლობის მეთვალყურეობა. პროექტი დამტკიცებულია თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ (შპს ADM).
- დიღომში ოფისის კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი, დამუშავეული 41 დადგენილების შესაბამისად. პოექტი დამტკიცებულია თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ („არქიტექტორები+“) .
- ძველ თბილისში მრავალფუნქციური შენობის ახალი მშენებლობის არქიტექტურული პროექტი, დამტკიცებულია თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ („არქიტექტორები+“) .
- თორნიკე ერისთავის ქუჩაზე მდებარე ორი შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქცია ფუნქციის ცვლილებით (საოფისე), დამუშავებული 41 დადგენილების შესაბამისად. პოექტი დამტკიცებულია თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ („არქიტექტორები+“).
- ალ. ყაზბეგის გამზირზე მრავალბინიანი (მრავალსართულიანი) საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი, დამუშავებული 41 დადგენილების შესაბამისად. და სხვა.
- დავარის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი, დამუშავებული 41 დადგენილების, მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის და სხვა დადგენილებების შესაბამისად. და სხვა.

## ენები

ქართული(მშობლიურიენა), ინგლისური, რუსული

## კომპიუტერულიპროგრამები

ArchiCad, Adobe Photoshop, AutoCad