




სართულის გეგმა +0.00 ნიშნულზე მასშტაბი 1:100




"არქიტექტორები"			პავილიონის არქიტექტურული პროექტი	
დირექტორი		ნ. წარცხალაძე		შურც.№
პრ. მთ. არქ.		ნ. წარცხალაძე		შურცხ.
შეასრულა		ნ. წარცხალაძე		მ. 1:100


მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები	მნიშვნელობა
	მისაწვდომი სვლაბეზი
	იატაკის თავისუფალი სივრცე - ახალი შენობები
ვარიანტი 1  ვარიანტი 2  ვარიანტი 3  ვარიანტი 4 	მოსატრიალებელი სივრცე - ახალი შენობები


კარის წინ თავისუფალი სივრცე




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა:
იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იძნება მყარი და არასრიალა.

შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რახები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იძნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იძნება მაბრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.

- დახურული კარის კავეულის გასალები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იძნება შემდეგთან:
  1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი;
  2. ბრუნვითი მოძრაობის გასალები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

- კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, დია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იძნება.

- კარის ჩამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით დია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გაღადა.

- კარის მიწოლით ან გამოწევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იძნება შემდეგთან:
  1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.

- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იძნება 2.05 მეტრზე ნაკლები.

2026წ

დამკვეთი	
	შპს "არქიტექტორები+"
პროექტის სახელწოდება	კავილიონი
მისამართი	


თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი	ნ. წარცხალაძე	
შეასრულა	ნ. წარცხალაძე	


ნახაზი		
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია


ღიობების სფეციფიკაცია


კ - 1
კარი ზღურბლის გარეშე და მიმხურავით





კ - 2
კარი ზღურბლისა და მიმხურავის გარეშე





შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რახები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ აღვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.

- დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გალებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გალებამდე, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი;
  2. ბრუნვითი მოძრაობის გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

- კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.

- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

- კარის მიწოლით ან გამოწევით გალებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.


- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2.05 მეტრზე ნაკლები.

დამკვეთი			
	შპს "არქიტექტორები+"		
პროექტის სახელწოდება	პავილიონი		
მისამართი			
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა	
დირექტორი			
პრემთ. არქიტექტორი			
ნახაზი	ღიობების სპეციფიკაცია		
ფორმატი	მასშტაბი		A-304
A 3	1 : 100		

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია


დ-1 ნიშნების დეტალი

ნიშნის მდებარეობა-სიმბოლოების მდებარეობა- სიმბოლოების ზომები




შენიშვნა: EXIT სიმბოლოები არ არის აბრეშუმივით ზედაპირის და მათი შერი შრნის კონტრასტულია
- სიმბოლოების ზედაპირი და მათი შრნი არ აბარებს 19 გლოსს, 60 გრადუსზე აბრეშუმივის საზომით (გლოსმეტრით)გაზომვისას

კართან არსებული ნიშნების მდებარეობა- იატაკის თავისუფალი სივრცე




ნიშნის მდებარეობა-სიმბოლოების მდებარეობა- პიქტოგრამების მდებარეობა- სიმბოლოების ზომები



შენიშვნა: სიმბოლოები არ არის აბრეშუმივით ზედაპირის და მათი შერი შრნის კონტრასტულია
- მისაწვდომობის სიმბოლოების ზედაპირი და მათი შრნი არ აბარებს 19 გლოსს, 60 გრადუსზე აბრეშუმივის საზომით (გლოსმეტრით) გაზომვისას

კართან არსებული ნიშნების მდებარეობა- იატაკის თავისუფალი სივრცე



შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი შორმის იქნება, რომ აღვილად შეიძლებოლეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაჯრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.

- დახურული კარის კაკუჭის გასაღები ნაწილები და გალებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გაღებამდე, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი;
  2. ბრუნვითი მოქრაობის გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

- კარის მიმხურავები ისე მუშაობა, რომ 90 გრადუსით, დია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.

- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მუშაობა, რომ 70 გრადუსით დია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

- კარის მიწოლით ან გამოწევით გალებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.

- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2.05 მეტრზე ნაკლები.

დამკვეთი	
	შპს "არქიტექტორები+"
პროექტის სახელწოდება	კავილიონი
მისამართი	


თანამდებობა	სახელი/შვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
კონს. არქიტექტორი		


ნახაზი	ნიშნების დეტალები
შორმატი	მასშტაბი
A 3	1 : 100


A-304


მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

ტუალეტის მოწყობილობები









დამკვეთი	
	შპს "არქიტექტორები+"
პროექტის სახელწოდება	პავილიონი
მისამართი	


თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი		

ნახაზი	ტუალეტის მოწყობილობები	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A3	1 : 100	


მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

ტუალეტის მოწყობილობები


უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჯიდი ძელი გვერდითა კედელზე




ხელმოსაჯიდი ძელი უნიტაზის უკან მდებარე კედელზე




უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე ზრდასრულები




ხელმოსაჯიდი ძელების ზომა




ხელსაბანების და ნიშარების სიმაღლე




შეხის ფალანგის სივრცე - ამაღლება




მუხლის სიმაღლემდე სივრცე - ამაღლება




შეხის ფალანგის სივრცე გეგმა



სივრცე ხელმოსაჯიდი ძელებისათვის




მუხლის სიმაღლემდე სივრცე - გეგმა



სალაროს დეტალი

სალაროს დახლის სიმაღლე



დამკვეთი	
	შპს "არქიტექტორები+"
პროექტის სახელწოდება	პავილიონი
მისამართი	

თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
კონს. არქიტექტორი		

ნახაზი	ტუალეტის მოწყობილობები	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	