ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი" (ID:202352514) ტელ: 577-10-52-81

საფუძველი: 23.12.2013 წ. №12/13259525-16

მისამართი: ქ. თბილისი, (სექტორი-ისანი), ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი №15 -ს მიმდებარედ

საკ.კოდი: №01.17.10.002.184

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – 12.09.2011წ. №№01/2713; 12.09.2011 წ. №6/2851-1 მშენებლობის სანებართვო მოწმობა.

ფუნქციური დანიშნულება: ავტოგასამართი სადგური (III კლასი)

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (25.12.2013) დადგინდა:

დარღვევები:

საპროექტო ტერიტორიაზე ადგილი აქვს მონაცვლებული ნავთობპროდუქტების რეზერვუარების ბუნკერებს, აირგამშვებ მილებს, სახანძრო ავზს, სადროშეებს, საიფორმაციო ტაბლოს და აირგამშვებ მილებს. ტერიტორიაზე დამატებით მოწყობილია განათების ბოძები, გენერატორი, კომპრესორი და 2.2 მ სიმაღლის 2.2 კვ.მ ჯიხური. არ არის მოწყობილი გამწვანება და მოძრაობის მიმართულების მაჩვენებელი.
ადმინისტრაციული შენობის გარშემო შეცვლილია ბაქნის გაბარიტები და კონფიგურაცია. ადმინისტრაციულ შენობასა და საწვავის გამშვებ სვეტებს შორის შემცირებულია მანძილი 0.8 მ-ით. შეცვლილია ლითონის დამცავი ჯებირების გაბარიტები.

„1-3" და „B-C" ფასადებზე: შეცვლილია ვიტრაჟების გაბარიტები.

„3-1" ფასადზე: „3^1-2" მონაკვეთში მოწყობილია სამი კონდიციონერი. „2-1^1" მონაკვეთში შემცირებულია კარებს შორის ნაძილი 0.2 მ-ით. „1^1-1^1" ღერძთან მოწყობილია მეხამრიდი. „3-3" და „1-1" ღერძებთან დამატებით მოწყობილია კომპოზიტური მასალა.

„C-B" ფასადზე: „B-B" ღერძთან დამატებით მოწყობილია ფანჯარა.

ფასადებზე შეცვლილია მოპირკეთება და დამატებით მოწყობილია დეკორატიული ელემენტები.

გზის მხარეს ავტომატური ავტოსამრეცხაოს ნაწილი ცდება ზითელ ხაზს.

შეამოწმა: დ.მანჯგალაძე