ქ. თბილისი ისანი-სამგორის რ-ნი
ქინძმარაულის ქ. №7-ში მდებარე
ორ სართულიანი საწარმოო შენობაზე
(შ.პ.ს „სოდევე“-ს კუთვნილება)
პავილიონის ტიპის ერთ სართულიანი
ნაგებობის მიშენების კონსტრუქციული
დასკვნა

მე (საქართველოს კონსტრუქტორთა ასოციაციის წევრი ა. მჭედლიშვილი) ვიმყოფებოდი მოცემულ მისამართზე არსებული სიტუაციის შესასწავლად.

არსებული შენობა ადრე საწარმოო დანიშნულების ორ სართულიანია, სართულშუა და სახსვენე გადახურვები მოწყობილია ღრუნტიანი რ/ბის ასაწყობი ფენილით. შენობის მზიდი კონსტრუქცია ხ=40 სმ-იანი კაპიტალური კედლებია, რომელნიც სავარაუდოდ განლაგებულია რ/ბის მონ. საძირკვლის ლენტაზე.

შენობა დღეისათვის კარგ მდგომარეობაშია არ გააჩნია სეისმური ან ჯდომითი დეფორმაცია.

პროექტით გათვალისწინებულია პავილიონის ტიპის ერთ სართულიანი ნაგებობების მიშენება, რაც დასაშვებად მიმაჩნია ცალკე მდგომ საძირკველებზე განთავსებით, ოღონდ შენობის არსებულ საძირკვლის მიმდებარე ახალი l=1,0÷1,2 მ-ზე, რაც აღარ გამოიწვევს არსებულ საძირკვლებზე ზემოქმედება.

დასკვნა

არსებულ შენობაზე ერთ სართულიანი შენობის მიშენება დასაშვებად მიმაჩნია ცალკე მდგომ საძირკვლებზე.

კონსტრუქტორი: _____ /ა. მჭედლიშვილი/