ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: შ.პ.ს. „ბაზრობა-გაზაფხული“ (დირ. გია ადეიშვილი)

საფუძველი: 10.12.2013წ. 12/13344253-16

მისამართი: ქ.თბილისი, სექტორი ნაძალადევი, მეტროს სადგურ „სარაჯიშვილი-ს მიმდებარედ (ნაკვ№001/007)

საკ.კოდი: №01.12.02.001.007

პროექტის შეთანხმების ბრძანება: №01/654 01.04.2011წ.

მშენებლობის ნებართვა: №6/689-1 01.04.2011წ.

ფუნქციური დანიშნულება: სავაჭრო ობიექტები . III კლასი

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (08.01.14) დადგინდა:

„1-11“ ფასადზე „1-2“ მონაკვეთში კედელზე განთავსებულია ელექტრო ყუთი. „1-2“ და „6-9“ მონაკვეთებში +3.00 ნიშნულის ზემოთ კედლები მოსაპირკეთებელია.

„11-1“ ფასადზე 9-6 მონაკვეთში შემცირებულია ვიტრაჟები სიგანეში დაახლოებით 0,4მ-ით რის გამოც გაზრდილია შუაკედლისები დაახლოებით 0,6მ-ით და შეცვლილია მათი ნახატები. ამავე მონაკვეთში ვიტრაჟების თავზე მსუბუქი გადახურვა შემცირებულია სიგანეში დაახლოებით 0,5მ-ით. დამატებით მოწყობილია სამი წყალმიმღები მილი.

„ა-ე“ ფასადზე „გ-დ“ მონაკვეთში კედელი შეღებილია ღია ყავისფრად ხოლო +3.50 ნიშნულის ზემოთ „დ-ე“ მონაკვეთში პარაპეტი მოსაპირკეთებელია.

„ე-ა“ ფასადზე „ე-დ“ მონაკვეთში „დ-დ“ ღერძთან ვიტრაჟში არ არის კარი მოწყობილი. ხოლო „გ-ა“ მონაკვეთში შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატი.

„11-1“ და „ე-ა“ ფასადებზე +3.50 ნიშნულის ზემოთ მოსაპირკეთებელ მასალებში მოწყობილია მცირე ზომის ღიობები.

+0.00 ნიშნულზე „ბ-ა“ მონაკვეთში კედელი და გადახურვა გასწორებულია.

„1-4“ მონაკვეთში შეცვლილია სახურავის კონფიგურაცია და „2-1“ მონაკვეთში კარის თავზე შემცირებულია მსუბუქი გადახურვა სიგრძეში დაახლოებით 1მ-ით.

ფასადებზე დამატებით მოწყობილია სარეკლამოები.

ეზოში არ არის გენგეგმაზე ნაჩვენები გამწვანების ზოლები.

პროექტში ნაჩვენები დონეები გასწორებულია.

შეამოწმა: ლ.ცინცაძე