ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: შ.პ.ს. ,,არქიტექსი" ნიკოლოზ ბახსოლიანი

საფუძველი: 23.12.2013წ. 12/13357182-16 განცხადება

მისამართი: ქ.თბილისი, ცაგარელის ქუჩა №49

საკ.კოდი: №01.10.14.017.017

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება: 24.01.2013წ. №513908 (AR1103711)

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი **IV კლასი**

ობიექტის შემოწმებით (06.03.2014წ.) დადგინდა:

,,1-3" ფასადი: -0.95 ნიშნულზე ,,2-3" მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია საჰაერო ღიობი. ფასადზე შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატი და დამატებით მოწყობილია ორი წყალშემკრები მილი. ,,1-2" მონაკვეთში ±0.00 ნიშნულზე, შეცვლილია სადარბაზოს შესასვლელი კარის ნახატი და გაბარიტები. +3.70, +10.30, +13.60, +16.90 ნიშნულებზე აივნებზე დამატებით მოწყობილია გამათბობლის ქვაბები. +20.20 ნიშნულზე, ,,2-3" მონაკვეთში აივნის თავზე არ არის მოწყობილი მსუბუქი ტიპის საჩრდილობელი. ,,1-2" მონაკვეთში პანდუსის გვერდით დაბალ კედელზე ლითონის სვეტების ნაცვლად მოწყობილია ლითონის მოაჯირი.

,,ა-დ" ფასადზე არსებული შენობის გადახურვა ებჯინება საპროექტო შენობის კედელს.

,,დ-ა" ფასადზე, +25.99 ნიშნულზე ,,გ-ბ" მონაკვეთში კიბის უჯრედის თავზე ფილა აწეულია ზევით და მოწყობილია +26.80 ნიშნულზე.

,,3-1" ფასადი: -1.50 ნიშნულზე, დამატებით მოწყობილია ორი საჰაერო ღიობი. ფასადზე დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილები და შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატი. +3.70 და +13.60 ნიშნულზე აივნებზე დამატებით მოწყობილია გამათბობლის ქვაბი. ,,2-1" მონაკვეთში ±0.00 ნიშნულზე შეცვლილია კარის ნახატი.

+26.80 ნიშნულზე, ,,ბ-გ" მონაკვეთში გაზრდილია ფილის გაბარიტები და მოწყობილია ,,ბ-ბ" ღერძამდე. +23.50 ნიშნულზე ტერასებზე არ არის მოწყობილი საყვავილეები. +23.50 ნიშნულზე ,,დ-გ" მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია კოლონები.

+23.50 ნიშნულზე, ,,დ-გ" მონაკვეთში კედლის მონაცვლებით საზაფხულო ფართის ხარჯზე გაზრდილია საცხოვრებელი 14 მ^2–ით.

სახურავზე შეცვლილია სავენტილაციო შახტების გაბარიტები და ფორმა.

შეამოწმა: _____ ი. ჩიტაძე