ქ.თბილისში , აკ.წერეთლის გამზირი №114-ში მდებარე ტერიტორიაზე მდებარე №11 არასაცხოვრებელი შენობის ტექნიკურ მდგომარეობაზე

დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ.თბილისი 05.ივნისი 2014წ.

ჩვენს მიერ ვიზუალურად იქნა შესწავლილი ქ.თბილისში, აკ. წერეთლის გამზ.№114-ში მდებარე შ.პ.ს. კოკა-კოლა ბოთლიერს ჯორჯია-ს კუთვნილი მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა №11-ის ტექნიკური მდგომარეობა,მის მომიჯნავედ საპროექტო შენობის მშენებლობასთან დაკავშირებით.

არსებული №11 წარმოადგენს ერთ სართულიან ნაგებობას რომლის მზიდი კედლები წარმოდგენილია შერეული წყობით,ნაწილში აგურის წყობა ,ნაწილში წვრილი სამშენებლო ბლოკის წყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე. საძირკვლები სავარაუდოთ ლენტური ტიპისაა. ადგილზე ვიზუალური დათვალიერებით აღნიშნულ შენობას არ აღენიშნება დეფორმაციული და ჯდენითი ხასიათის მოვლენები.

მის მომიჯნავედ საპროექტო შენობა წარმოადგენს ერთ სართულიან მსუბუქი ტიპის ნაგებობას (ლითონის მზიდი კარკასი,შემომზღუდავი კედლები-მსუბუქი ე.წ.სენდვიჩ-პანელები).საპროექტო შენობის საძირკვლები განთავსდა მომიჯნავე №11-შენობის საძირკვლების ძირის ნიშნულზე.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ საპროექტო შენობა კონსტრუქციული თვალსაზრისით პრაქტიკულად არ მოახდენს უარყოფით ზეგავლენას არსებული №11 შენობის მდგრადობაზე და საიმედობაზე.

ინჟინერ-კონსტრუქთორი / ა.კორკოტაშვილი/

პირადი № 01030030182

მობ.ტელ: 599 18 86 52