საქართველოს რესპუბლიკა ქ. თბილისი
მარავალდარგობრივი მცირე საწარმო „ია-91"

Georgian Respublik Tbilisi citi many
brenched smallproduqcion ,,IA-91"

№ 27/99

"20" ივლ 2014 წ

შ.პ.ს „ცეკური"-ის
დირექტორს ემზარი მელიქიდზეს

თქვენი მომართვის თანახმად ა.წ. 15 მაის ვიზუალურად შევამოწმეთ მშენებარე მრავალსართულიანი შენობა. შენობას გააჩნია მონოლითური რკინაბეტონის საძირკველი. მონოლითური სვეტები და რიგელები ასევე მონოლითური რკინა ბეტონის სართულშუა გადახურვის ფილები. რაც გარე პერიმეტრზე იკვრება სარტყელთან მჭიდრო კავშირში და წარმოადგენს ერთიან დისკს. ასევე შემოწმებული იქნა კონსტრუქციული ნახაზები რომლის მიხედვიდაც მიმდინარეობს მშენებლობა და დამატებითი კონსტრუქციული ნახაზები რომლითაც უნდა განხორციელდეს ორი სართულის დაშენება.

დასკვნა: მშენებარე შენობა მდგრადია, მშენებლობა მიმდინარეობს გამართული კონსტრუქციების გამოყენებებით და ასევე სავსებით შესაძლებელია ორი სართულის დაშენება

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი / გ. ვასაძე /

ინჟინერი / ბ. ჭყონია /