შ.პ.ს. "სამეფო არქიტექტურა" "Samefo arqitektura" Ltd

თბილისი, ო/დ III მ/რ IV კვ 53/39*, ტელ.: 64-99-67*, Email: samefoarqitektura@mail.ru

დასკვნა შპს „ომეგა ნ"-ს სასაწყობე შენობის მოშენება-დაშენების პროექტზე მის.: ქ. თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზ. №50ა

ვიზუალური და ტექნიკური დათვალიერება ჩაუტარდა არსებულ ერთსართულიან სასაწყობე შენობას მისამართზე: ქ. თბილისი, **ჩოლოყაშვილის გამზ. №50ა**, რის შედეგადაც დადგინდა:

შენობა №13 მზიდკედლიანია, 1 სართული, მაქსიმალური ზომებით (მართკუთხა ტეხილის ფორმა) გეგმაში 25.23მX21.56მ, ლითონის კონსტრუქციის ერთ ჭანობიანი სახურავის გადახურვით.

შენობა №13-ს ვიზუალური და ტექნიკური დათვალიერებით არ აღინიშნება საძირკვლის არათანაბარი ჯდენები ან სხვა რამე მიზეზით გამოწვეული დაზიანებები, არსებული მზიდი კედლები კი თავისი სისქითა და ტექნიკური მდგომარეობით თავისუფლად გაუძლებს ერთი სართულის დაშენებას, პროექტში აგრეთვე გათვალისწინებულია დამატებითი ლითონის სვეტების მოწყობა, რაც გაანალიერებს შენობის მდგრადობას.

ზემოაღნიშნული პირობები გათვალისწინებულია შპს "ADM"-ის მიერ დამუშავებულ **მოშენება-დაშენების** პროექტში, ამიტომ ვიძლევი დადებით რეკომენდაციას სასაწყობე შენობის რეკონსტრუქციის პროექტზე მოშენებით.

შ.პ.ს. „სამეფო არქიტექტურა"-ს
ინჟინერი: ლ. მამისაშვილი
597991209