შპს "ნოვა'-ს ტერიტორიაზე მდებარე შენობის დემონტაჟთან დაკავშირებით

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი დ ა ს კ ვ ნ ა

განხილვის საგანს წარმოადგენს შენობა-ნაგებობები, რომლებიც უშუალო სიახლოვეს არიან განთავსებულნი სადემონტაჟე ობიექტთან (ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან) ,რომლებიც შესაძლოა განვიხილოთ როგორც სავარაუდო რისკის ქვეშ მყოფი შენობები.

შპს "ნოვას' და შპს "ემ-ემ-ჯი 2004" –ის საკუთრებაში არსებული შესაბამისი შენობების ფუძე-საძირკვლების დათვალიერების საფუძველზე გამოიკვეთა შემდეგი სურათი:

ორივე შენობის საძირკველი რკინაბეტონისაა, არ არის დაზიანებული, არ შეიმჩნევა ნესტი და მათი ჩაღრმავება არანაკლებია სადემონტაჟე ობიექტის საძირკვლის ჩაღრმავებაზე (1მ.-1.2მ.).

გამომდინარე აქედან იმ შემთხვევაში თუ დემინტაჟის ორგანიზაციის პროექტში წარმოდგენილი მეთოდოლოგიით ჩატარდა სადემონტაჟე სამუშაოები და დაცული იქნა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ზომები მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების როგორც ფუძე საძირკვლებს ასევე შენობათა მდგრადობას საბრთხე არ შეექმნება.

ქსპერტი-კონსტრუქტორი ლევან კურტანიძე