ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ საბანაგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო

0160 ქ. თბილისი, ცინცაძის ქ. №28 ტელ: 238-62-50; 238-63-03; 238-62-25 ფაქსი 238-62-21

2014 წლის "11" მარტი № 04/04/1171

ურბანული დაგეგმარების დეპარტამენტის
უფროსს ბატონ აკაკი ზერეკიძეს

თქვენი 2014 წლის 4 მარტის №07-13/420 წერილის თანახმად გაცნობებთ, რომ მრავალბინიანი შენობა-ნაგებობების ეზოებში შლაგბაუმების მოწყობა საქართველოში მოქმედი "სახანძრო უსაფრთხოების წესების" მოთხოვნების შესაბამისად ყოვლად დაუშვებელია, რაც დააბრკოლებს სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის მანევრირებას.

სააგენტოს უფროსის მოადგილე მ.ყირიმელი

დასკვნა
07-13/420
11 03 14