02/10/2014

კონსტრუქციული დასკვნა

განიხილება ქ.თბილისში , შ.პ.ს „კოლხეთი გრუპ“-ის (ს/კ: 400115870) საკუთრებაში მყოფი 3199 კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე, მდებარე ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი N: 64 (ნაკვეთები #005/056, 005/055, 05/044) მიწის ს/კ 01.12.01.005.100, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობის მშენებლობის შესაძლო ზეგავლენის საკითხი ამ ნაკვეთის გვერდზე , გურამიშვილის #64 -ში (ს/კ 01,12,01,005,072) ,მდებარე ერთ სართულიანი საწარმო შენობაზე.

საამშენებლო ნაკვეთის ირგვლივ სხვა არსებული შენობა ნაგებობები არ არის. რაც შეეხება ერთ სართულიან საწარმო შენობას , საპროექტო შენობიდან არსებულ შენობამდე გენგეგმის მიხედვით არის დაშორება 7მ. საპროექტო შენობის ქვაბულის პროფილი არსებულ შენობასთან არ მივა ,ამიტომ ზიანს მას ვერ მიაყენებს.

კონსტრუქტორი: /ლიანა ზატუაშვილი/

პირადი ნომერი 01024050053

მობ.: 577-713084