კონსტრუქციული დასკვნა სართულის დაშენებაზე (ქ. თბილისი. ისანი–სამგორის რაიონი, ვარკეთილის მეტროს მიმდებარედ ნაკვ. #04/33)

რეკონსტრუქციის პროექტი (სართულის დამატება) ითვალისწინებს, ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონი, მეტროსადგურ ვარკეთილის მიმდებარედ (ნაკვ.**#04/033**) მრავალფუნქციური შენობაზე, მსუბუქ დაშენებას. შენობა წარმოადგენს რკინაბეტონის კარკასულ ნაგებობას, წერტილოვანი და ლენტური საძირკვლებით დაფუძნებულს კლდოვან ქანზე (გამოფიტული ძირითადი ქანები, Rc=12 კგ/სმ²). პროექტით, შენობის ბოლო სართულზე, ხდება ლითონის კონსტრუქციით გადახურვის მოწყობა. ფენილს წარმოადგენს ხის კონსტრუცია. დატვირთვა დაშენებული კონსტრუქციით შეადგენს 25 კგ/მ2. რაც შენობის მზიდუნარიანობაზე მნიშვნელონად არ მოქმედებს, და არ იწვევს ფუნდამენტზე ან ვერტიკალურ მზიდ ელემენტებზე დატვირთვის საგრძნობ მატებას. ამის გამო, აღნიშნული დაშენების მოწყობისთვის არ არის საჭირო არსებულ შენობაზე დამატებითი კონსტრუქციული ღონისძიებების ჩატარება. დაშენება საჭიროა განხორციელდეს სათანადოდ დამუშავებული პროექტის მიხედვით.

კონსტრუქტორი ი. ურუშაძე