ქალაქ თბილისის მერია

2352647
12/14118550-16
20.05.2014

მერაბ ჯანელიძე (01024011208),
რჩეულიშვილის ქ 5 კორპ, ბ6

ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში 28.04.2014წ. შემოსული #12/14118550-16 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ სამსახურის სპეციალისტების მიერ ქ. თბილისში, სექტორი დიდუბე, სტანისლავსკის ქუჩის მიმდებარედ არსებული ობიექტის ადგილზე გადამოწმებით დადგინდა, რომ ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ #ბ-12/1334697-16 01.04.2014წ. ბრძანებაში მითითებული დარღვევებიდან გამოსწორდა შემდეგი დარღვევები:
ფასადი 1-11 ღერძებში: +25.10 ნიშნულზე 1-11 მონაკვეთში კედლის ფრაგმენტი შესაღებია.
ფასადი თ-ა ღერძებში: +31.70 ნიშნულზე ა-ა ღერძთან სახურავის ფრაგმენტი შესავსებია თუნუქით. +31.70 ნიშნულზე დ-გ მონაკვეთში ღიობებში არ არის მოწყობილი ფანჯრები. ფასადზე ზოგიერთი კედლის ფრაგმენტი შესაღებია.
+31.70 ნიშნულზე 4-9 მონაკვეთში სამღებრო სამუშაოები დასასრულებელია. არ არის მოწყობილი პერგოლები. 4-4 ღერძთან ფანჯრის ღიობი შესავსებია
ამასთან, 01.04.2014წ. #ბ-12/1334697-16 ბრძანებაში მითითებულ დარვევებს დაემატა შემდეგი:
31.70 ნიშნულზე - შეცვლილია პერგოლების მოწყობა; 4-4 ღერძთან ფანჯრის ღიობი შემცირებულია და გაუქმებულია მოაჯირი.

თბილისის მერია / ქ. თბილისის მერიის
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
ქ. თბილისის მერიის საქალაქო სამსახურის
უფროსის მოადგილე

ვასილი მუჯირიშვილი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

2578692
12/14259470-16
27.10.2014

მერაბ ჯანელიძე (01024011208),
რჩეულიშვილის ქ 5 კორპ, ბ6

ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში 16.09.2014წ. შემოსული #12/14259470-16 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ სამსახურის სპეციალისტების მიერ ქ. თბილისში, სექტორი დიდუბე, სტანისლავსკის ქუჩის მიმდებარედ არსებული ობიექტის ადგილზე გადამოწმებით დადგინდა, რომ ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ #ბ-12/1334697-16 01.04.2014წ. ბრძანებაში მითითებული დარღვევებიდან გამოსწორდა შემდეგი დარღვევები:
+31.70 ნიშნულზე გ-ა მონაკვეთში არ არის მოწყობილი მოაჯირები (მოაჯირების მოწყობისას მოხდა მოაჯირის ნახატის ცვლილება).
+31.70 ნიშნულზე დ-ა მონაკვეთში არ არის მოწყობილი გადახურვა (შეიცვალა გადახურვის კონფიგურაცია).
+31.70 ნიშნულზე 4-9 მონაკვეთში ფილაზე არ არის მოწყობილი გადახურვა.

ამასთან, 01.04.2014წ. #ბ-12/1334697-16 ბრძანებაში მითითებულ დარვევებს დაემატა შემდეგი:
ფასადებზე შეცვლილია ღიობების რაოდენობა. + 31.70 ნიშნულზე ზ-ე მონაკვეთში აივანი შემინულია.

პატივისცემით,
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია / ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

მამუკა ჯაყელი